

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «13» апреля 2021 г. №514

Регистрационный № 81580-21

Лист № 1  
Всего листов 3

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВСП-20000

**Назначение средства измерений**

Резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВСП-20000 предназначен для измерения объема, а также для их приема, хранения и отпуска нефти и нефтепродуктов.

**Описание средства измерений**

Тип резервуара – вертикальный стальной цилиндрический, номинальной вместимостью 20000 м<sup>3</sup>.

Принцип действия резервуара вертикального стального цилиндрического РВСП-20000 основан на заполнении его нефтью и нефтепродуктом до определенного уровня, соответствующего заданному значению объема.

Резервуар представляет собой наземный вертикально расположенный стальной сосуд, состоящий из цилиндрической стенки, днища, сферической крыши и алюминиевого понтона.

Заполнение и выдача продукта осуществляется через приемно-раздаточные патрубки, расположенные в нижней части резервуара.

Заводской номер резервуара наносится аэрографическим способом на цилиндрическую стенку резервуара и типографским способом в паспорт.

Резервуар РВСП-20000 с заводским номером 5 расположен на территории резервуарного парка Акционерного общества «Транснефть - Север» (АО «Транснефть - Север») по адресу: Усинское РНУ, НПС «Уса», 169710 Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, 13А.

Общий вид резервуара вертикального стального цилиндрического РВСП-20000 представлен на рисунке 1.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.




Рисунок 1 – Общий вид резервуара РВСП-20000

Пломбирование резервуара вертикального стального цилиндрического РВСП-20000 не предусмотрено.

**Программное обеспечение**  
отсутствует

#### **Метрологические и технические характеристики**

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, м <sup>3</sup>	20000
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости (геометрический метод), %	±0,10

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха, °С	от -50 до +50
Атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	20

#### **Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист паспорта резервуара типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВСП-20000	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.
Градуировочная таблица	-	1 экз.

**Сведения о методиках (методах) измерений**  
приведены в паспорте пункт 8.

### Нормативные документы, устанавливающие требования к резервуару вертикальному стальному цилиндрическому РВСП-20000

ГОСТ 8.570-2000 ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 256 от 7 февраля 2018 г. Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости

