


ОПИСАНИЕ ТИПА



Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ «Спутник» - АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник»	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № 42286-09 Взамен №
---	--

Изготовлена по технической документации ЗАО «Метростандарт», г. Москва, в соответствии с технорабочим проектом ЕМНК.466454.030-189, заводской №ЕМНК.466454.030-189

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ «Спутник» (далее АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник») предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии, времени и интервалов времени.

Область применения АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» - коммерческий учёт электрической энергии на ПС 220 кВ «Спутник» ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе для взаимных расчетов на оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ).

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» представляет собой многофункциональную, двухуровневую систему, которая состоит из измерительных каналов (далее - ИК), измерительно-вычислительного комплекса электроустановки (далее - ИВКЭ), выполняющего функции информационно-вычислительного комплекса (далее - ИВК), и системы обеспечения единого времени (далее - СОЕВ).

АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электрической энергии и автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электрической энергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированной информации в форме отображения, печатной форме, форме электронного документа (файла);
- ведение журналов событий ИК и ИВКЭ;
- контроль достоверности измерений на основе анализа пропуска данных и анализ журнала событий ИК;
- формирование защищенного от несанкционированных изменений архива результатов измерений, с указанием времени проведения измерения и времени поступления данных в электронный архив, формирование архива технической и служебной информации;
- передача в организации – участники ОРЭ результатов измерений (1 раз в сутки);
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений,

данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны организаций - участников ОРЭ (1 раз в сутки);

- организация доступа к технической и служебной информации (1 раз в 30 мин);
- синхронизация времени в автоматическом режиме всех элементов ИК и ИВКЭ (счетчик, шлюз E-422, сервер АРМ ПС, УСПД) с помощью СОЕВ, соподчиненной национальной шкале времени безотносительно к интервалу времени с погрешностью не более ± 5 с;

- автоматизированный (1 раз в сутки) контроль работоспособности программно-технических средств ИК и ИВКЭ;

- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.).

АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – ИК, включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,2; 3, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 и счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS класса точности 0,2S/0,5; вторичные электрические цепи; технические средства каналов передачи данных.

2-й уровень – ИВКЭ включает в себя:

- шкаф технологического коммутационного устройства (далее - ТКУ), в состав которого входит два шлюза E-422, WiFi модем AWK 1100, сетевой концентратор, блоки резервного питания счетчиков, блок питания шкафа, коммутационное оборудование;

- шкаф устройства центральной коммутации (далее – ЦКУ), в состав которого входит WiFi модем AWK 1100, оптический конвертор, сетевой концентратор D-Link, спутниковая станция «SkyEdge PRO», сервер АРМ ПС;

- шкаф УСПД, в состав которого входит УСПД ТК16L, блок бесперебойного питания;

- радиосерверы точного времени РСТВ-01.

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной электрической мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная электрическая мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной электрической мощности.

Электрическая энергия вычисляется для интервалов времени 30 мин, как интеграл от средней электрической мощности, получаемой периодически за 0,02 с.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение электрической мощности на интервалах времени 3 или 30 мин. В памяти счетчиков ведутся профили нагрузки.

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВКЭ, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

Для обеспечения единого времени в АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» в состав ИВКЭ входит РСТВ-01. РСТВ-01 осуществляет прием сигналов точного времени и синхронизацию времени в УСПД.

Контроль меток времени во всех элементах АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» осуществляется УСПД каждые 30 мин. Синхронизация (коррекция) времени в счетчиках ИК производится при расхождении времени внутренних таймеров счетчиков и РСТВ-01 на значение более 2 с. Синхронизация времени в шлюзах E-422 и сервере АРМ ПС производится также РСТВ-01 при расхождении значений времени в этих устройствах и

РСТВ-01 на значение более 2 с.

Таким образом, СОЕВ АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» обеспечивает измерение времени в системе с погрешностью не хуже ± 5 с.

Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, передачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и организационных мероприятий.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1 – Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики

Канал измерений		Состав измерительного канала				Ктт · Кгн · Ксч	Наименование измеряемой величины	Вид электрической энергии	Метрологические характеристики		
									Доверительные границы относительной погрешности результата измерений количества активной и реактивной электрической энергии и мощности при доверительной вероятности P=0,95:		
Номер ИК, код точки измерений	Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения	Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке	Обозначение, тип		Заводской номер			Основная погрешность ИК, ± %	Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ± %		
1	2		3	4						5	6
1	ВЛ 110 кВ Калуга-Спутник 1	ТТ	КТ=3	А	ТВ-110/20	№ 1877	220000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			Ктт=1000/5	В	ТВ-110/20	№ 1877					
			4462-74	С	ТВ-110/20	№ 1877					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 788544					
			Кгн=110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 783843					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 788553					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 460544					
			Ксч=1								
			25971-06								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
2	ВЛ 110 кВ Калуга-Спутник 2	ТТ	КТ=3	А	ТВ-110/20	№ 1394	220000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТТ=1000/5	В	ТВ-110/20	№ 1394					
			4462-74	С	ТВ-110/20	№ 1394					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 1648					
			КТН=110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 1802					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 1522					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 460686					
			Ксч=1								
25971-06											
3	ВЛ 110 кВ Спутник-Железняки с отп.	ТТ	КТ=3	А	ТВ-110/18	№ 6941	88000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТТ=400/5	В	ТВ-110/18	№ 6941					
				С	ТВ-110/18	№ 6941					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 788544					
			КТН=110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 783843					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 788553					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461592					
			Ксч=1								
25971-06											
4	ВЛ 110 кВ Спутник-Кондрово 1 с отп.	ТТ	КТ=3	А	ТНДМ-110	№ 5434	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТТ=600/5	В	ТНДМ-110	№ 5434					
				С	ТНДМ-110	№ 5434					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 788544					
			КТН=110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 783843					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 788553					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461591					
			Ксч=1								
25971-06											

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
5	ВЛ 110 кВ Спутник-Кондрово 2 с отп.	ТТ	КТ=0,2	А	ТВГ-110-УХЛ2	№ 1726	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 0,8% ± 1,5%	± 2,2% ± 1,6%
			КТ _{ТТ} =600/5	В	ТВГ-110-УХЛ2	№ 1724					
			22440-02	С	ТВГ-110-УХЛ2	№ 1725					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 1648					
			КТ _{ТН} =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 1802					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 1522					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461593					
			Ксч=1								
			25971-06								
6	ВЛ 110 кВ Спутник-Кондрово 3 с отп.	ТТ	КТ=0,2	А	ТВГ-110-УХЛ2	№ 1737	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 0,8% ± 1,5%	± 2,2% ± 1,6%
			КТ _{ТТ} =600/5	В	ТВГ-110-УХЛ2	№ 1748					
			22440-02	С	ТВГ-110-УХЛ2	№ 1736					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 1648					
			КТ _{ТН} =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 1802					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 1522					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461595					
			Ксч=1								
			25971-06								
7	ВЛ 110 кВ Спутник-Кондрово 4 с отп.	ТТ	КТ=3	А	ТНДМ-110	№ 5432	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТ _{ТТ} =600/5	В	ТНДМ-110	№ 5432					
				С	ТНДМ-110	№ 5432					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 788544					
			КТ _{ТН} =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 783843					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 788553					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461597					
			Ксч=1								
			25971-06								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8	ВЛ 110 кВ Спутник-Крутицы 1 с отп.	ТТ	КТ=3	А	ТНДМ-110	№ 5429	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТ _{ТТ} =600/5	В	ТНДМ-110	№ 5429					
				С	ТНДМ-110	№ 5429					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 788544					
			КТ _{ТН} =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 783843					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 788553					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461596					
			Ксч=1								
			25971-06								
9	ВЛ 110 кВ Спутник-Крутицы 2 с отп.	ТТ	КТ=3	А	ТНДМ-110	№ 5430	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТ _{ТТ} =600/5	В	ТНДМ-110	№ 5430					
				С	ТНДМ-110	№ 5430					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 1648					
			КТ _{ТН} =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 1802					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 1522					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461598					
			Ксч=1								
			25971-06								
10	ВЛ 110 кВ Спутник- Малинки	ТТ	КТ=3	А	ТВ-110	№ 2976	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТ _{ТТ} =600/5	В	ТВ-110	№ 2976					
			20644-03	С	ТВ-110	№ 2976					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 1648					
			КТ _{ТН} =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 1802					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 1522					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 460545					
			Ксч=1								
			25971-06								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
11	ВЛ 110 кВ Спутник-Маяк с отп.	ТТ	КТ=3	А	ТВ-110-18	№ 6942	88000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТ _т =400/5	В	ТВ-110-18	№ 6942					
				С	ТВ-110-18	№ 6942					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 1648					
			КТ _н =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 1802					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 1522					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461594					
			Ксч=1								
			25971-06								
12	ВЛ 110 кВ Спутник-Моторная 1	ТТ	КТ=3	А	ТНДМ-110	№ 5435	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТ _т =600/5	В	ТНДМ-110	№ 5435					
				С	ТНДМ-110	№ 5435					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 788544					
			КТ _н =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 783843					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 788553					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 577324					
			Ксч=1								
			25971-06								
13	ВЛ 110 кВ Спутник-Моторная 2	ТТ	КТ=3	А	ТНДМ-110	№ 5428	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТ _т =600/5	В	ТНДМ-110	№ 5428					
				С	ТНДМ-110	№ 5428					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 1648					
			КТ _н =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 1802					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 1522					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461590					
			Ксч=1								
			25971-06								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
14	ВЛ 110 кВ Спутник-Суходрев	ТТ	КТ=3	А	ТВ-110/20	№ 1545	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТ _{ТТ} =600/5	В	ТВ-110/20	№ 1545					
			4462-74	С	ТВ-110/20	№ 1545					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 788544					
			КТ _{ТН} =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 783843					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 788553					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461599					
			Ксч=1								
			25971-06								
15	ОМВ-110 кВ	ТТ	КТ=3	А	ТНДМ-110	№ 5527	220000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТ _{ТТ} =1000/5	В	ТНДМ-110	№ 5527					
				С	ТНДМ-110	№ 5527					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ-110-57	№ 788544					
			КТ _{ТН} =110000:√3/100:√3	В	НКФ-110-57	№ 783843					
			14205-99	С	НКФ-110-57	№ 788553					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 461485					
			Ксч=1								
			25971-06								

* Данный канал является информационным.

Примечания:

1. В Таблице 1 приведены метрологические характеристики основной погрешности ИК (нормальные условия эксплуатации) и погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации для измерения электрической энергии и средней мощности (получасовых);
2. В Таблице 1 в графе «Основная погрешность ИК, ± %» приведены границы погрешности результата измерений посредством ИК при доверительной вероятности $P=0,95$, $\cos\varphi=0,87$ ($\sin\varphi=0,5$) и токе ТТ, равном $I_{ном}$.
3. В Таблице 1 в графе «Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ± %» приведены границы погрешности результата измерений посредством ИК при доверительной вероятности $P=0,95$, $\cos\varphi=0,5$ ($\sin\varphi=0,87$) и токе ТТ, равном 10 % от $I_{ном}$.
4. Нормальные условия эксплуатации:
 - параметры питающей сети: напряжение - $(220\pm 4,4)$ В; частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
 - параметры сети: диапазон напряжения - $(0,99 \div 1,01)U_{н}$; диапазон силы тока - $(1,0 \div 1,2)I_{н}$; диапазон коэффициента мощности $\cos\varphi$ ($\sin\varphi$) - $0,87(0,5)$; частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
 - температура окружающего воздуха: ТТ - от $+15^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$; ТН - от $+10^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$; счетчиков: в части активной энергии - от $+21^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$, в части реактивной энергии - от $+18^\circ\text{C}$ до $+22^\circ\text{C}$; УСПД - от $+15^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$;
 - относительная влажность воздуха - (70 ± 5) %;
 - атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

5. Рабочие условия эксплуатации:

для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения - $(0,9 \div 1,1)U_{н1}$; диапазон силы первичного тока $(0,01 \div 1,2)I_{н1}$; коэффициент мощности $\cos\varphi$ ($\sin\varphi$) - $0,5 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$; частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от -30°C до $+35^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха - $(70 \pm 5)\%$;
- атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

Для электросчетчиков:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - $(0,9 \div 1,1)U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - тока $(0,01 \div 1,2)I_{н2}$; диапазон коэффициента мощности $\cos\varphi$ ($\sin\varphi$) - $0,5 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$; частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения - $0,5$ мТл;
- температура окружающего воздуха - от $+15^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха - $(40-60)\%$;
- атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

Для аппаратуры передачи и обработки данных:

- параметры питающей сети: напряжение - (220 ± 10) В; частота - (50 ± 1) Гц;
- температура окружающего воздуха - от $+15^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха - $(70 \pm 5)\%$;
- атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1, УСПД на одностипный утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» как его неотъемлемая часть.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- счетчик электрической энергии – средняя наработка на отказ не менее 120 000 ч, время восстановления работоспособности не более 168 ч;
- ИВКЭ – средняя наработка на отказ не менее 35 000 ч, время восстановления работоспособности не более 168 ч;
- шлюз E-422 – средняя наработка на отказ не менее 50 000 ч;
- УСПД - средняя наработка на отказ не менее 35 000 ч, среднее время восстановления работоспособности 24 ч;
- СОЕВ - коэффициент готовности Кг не менее 0,95, среднее время восстановления не более 168 ч.

Установленный полный срок службы АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» - не менее 20 лет.

В АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» используются следующие виды резервирования:

- резервирование по двум интерфейсам опроса счетчиков;
- резервирование питания счетчиков, шлюзов E-422, сервера АРМ ПС, УСПД;
- предусмотрена возможность автономного считывания измерительной информации со счетчиков и визуальный контроль информации на счетчике;
- контроль достоверности и восстановление данных;
- наличие резервных баз данных;
- наличие перезапуска и средств контроля зависания;
- наличие ЗИП.

Регистрация событий:

- журнал событий ИК:
 - отключение и включение питания;
 - корректировка времени;
 - удаленная и местная параметризация;
 - включение и выключение режима тестирования.
- журнал событий ИВКЭ:
 - дата начала регистрации измерений;
 - перерывы электропитания;
 - потери и восстановления связи со счётчиками;
 - программные и аппаратные перезапуски;
 - корректировки времени в каждом счетчике.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - привод разъединителя трансформаторов напряжения;
 - корпус (или кожух) автоматического выключателя в цепи трансформатора напряжения, а так же его рукоятка (или прозрачная крышка);
 - клеммы вторичной обмотки трансформаторов тока;
 - промежуточные клеммники, через которые проходят цепи тока и напряжения;
 - испытательная коробка (специализированный клеммник);
 - крышки клеммных отсеков счетчиков;
 - крышки клеммного отсека УСПД.
- защита информации на программном уровне:
 - установка двухуровневого пароля на счетчик;
 - установка пароля на УСПД;
 - защита результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, журнал событий – не менее 35 суток;
- ИВКЭ – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений - не менее 35 суток;
- Сервер АРМ ПС – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений – не менее 4 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ «Спутник» АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник»

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник» проводится по документу МИ 3000-2006 «ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Перечень основных средств поверки:

- трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2845-2003 «Измерительные трансформаторы напряжения 6/ $\sqrt{3}$... 35 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации», МИ 2925-2005 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35 ... 330/ $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- счетчики EPQS – в соответствии с методикой поверки РМ 1039597-26:2002 «Счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS», утвержденной Государственной службой метрологии Литовской Республики.;
- средства поверки УСПД в соответствии с документом «Устройство сбора и передачи данных ТК16L для автоматизации измерений и учета энергоресурсов. Методика поверки». АВБЛ.468212.041 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2007 г.;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ Р 52323–2005 (МЭК 62053-22:2003) «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S».

ГОСТ Р 52425–2005 (МЭК 62053-23:2003) «Статические счетчики реактивной энергии».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие

технические условия».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

МИ 3000-2006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ «Спутник» - АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ «Спутник» - АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Спутник», утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель:

ЗАО «Метростандарт»

Юридический/Почтовый адрес:


117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. I

Тел.: 8(495)745-21-70

Факс: 8(495) 705-97-50

Сайт: www.metrostandart.ru

Технический директор ЗАО «Метростандарт»



Л.Б. Александров