

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



СОГЛАСОВАНО

директор ГЦИ СИ

ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

« 06 » 2010г.

<p>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго»</p>	<p>Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>44624-10</u></p>
---	---

Изготовлена по ГОСТ 22261-94 и технической документации ОАО «Мобильные ГТЭС», г. Москва, заводской № 422200042

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» (далее – АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») предназначена для измерений, коммерческого и технического учета электрической энергии и мощности, а также автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации об энергоснабжении. В частности, АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», предназначена для использования в составе многоуровневых автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Область применения: в ОАО «Мобильные ГТЭС» и граничащих с ним по цепям электро-снабжения энергосистемах, промышленных и других энергопотребляющих (энергопоставляющих) предприятиях.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», представляет собой трехуровневую информационно-измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Нижний (1-й уровень) уровень состоит из установленных на объектах контроля электронных счетчиков активной и реактивной электроэнергии с цифровым интерфейсом RS-485, измерительных трансформаторов тока и напряжения, вторичных измерительных цепей и технических средств приема-передачи данных, образующих 4 измерительных канала (далее по тексту – «ИК») системы.

Второй уровень включает в себя информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), в который входит УСПД типа RTU-325L, обеспечивающий интерфейс доступа к ИИК, технические средства приёма-передачи данных (каналообразующей аппаратуры).

Третий уровень включает в себя информационно-вычислительный комплекс (ИВК) ОАО «Мобильные ГТЭС». ИВК представляет собой центральное устройство сбора (сервер), коммутационные средства, рабочие станции (АРМ) и специальное программное обеспечение. ИВК предназначен для автоматизированного сбора и хранения результатов измерений, диагностики состояния средств измерений, подготовки и отправки отчетов в ОАО «АТС».

Система обеспечивает измерение следующих основных параметров энергопотребления:

- 1) активной (реактивной) энергии за определенные интервалы времени по каналам учета, группам каналов учета и объекту в целом, с учетом временных (тарифных) зон, включая прием и отдачу энергии;
- 2) средних значений активной (реактивной) мощности за определенные интервалы времени по каналам учета, группам каналов учета и объекту в целом;
- 3) календарного времени и интервалов времени.

Кроме параметров энергопотребления (измерительной информации) в счетчиках и УСПД может храниться служебная информация: параметры качества электроэнергии в точке учета, регистрация различных событий, данные о корректировках параметров, данные о работоспособности устройств, перерывы питания и другая информация. Эта информация может по запросу пользователя передаваться на АРМ.

В АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», измерения и передача данных на верхний уровень происходят следующим образом. Аналоговые сигналы переменного тока с выходов измерительных трансформаторов (для счетчиков трансформаторного включения) поступают на входы счетчиков электроэнергии, которые преобразуют значения входных сигналов в цифровой код. Счетчики Альфа А1800 производят измерения мгновенных и действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают активную мощность ($P=U \cdot I \cdot \cos\phi$) и полную мощность ($S=U \cdot I$). Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму $Q=(S^2-P^2)^{0.5}$. Средние значения активной мощности рассчитываются путем интегрирования текущих значений P на 30-минутных интервалах времени. По запросу или в автоматическом режиме измерительная информация направляется в устройство сбора и передачи данных (УСПД). В УСПД происходят косвенные измерения электрической энергии при помощи программного обеспечения, установленного на УСПД, далее информация поступает на ИВК (сервер), где происходит накопление и отображение собранной информации. Полный перечень информации, передаваемой на ИВК, определяется техническими характеристиками многофункциональных электросчетчиков, УСПД и уровнем доступа АРМа к базе данных. Для передачи данных, несущих информацию об измеряемой величине от одного компонента АИИС КУЭ к другому, используются проводные линии связи, GSM-сеть связи (основной канал). В качестве резервного канала связи также применяется спутниковая сеть связи.

АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», имеет 2 независимых устройства синхронизации времени УССВ. Коррекция системного времени ИВК (сервер) производится не реже одного раза в сутки по временным импульсам от устройства синхронизации системного времени (УССВ) на основе GPS-приемника, подключенного ИВК (сервер). Коррекция системного времени УСПД производится не реже одного раза в час по временным импульсам от устройства синхронизации системного времени (УССВ) на основе GPS-приемника, подключенного УСПД.

Для защиты метрологических характеристик системы от несанкционированных изменений (корректировок) предусмотрена аппаратная блокировка, пломбирование средств измерений и учета, кроссовых и клеммных коробок, а также многоуровневый доступ к текущим данным и параметрам настройки системы (электронные ключи, индивидуальные пароли, коды оператора и программные средства для защиты файлов и баз данных).

Основные функции и эксплуатационные характеристики АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», соответствуют критериям качества АИИС КУЭ, определенным техническим требованиям НП «Совета рынка» и ОАО «АТС» к АИИС КУЭ. Система выполняет непрерывные автоматизированные измерения следующих величин: приращений активной электрической энергии, измерений календарного времени, интервалов времени и коррекцию хода часов компонентов системы, а также сбор результатов и построение графиков получасовых нагрузок, необходимых для организации рационального контроля и учета энергопотребления. Параметры надежности средств измерений АИИС КУЭ трансформаторов напряжения и тока, счетчиков электроэнергии и УСПД соответствуют техническим требованиям к АИИС

КУЭ субъекта ОРЭ. Для непосредственного подключения к отдельным счетчикам или к УСПД (в случае, например, повреждения линии связи) предусматривается использование переносного компьютера типа NoteBook с последующей передачей данных на компьютер высшего уровня.

В системе обеспечена возможность автономного съема информации со счетчиков. Глубина хранения информации в системе не менее 35 суток. При прерывании питания все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти. Предусмотрен самостоятельный старт УСПД после возобновления питания.

Для защиты информации и измерительных каналов АИИС КУЭ от несанкционированного вмешательства предусмотрена механическая и программная защита. Все кабели, приходящие на счетчик от измерительных трансформаторов и сигнальные кабели от счетчика, кроссируются в пломбируемом отсеке счетчика.

Все основные технические компоненты, используемые АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакас-энерго», являются средствами измерений и зарегистрированы в Государственном реестре средства измерений. Устройства связи, модемы различных типов, пульта оператора, средства вычислительной техники (персональные компьютеры) отнесены к вспомогательным техническим компонентам и выполняют только функции передачи и отображения данных, получаемых от основных технических компонентов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

параметр	значение
Пределы допускаемых значений относительной погрешности АИИС КУЭ при измерении электрической энергии.	Вычисляются по методике поверки в зависимости от состава ИК. Значения пределов допускаемых погрешностей приведены в таблице 2
Параметры питающей сети переменного тока: Напряжение, В частота, Гц	220± 22 50 ± 1
Температурный диапазон окружающей среды для: - счетчиков электрической энергии, °С - трансформаторов тока и напряжения, °С	0...+30 -40...+40
Индукция внешнего магнитного поля в местах установки счетчиков, не более, мТл	0,5
Мощность, потребляемая вторичной нагрузкой, подключаемой к ТТ и ТН, % от номинального значения	25-100
Потери напряжения в линии от ТН к счетчику, не более, %	0,25
Первичные номинальные напряжения, кВ	110; 10; 0,4
Первичные номинальные токи, кА	0,4; 0,3; 0,1; 0,05
Номинальное вторичное напряжение, В	100
Номинальный вторичный ток, А	5
Количество точек измерения, шт.	4
Интервал задания границ тарифных зон, минут	30
Абсолютная погрешность при измерении текущего времени в системе и ее компонентах, не более, секунд	±5
Средний срок службы системы, лет	15

Таблица 2

Пределы допускаемых относительных погрешностей при измерении электрической энергии, %

№ ИК	Состав ИК	$\cos \varphi$ ($\sin \varphi$)	$\delta_{1(2)}^* \%$ $I_{1(2)} \% \leq I < I_{5\%}$	$\delta_{5\%I}$ $I_{5\%} \leq I < I_{20\%}$	$\delta_{20\%I}$ $I_{20\%} \leq I < I_{100\%}$	$\delta_{100\%I}$ $I_{100\%} \leq I < I_{120\%}$
1,2	ТТ класс точности 0,5 ТН отсутствует Счетчик класс точности 0,2S (активная энергия)	1	Не нормируется	±1,77	±1,05	±0,85
		0,8 (емк.)	Не нормируется	±2,86	±1,57	±1,2
		0,5 (инд.)	Не нормируется	±5,32	±2,74	±1,92
	ТТ класс точности 0,5 ТН отсутствует Счетчик класс точности 0,5 (реактивная энергия)	0,8 (0,6)	Не нормируется	±4,43	±2,32	±1,69
		0,5 (0,87)	Не нормируется	±2,68	±1,52	±1,24
3	ТТ класс точности 0,2S ТН класс точности 0,2 Счетчик класс точности 0,2S (активная энергия)	1	±1,23	±0,83	±0,77	±0,77
		0,8 (емк.)	±1,48	±1,13	±0,96	±0,96
		0,5 (инд.)	±2,16	±1,44	±1,19	±1,19
	ТТ класс точности 0,2S ТН класс точности 0,2 Счетчик класс точности 0,5 (реактивная энергия)	0,8 (0,6)	±4,38	±1,77	±1,26	±1,21
		0,5 (0,87)	±3,26	±1,45	±1,09	±1,08
4	ТТ класс точности 0,5S ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,2S (активная энергия)	1	±1,95	±1,21	±1,05	±1,05
		0,8 (емк.)	±2,96	±1,81	±1,43	±1,43
		0,5 (инд.)	±5,47	±3,05	±2,30	±2,30
	ТТ класс точности 0,5S ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,5 (реактивная энергия)	0,8 (0,6)	±5,92	±2,78	±2,02	±1,99
		0,5 (0,87)	±3,93	±1,89	±1,44	±1,43

Примечание: *) В процессе эксплуатации системы возможны замены отдельных измерительных компонентов без переоформления свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ: стандартизованных компонентов - измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные утвержденных типов, класс точности которых должен быть не хуже класса точности первоначально указанных в таблице, а также УСПД - на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом, согласно требованиям ст. 4.2 МИ 2999-2006. Акт хранится совместно с описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Для разных сочетаний классов точности измерительных трансформаторов и счетчиков электрической энергии пределы допускаемых относительных погрешностей при измерении энергии и мощности в рабочих условиях эксплуатации рассчитываются согласно алгоритмам, приведенным в методике поверки АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго».

Пределы допускаемой относительной погрешности по средней получасовой мощности и энергии для любого измерительного канала системы на интервалах усреднения получасовой мощности, на которых не производится корректировка времени, рассчитываются по следующей формуле:

на основании считанных по цифровому интерфейсу показаний счетчика о средней получасовой мощности, хранящейся в счетчике в виде профиля нагрузки в импульсах:

$$\delta_p = \pm \sqrt{\delta_s^2 + \left(\frac{KK_e \cdot 100\%}{1000PT_{cp}} \right)^2}, \text{ где}$$

δ_p - пределы допускаемой относительной погрешности при измерении средней получасовой мощности и энергии, в процентах;

δ_s - пределы допускаемой относительной погрешности системы из табл.2 при измерении электроэнергии, в процентах;

K - масштабный коэффициент, равный общему коэффициенту трансформации трансформаторов тока и напряжения;

K_e - внутренняя константа счетчика (величина эквивалентная 1 импульсу, выраженному в Вт·ч);

T_{cp} - интервал усреднения мощности, выраженный в часах;

P - величина измеренной средней мощности с помощью системы на данном интервале усреднения, выраженная в кВт.

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности по средней мощности для любого измерительного канала системы на интервалах усреднения мощности, на которых производится корректировка времени, рассчитываются по следующей формуле:

$$\delta_{p, \text{корр.}} = \frac{\Delta t}{3600T_{cp}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

Δt - величина произведенной корректировки значения текущего времени в счетчиках (в секундах); T_{cp} - величина интервала усреднения мощности (в часах).

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульных листах эксплуатационной документации системы типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице 3, 4 и 5.

Таблица 3

Канал учета		Средство измерений		Наименование измеряемой величины
Номер ИК	Наименование объекта учета (по документации энергообъекта)	Номер по схеме (по документации энергообъекта), вид СИ	Обозначение, тип, стандарт, технические условия либо метрологические характеристики, № Госреестра	
1	ГТЭС "ГПП 3" ТСН-1	ТТ	3хТА60R Класс точности 0,5 I ₁ /I ₂ =400/5 № № 21406/09; 25703/09; 25714/09 ГР № 35626-07	Ток, 5 А (номинальный вторичный)
		ТН	Нет	
		Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4;	Ном. ток 5 А,

			Класс точности 0,2S/0,5 Ином =5 А № 01202464 ГР № 31857-06	энергия активная/ ре- активная
2	ГТЭС "ГПП 3" ТСН-2	ТТ	3хАСК 31.4 Класс точности 0,5 I ₁ /I ₂ =100/5 №№ 09К 92919845; 09К 92919850; 09К 92919849 ГР № 31089-06	Ток, 5 А (номиналь- ный вторичный)
		ТН	Нет	
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4; Класс точности 0,2S/0,5 Ином =5 А № 01202463 ГР № 31857-06	Ном. ток 5 А, энергия активная/ ре- активная
3	ГТЭС "ГПП 3" Вывод 110кВ мо- бильной подстанции	ТТ	3хТАТ Класс точности 0,2S I ₁ /I ₂ =300/5 №№ 09121751; 09121750; 09121754 ГР № 29838-05	Ток, 5 А (номиналь- ный вторичный)
		ТН	3хJDQXF-145ZHW Класс точности 0,2 U ₁ /U ₂ =110000/100 №№ GD9/120R3201; GD9/120R3202; GD9/120R3203 ГР № 40246-08	Напряжение, 100 В (номинальное вто- ричное)
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4; Класс точности 0,2S/0,5 Ином =5 А № 01204417 ГР № 31857-06	Ном. ток 5 А, энергия активная/ ре- активная
4	ГТЭС "ГПП 3" КТПН	ТТ	3хТПЛ-10-М Класс точности 0,5S I ₁ /I ₂ =50/5 №№ 4045; 4270; 4272 ГР № 22192-07	Ток, 5 А (номиналь- ный вторичный)
		ТН	НТМИ-10-66-У3 Класс точности 0,5 U ₁ /U ₂ =10000/100 № 2720 ГР № 831-69	Напряжение, 100 В (номинальное вто- ричное)
		Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4; Класс точности 0,2S/0,5 Ином =5 А № 01203713 ГР № 31857-06	Ном. ток 5 А, энергия активная/ ре- активная

Таблица 4

Наименование средств измерений	Количество приборов в АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго»	Номер в Госреестре средств измерений
Измерительные трансформаторы тока ГОСТ 7746 ТАТ; ТА60R; ASK; ТПЛ-10-М	Согласно схеме объекта учета	№ 29838-05; № 35626-07; № 31089-06; № 22192-07
Измерительные трансформаторы напряжения ГОСТ 1983 JDQXF-145ZHW; НТМИ-10-66-У3	Согласно схеме объекта учета	№ 40246-08; № 831-69
Электронные счётчики производства ООО "Эльстер Метроника": Альфа А1800	По количеству точек измерений	№ 31857-06
Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L	1 шт.	№ 37288-08

Таблица 5

Наименование программного обеспечения, вспомогательного оборудования и документации	Необходимое количество для АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго»
ИВК HP Proliant DL160G5 Xeon E 5405/ОЗУ-1GB/ НЖМД- 2x250Gb	1 шт.
Сотовый модем TC35T	1 шт.
Источник бесперебойного питания (ИБП) Smart-UPS 1000RM	1 шт.
Спутниковый терминал	1 шт.
Устройство синхронизации времени УССВ-16HVS	1 шт.
Инженерный пульт на базе Notebook	1 шт.
Сотовый модем MC-35i	1 шт.
Источник бесперебойного питания (ИБП) Smart-UPS 1000RM	1 шт.
Устройство синхронизации времени УССВ-16HVS	1 шт.
Спутниковый терминал	1 шт.
Преобразователь интерфейса Ethernet/RS-485 на 4 канала Nport5430i	1 шт.
Формуляр на систему	1(один) экземпляр
Методика поверки	1(один) экземпляр
Руководство по эксплуатации	1(один) экземпляр
Программный пакет АС-РЕ «Альфа-Центр». Версия 10.	Количество и состав программных модулей согласно схеме объекта учета
Программное обеспечение электросчетчиков	
Программное обеспечение УСПД RTU-325L	

ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», проводится по документу «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.

Перечень основных средств поверки:

- средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
 - средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;
 - средства поверки многофункциональных микропроцессорных счетчиков электрической энергии типа Альфа А1800 в соответствии с методикой поверки, утвержденной ВНИИМ в 2006 г.;
 - средства поверки устройств и передачи данных RTU-325 и RTU-325L в соответствии с методикой поверки, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.
- Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

ГОСТ Р 52323-05 (МЭК 62053-22:2003) Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статистические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия».

ГОСТ 7746 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».


ГОСТ 1983 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ мобильной ГТЭС, размещенной на площадке ПС 110 кВ «ГПП-3» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ОАО «Электроцентроналадка»
123995, г. Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., д.16 корп. 2

Генеральный директор
ОАО «Электроцентроналадка»



Е.Б. Луполов