

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на паспорт печатным способом.

Комплектность

Трансформатор тока – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

Поверка

Поверка трансформаторов тока производится в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 “ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки”. Интервал между поверками – 8 лет.

Нормативные и технические документы

ТУ 3414-001-81769739-2008 “Трансформаторы тока ТВ-ТМ-35. Технические условия”.
ГОСТ 7746-2001 “Трансформаторы тока. Общие технические условия”.

Заключение

Тип трансформаторов тока ТВ-ТМ-35 утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Трансформаторы тока ТВ-ТМ-35 соответствуют требованиям безопасности.

Сертификат соответствия РОСС RU.МЛ16.В00707, срок действия до 07.12.2012 г.

Сертификат выдан органом по сертификации ООО “Импорттех-М”.

Регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЛ16.

Изготовитель

Наименование: ООО “Завод трансформаторов и магнитопроводов” (ООО “ЗТМ”)

Адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул.Контролёров, д.15-б

Тел./Факс: (343)-245-84-22/39

WWW: <http://www.zmt-ek.ru>

E-mail: neon-trans@etel.ru

Директор ООО “ЗТМ”



Д.М. Иванов