

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 110 кВ Мзымта

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 110 кВ Мзымта (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности потребляемой с ОРЭМ по расчетным точкам учета, а также регистрации параметров электропотребления, формирования отчетных документов и передачи информации в ПАК ОАО «АТС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ построена на основе ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), Госреестр № 45048-10, представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительно-информационный комплекс (ИИК) АИИС КУЭ состоит из трех уровней:

1-ый уровень – измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-ой уровень – измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTU-325Н, Госреестр № 44626-10, устройство синхронизации системного времени (УССВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи, для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы.

3-ий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), состоит из коммуникационного сервера опроса и сервера базы данных (БД) ЦСОД (центр сбора и обработки данных) ОАО «ФСК ЕЭС» и сервера ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга, устройства синхронизации времени, АРМ пользователей, аппаратуры приема-передачи данных и технических средств для организации локальной вычислительной сети (ЛВС), разграничения прав доступа к информации.

Связь УСПД ПС 110 кВ Мзымта с ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» реализуется с помощью единой технологической сети связи электроэнергетики (ЕТССЭ), организованной на базе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и системы спутниковой связи.

Для работы с системой на уровне подстанции (ПС) предусматривается организация АРМ ПС.

ИВК обеспечивает выполнение следующих функций:

- сбор информации от ИВКЭ (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базах данных серверов ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники ОРЭ.

Принцип действия:

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. Первичный ток в счетчиках измеряется с помощью измерительных трансформаторов тока, имеющих малую линейную и угловую погрешность в широком диапазоне измерений. В цепи трансформаторов тока установлены шунтирующие резисторы, сигналы с которых поступают на вход измерительной микросхемы. Измеряемое напряжение каждой фазы через высоколинейные резистивные делители подается непосредственно на измерительную микросхему. Измерительная микросхема осуществляет выборки входных сигналов токов и напряжений по каждой фазе, используя встроенные аналого-цифровые преобразователи, и выполняет различные вычисления для получения всех необходимых величин. С выходов измерительной микросхемы на микроконтроллер поступают интегрированные по времени сигналы активной и реактивной энергии. Микроконтроллер осуществляет дальнейшую обработку полученной информации и накопление данных в энергонезависимой памяти, а также микроконтроллер осуществляет управление отображением информации на ЖКИ, выводом данных по энергии на выходные импульсные устройства и обменом по цифровому интерфейсу. Измерение максимальной мощности счетчик осуществляет по заданным видам энергии. Усреднение мощности происходит на интервалах, длительность которых задается программно и может составлять 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояние средств измерений со счетчика электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью ЕТССЭ, организованной на базе ВОЛС (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи, организованному на базе спутникового терминала Gilat Skyedge Pro.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между ЦСОД ОАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга происходит автоматическая репликация данных по сетям ЕТССЭ.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную, автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в филиал ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ.

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В СОЕВ входят часы УССВ, счетчиков, УСПД, сервера.

В качестве базового прибора СОЕВ на уровне ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется устройство синхронизации времени УССВ-35 HVS, а на уровне ИВКЭ – созданное на его основе УССВ-16-HV НКУ МС-225 производства ООО «Эльстер Метроника».

Сравнение показаний часов сервера БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» и УССВ-35 HVS происходит с цикличностью один раз в час. Синхронизация осуществляется при расхождении времени сервера с временем УССВ на величину более чем ± 500 мс.

Сравнение показаний часов коммуникационного сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» и сервера БД происходит с цикличностью один раз в час. Синхронизация осуществляется при расхождении времени сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» со временем сервера БД на величину более чем ± 1 с.

Сравнение показаний часов УСПД RTU-325T и УССВ-16-NV, устанавливаемого в помещении ОПУ ПС Мзымта, происходит с цикличностью один раз в час. Синхронизация осуществляется при расхождении времени УСПД и времени УССВ на величину более чем ± 500 мс.

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом обращении к счетчику, но не реже одного раза в 30 минут, синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов счетчика и УСПД на величину более чем ± 1 с

Программное обеспечение

Таблица 1. Идентификационные данные специализированного программного обеспечения (СПО), установленного в ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)	1.00	289aa64f646cd387380 4db5fbd653679	MD5

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ.

Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительно-информационных комплексов АИИС КУЭ приведен в Таблице 2. Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в Таблице 3.

Таблица 2

№ ИИК	Наименование объекта	Состав измерительно-информационных комплексов (1 - 2-ой уровни)				Вид электро-энергии
		ТТ	ТН	Счетчик	УСПД	
1	2	3	4	5	6	7
1	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», КРУ-10 кВ, КВЛ 10 кВ, яч. 3, W3К	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S 1500/5 Зав. № 34422-10 Зав. № 34391-10 Зав. № 34430-10 Госреестр № 32139-06	НОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 02463-10 Зав. № 02464-10 Зав. № 02465-10 Госреестр № 35955-07	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214273 Госреестр № 31857-06	УСПД RTU-325H Зав. № 005624 Госреестр № 44626-10	Активная Реактивная
2	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», КРУ-10 кВ, КВЛ 10 кВ, яч. 4, W4К	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 34273-10 Зав. № 34157-10 Зав. № 34280-10 Госреестр № 32139-06	НОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 02463-10 Зав. № 02464-10 Зав. № 02465-10 Госреестр № 35955-07	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214262 Госреестр № 31857-06		Активная Реактивная
3	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», КРУ-10 кВ, КВЛ 10 кВ, яч. 6, W5К	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 34274-10 Зав. № 34279-10 Зав. № 34281-10 Госреестр № 32139-06	НОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 02463-10 Зав. № 02464-10 Зав. № 02465-10 Госреестр № 35955-07	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214267 Госреестр № 31857-06		Активная Реактивная
4	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», КРУ-10 кВ, КВЛ 10 кВ, яч. 7, W6К	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 34093-10 Зав. № 34363-10 Зав. № 34364-10 Госреестр № 32139-06	НОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 02463-10 Зав. № 02464-10 Зав. № 02465-10 Госреестр № 35955-07	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214275 Госреестр № 31857-06		Активная Реактивная
5	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», КРУ-10 кВ, КВЛ 10 кВ, яч. 13, W8К	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 33364-10 Зав. № 33933-10 Зав. № 33868-10 Госреестр № 32139-06	НОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 02450-10 Зав. № 02451-10 Зав. № 02452-10 Госреестр № 35955-07	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214268 Госреестр № 31857-06		Активная Реактивная
6	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», КРУ-10 кВ, КВЛ 10 кВ, яч. 18, W9К	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 33906-10 Зав. № 29232-10 Зав. № 29233-10 Госреестр № 32139-06	НОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 02450-10 Зав. № 02451-10 Зав. № 02452-10 Госреестр № 35955-07	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214266 Госреестр № 31857-06		Активная Реактивная
7	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», КРУ-10 кВ, КВЛ 10 кВ, яч. 19, W10К	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 30471-10 Зав. № 29653-10 Зав. № 29672-10 Госреестр № 32139-06	НОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 02450-10 Зав. № 02451-10 Зав. № 02452-10 Госреестр № 35955-07	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214269 Госреестр № 31857-06		Активная Реактивная
8	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», КРУ-10 кВ, КВЛ 10 кВ, яч. 21, W11К	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 33930-10 Зав. № 33929-10 Зав. № 33915-10 Госреестр № 32139-06	НОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 02450-10 Зав. № 02451-10 Зав. № 02452-10 Госреестр № 35955-07	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214270 Госреестр № 31857-06		Активная Реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
9	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», КРУ-10 кВ, КВЛ 10 кВ, яч. 22, W12K	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 34411-10 Зав. № 34409-10 Зав. № 34410-10 Госреестр № 32139-06	НОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 02450-10 Зав. № 02451-10 Зав. № 02452-10 Госреестр № 35955-07	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214274 Госреестр № 31857-06	УСПД RTU-325H Зав. № 005624 Госреестр № 44626-10	Активная Реактивная
10	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», Ввод 0,4 кВ ТСН1	ТСН Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 51838 Зав. № 51839 Зав. № 51840 Госреестр № 26100-03	—	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214260 Госреестр № 31857-06		Активная Реактивная
11	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», Ввод 0,4 кВ ТСН2	ТСН Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 51835 Зав. № 51836 Зав. № 51832 Госреестр № 26100-03	—	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214261 Госреестр № 31857-06		Активная Реактивная
12	ПС 110/10 кВ «Мзым-та», Ввод 0,4 кВ Щит хозяйственных нужд	ТСН Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 20814 Зав. № 20813 Зав. № 20812 Госреестр № 26100-03	—	A1805RLQV-P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01214258 Госреестр № 31857-06		Активная Реактивная

Таблица 3

Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК (активная электрическая энергия) в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%},$ $I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$\delta_{5\%},$ $I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$\delta_{20\%},$ $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$\delta_{100\%},$ $I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1-9 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5	1,0	±2,4	±1,7	±1,6	±1,6
	0,9	±2,6	±1,9	±1,7	±1,7
	0,8	±3,0	±2,2	±1,9	±1,9
	0,7	±3,5	±2,5	±2,1	±2,1
	0,5	±5,1	±3,4	±2,7	±2,7
10-12 ТТ-0,5S; Сч-0,5S	1,0	±2,4	±1,6	±1,5	±1,5
	0,9	±2,5	±1,8	±1,6	±1,6
	0,8	±2,9	±2,1	±1,7	±1,7
	0,7	±3,4	±2,4	±1,9	±1,9
	0,5	±4,9	±3,2	±2,4	±2,4
Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК (реактивная электрическая энергия) в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%},$ $I_{2\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$\delta_{5\%},$ $I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$\delta_{20\%},$ $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$\delta_{100\%},$ $I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1-9 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1,0	0,9	±6,8	±4,1	±2,9	±2,9
	0,8	±4,3	±2,7	±2,0	±1,9
	0,7	±3,6	±2,3	±1,7	±1,7
	0,5	±2,7	±1,8	±1,3	±1,3
10-12 ТТ-0,5S; Сч-1,0	0,9	±6,6	±3,7	±2,5	±2,4
	0,8	±4,2	±2,5	±1,7	±1,6
	0,7	±3,5	±2,1	±1,4	±1,4
	0,5	±2,7	±1,6	±1,2	±1,2

Ход часов компонентов системы не превышает ±5 с/сут.

Примечания:

1. Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j = 1,0$ нормируется от $I_{1\%}$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j < 1,0$ нормируется от $I_{2\%}$.
2. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
3. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
4. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение от $0,98 \cdot U_{ном}$ до $1,02 \cdot U_{ном}$;
 - сила тока от $I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$, $\cos j = 0,9$ инд;
 - температура окружающей среды: от 15 до 25 °С.
5. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение питающей сети $0,9 \cdot U_{ном}$ до $1,1 \cdot U_{ном}$,
 - сила тока от $0,01 I_{ном}$ до $1,2 I_{ном}$;
 - температура окружающей среды:
 - для счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35 °С;
 - для трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001;
 - для трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001.
6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики по ГОСТ Р 52323 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ 26035-83 в режиме измерения реактивной электроэнергии.
7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчики электроэнергии Альфа А1800 – среднее время наработки на отказ не менее 120 000 часов.
- УСПД RTU-325Н – среднее время наработки на отказ не менее 55000 часов;
- сервер - среднее время наработки на отказ не менее 256 554 часов.

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_v \leq 2$ часа;
- для УСПД $T_v \leq 2$ часа;
- для сервера $T_v \leq 1$ час;
- для компьютера АРМ $T_v \leq 1$ час;
- для модема $T_v \leq 1$ час.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
- панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УССВ, сервере, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД(функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчик электроэнергии Альфа А1800 тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 172 суток; при отключении питания - не менее 10 лет;
- УСПД - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии потребленной за месяц по каждому каналу - не менее 45 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- хранение информации в базах данных серверов ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») не менее 3,5 лет;

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 4

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Тип	Кол.
1	Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	27
2	Трансформатор тока	TCH	9
3	Трансформатор напряжения	НОЛ-СЭЩ-10	6
4	Электросчетчик	A1805RLQV-P4GB-DW-4	12
5	УСПД	RTU-235-H-E2-M4-B8	1
6	Коммутатор	D-Link DES-1005D	1
7	Спутниковый терминал	VSAT на базе Gilat SkyEdge Pro	1
8	Шкаф УССВ	MC-225	1
9	Сотовый терминал	Siemens MC-35i	1
10	ИБП	Smart UPS700 BA	1
11	Паспорт-формуляр	ЭССО.411711.АИИС.153 ПФ	1
12	Методика поверки	МП 1187/446-2011	1

Поверка

осуществляется по документу МП 1187/446-2011 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 110 кВ Мзымта. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» в ноябре 2011 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- Альфа А1800 – по документу МП-2203-0042-2006 "Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки", утвержденному с ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 19 мая 2006 г.;
- УСПД RTU-325T – по методике поверки ДЯИМ.466215.005 МП», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS). (Госреестр № 27008-04);
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- Термометр по ГОСТ 28498, диапазон измерений от минус – 40 до плюс 50°С, цена деления 1°С.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика (методы) измерений количества электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 110 кВ Мзымта. Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений № 0036/2011-01.00324-2011 от 05 декабря 2011 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ ПС 110 кВ Мзымта

1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

4 ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

5 ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

6 ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

ООО «Корпорация «ЭнергоСнабСтройСервис»

(ООО «Корпорация ЭССС»)

Юридический адрес: 121500, г. Москва, Дорога МКАД 60 км, д. 4А, офис 204

Почтовый адрес: 600021, г.Владимир, ул.Мира, д.4а, офис №3

Тел. (4922) 42-46-09, 34-67-26

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010 года.

117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.(495) 544-00-00, 668-27-40, (499) 129-19-11

Факс (499) 124-99-96

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.П.

«____» _____ 20__ г.