

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии и мощности ООО «КНАУФ ГИПС»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии и мощности ООО «КНАУФ ГИПС» (далее АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности в точках измерения ООО «КНАУФ ГИПС», сбора, хранения и обработки полученной информации. Результаты измерений могут быть использованы для коммерческих расчетов.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределением функций измерения.

АИИС КУЭ решает следующие функции:

- автоматические измерения 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии и средних на 30-минутных интервалах значений активной и реактивной мощности;
- периодически (1 раз в 30 мин) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электрической энергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений в центры сбора и обработки информации (ЦСОИ) смежных субъектов оптового рынка;
- предоставление, по запросу, контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций – смежных участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени), соподчинённой национальной шкале времени.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – информационно-измерительный комплекс (ИИК) трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983, счетчики активной и реактивной электрической энергии по ГОСТ Р 52323 для активной электрической энергии и по ГОСТ Р 52425 для реактивной электрической энергии, установленные на объекте, вторичные электрические цепи, технические средства каналов передачи данных.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) счетчики электроэнергии, подключаются по интерфейсу RS-485 к устройству сбора и передачи данных (УСПД), выполненному на основе сетевого промышленного контроллера СИКОН С70 (№28822-05 в Государственном реестре средств измерений), в котором осуществляется первичная обработка параметров энергопотребления, вычислительные операции, накопление результатов за определенный период времени и передача информации на уровень ИВКЭ.

На уровне ИВКЭ обеспечивается:

- автоматизированный сбор и хранение результатов измерений;

- контроль достоверности результатов измерений;
- восстановление данных (после восстановления работы каналов связи, восстановления питания и т.п.);

- разграничение прав доступа к информации.

С уровня ИВКЭ на уровень ИВК информация передается через контроллер Сикон ТС65 по GSM-каналам (GSM 900/1800).

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) на основе специализированного программного обеспечения «Пирамида 2000» производства ЗАО ИТФ «Системы и технологии», (№21906-11 в Государственном реестре средств измерений), включающий в себя каналобразующую аппаратуру, сервер баз данных АИИС КУЭ (ИКМ Пирамида), устройство синхронизации системного времени УСВ-2 (№41681-10 в Государственном реестре средств измерений) и автоматизированное рабочее место персонала (АРМ).

На уровне ИВК обеспечивается:

- автоматический регламентный сбор результатов измерений;
- автоматическое выполнение коррекции времени;
- сбор данных о состоянии средств измерений;
- контроль достоверности результатов измерений;
- восстановление данных (после восстановления работы каналов связи, восстановления питания и т.п.);

- возможность масштабирования долей именованных величин электрической энергии;
- хранение результатов измерений, состояний объектов и средств измерений в течение

3,5 лет;

- ведение нормативно-справочной информации;
- ведение «Журналов событий»;
- формирование отчетных документов;
- передачу результатов измерений и данных о состоянии средств измерений в ИА-СУ КУ и другим заинтересованным субъектам ОРЭ;
- безопасность хранения данных и ПО в соответствии с ГОСТ Р 52069.0 – 2003;
- конфигурирование и параметрирование технических средств и ПО;
- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к визуальным, печатным и электронным данным;
- диагностику работы технических средств и ПО;
- разграничение прав доступа к информации;
- измерение интервалов времени и синхронизацию времени от СОЕВ.

Данные хранятся в сервере базы данных. Последующее отображение накопленной информации происходит при помощи автоматизированного рабочего места (АРМ). Данные с ИВК передаются на АРМ, установленные в соответствующих службах, по сети Ethernet. Полный перечень информации, получаемой на АРМ, определяется техническими характеристиками многофункциональных электросчетчиков и уровнем доступа АРМ к базе данных и сервера базы данных.

АРМ функционирует на IBM PC совместимом компьютере в среде Windows.

АРМ обеспечивает представление в визуальном виде и на бумажном носителе следующей информации:

- отпуск или потребление активной и реактивной мощности, усредненной за 30-минутные интервалы по любой линии или объекту за любые интервалы времени;
- показатели режимов электропотребления;
- максимальные значения мощности по линиям и объектам по всем зонам суток и суткам;
- допустимый и фактический небаланс электрической энергии за любой контролируемый интервал времени.

Первичные фазные токи трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые совместно с первичными напряжениями по провод-

ным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике электрической энергии мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика электрической энергии вычисляются мгновенные значения активной и полной электрической мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной электрической мощности.

Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации представляется как:

- активная и реактивная электрическая энергия как интеграл от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемых для интервалов времени 30 мин;

- средняя на интервале времени 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков электрической энергии по проводным линиям связи поступает на входы УСПД Сикон С70, где осуществляется хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных по проводным линиям на верхний уровень системы (сервер БД).

На верхнем – третьем уровне АИИС КУЭ выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности, вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов.

ИИК, ИВКЭ, ИВК и каналы связи между ними образуют измерительные каналы (ИК).

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающая в себя устройство УСВ-2 с приемником сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Часы УСВ-2 синхронизированы с приемником сигналов точного времени, сличение ежесекундное. УСВ-2 осуществляет коррекцию показаний внутренних часов сервера и счетчиков. Коррекция показаний часов счетчиков производится автоматически при рассогласовании с показаниями часов УСВ-2 более чем на ± 2 с.

Ход часов компонентов системы за сутки не превышает ± 5 с.

Журналы событий счетчиков электрической энергии отражают: время (ДД.ЧЧ.ММ) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент, непосредственно предшествующий корректировке.

Защищенность применяемых компонентов:

а) механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчика электрической энергии;
- испытательной коробки;
- сервера БД;

б) защита информации на программном уровне:

- результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи);
- установка пароля на счетчик;
- установка пароля на сервер.

Программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение «Пирамида 2000» защищено от непреднамеренных и преднамеренных изменений. Уровень защиты – С, согласно МИ 3286-2010.

Наименование, номер версии, цифровой идентификатор и алгоритм вычисления цифрового идентификатора метрологически значимых частей ПО представлены в таблице 1.

Таблица 1 Наименование, номер версии, цифровой идентификатор и алгоритм вычисления цифрового идентификатора метрологически значимых частей ПО

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора
1	2	3	4	5
программа автоматизированного сбора	SCPAuto.exe	1.0.0.0	514C0FAF	CRC32
программа синхронизации времени устройств и сервера	TimeSynchro.exe	1.0.0.0	C6BF2BDE	CRC32
программа планировщик заданий (расчеты)	Sheduler.exe	2.0.0.0	2967E90F	CRC32
программа организации канала связи сервера со счетчиками	SETRec.exe	1.0.2.0	51F6B96A	CRC32
программа драйвер работы сервера со счетчиками СЭТ 4-ТМ	SET4TM02.dll	1.0.0.6	7B5141F9	CRC32
драйвер синхронизации времени сервера со счетчиками СЭТ 4-ТМ	Set4TMSynchro.dll	1.0.0.0	3FDE906A	CRC32

Метрологические и технические характеристики

Состав двух уровней ИК и основные метрологические характеристики ИК АИС КУЭ приведены в таблице 2.

Таблица 2 Метрологические характеристики и состав ИК АИИС КУЭ.

№ ИК	Наименование присоединения	Состав ИИК			УСПД	Вид электроэнергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счетчик			Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЦРП, РУ-10 кВ яч.7 фид. 416	ТПОЛ-10 600/5 к.т. 0,5; № Госреестра 1261-08	ЗНОЛ-10 10000/100 к.т. 0,5; № Госреестра 33044-06	СЭТ-4ТМ.03 к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 27524-04	Сикон С70 № Госреестра 28822-05	активная реактивная	±1,0 ±1,8	±5,4 ±4,7
2	ЦРП, РУ-10 кВ яч.8 фид. 143	ТПОЛ-10 600/5 к.т. 0,5; № Госреестра 1261-08	ЗНОЛ-10 10000/100 к.т. 0,5; № Госреестра 33044-06	СЭТ-4ТМ.03 к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 27524-04		активная реактивная	±1,0 ±1,8	±5,4 ±4,7
3	ЦРП, РУ-10 кВ яч.25 фид. 106	ТПОЛ-10 400/5 к.т. 0,5; № Госреестра 1261-08	ЗНОЛ-10 10000/100 к.т. 0,5; № Госреестра 33044-06	СЭТ-4ТМ.03 к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 27524-04		активная реактивная	±1,0 ±1,8	±5,4 ±4,7
4	ЦРП, РУ-10 кВ яч.26 фид. 102	ТПОЛ-10 300/5 к.т. 0,5; № Госреестра 1261-08	ЗНОЛ-10 10000/100 к.т. 0,5; № Госреестра 33044-06	СЭТ-4ТМ.03 к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 27524-04		активная реактивная	±1,0 ±1,8	±5,4 ±4,7
5	ЦРП, РУ-10 кВ яч.27 фид. 147	ТПОЛ-10 400/5 к.т. 0,5; № Госреестра 1261-08	ЗНОЛ-10 10000/100 к.т. 0,5; № Госреестра 33044-06	СЭТ-4ТМ.03 к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 27524-04		активная реактивная	±1,0 ±1,8	±5,4 ±4,7
6	ЦРП, РУ-10 кВ яч.28 фид. 148	ТПОЛ-10 300/5 к.т. 0,5; № Госреестра 1261-08	ЗНОЛ-10 10000/100 к.т. 0,5; № Госреестра 33044-06	СЭТ-4ТМ.03 к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 27524-04		активная реактивная	±1,0 ±1,8	±5,4 ±4,7
7	ТП-1 РУ-0,4 фид. 3	TAR 100/5 к.т. 0,5; № Госреестра 32875-12	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08	активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6	

№ ИК	Наименование присоединения	Состав ИИК			УСПД	Вид электроэнергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счетчик			Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ТП-1 РУ-0,4 фид. 20	TAR 100/5 к.т. 0,5; № Госреестра 32875-12	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08	Сикон С70 № Госреестра 28822-05	активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
9	ТП-1 РУ-0,4 фид. 27	TAR 100/5 к.т. 0,5; № Госреестра 32875-12	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
10	ТП-2 РУ-0,4 фид. 4	ТА 400/5 к.т. 0,5; № Госреестра 35626-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
11	ТП-2 РУ-0,4 фид. 16	ТА 250/5 к.т. 0,5; № Госреестра 35626-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
12	ТП-2 РУ-0,4 фид. 34	ТА 400/5 к.т. 0,5; № Госреестра 35626-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
13	ТП-4 РУ-0,4 фид. 18	ТА 250/5 к.т. 0,5; № Госреестра 35626-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
14	ТП-6 РУ-0,4 фид. 1	ТТИ-А 250/5 к.т. 0,5; № Госреестра 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
15	ТП-6 РУ-0,4 фид. 2	ТТИ-А 300/5 к.т. 0,5; № Госреестра 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
16	ТП-6 РУ-0,4 фид. 3	ТТИ-А 400/5	-	СЭТ-4ТМ.03М		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6

№ ИК	Наименование присоединения	Состав ИИК			УСПД	Вид электроэнергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счетчик			Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		к.т. 0,5; № Госреестра 28139-07		к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08				
17	ТП-6 РУ-0,4 фид. 4	ТТИ-А 250/5 к.т. 0,5; № Госреестра 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
18	ТП-6 РУ-0,4 фид. 5	ТТИ-А 100/5 к.т. 0,5; № Госреестра 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
19	ТП-6 РУ-0,4 фид. 6	ТТИ-А 100/5 к.т. 0,5; № Госреестра 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
20	ТП-6 РУ-0,4 фид. 13	ТТИ-А 250/5 к.т. 0,5; № Госреестра 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
21	ТП-6 РУ-0,4 фид. 14	ТТИ-А 300/5 к.т. 0,5; № Госреестра 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
22	ТП-6 РУ-0,4 фид. 15	ТТИ-А 400/5 к.т. 0,5; № Госреестра 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
23	ТП-6 РУ-0,4 фид. 16	ТТИ-А 250/5 к.т. 0,5; № Госреестра 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра 36697-08	Сикон С70 № Госреестра 28822-05	активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6
24	ТП-6 РУ-0,4 фид. 17	ТТИ-А 100/5 к.т. 0,5; № Госреестра	-	СЭТ-4ТМ.03М к.т. 0,2S/0,5; № Госреестра		активная реактивная	±0,7 ±1,5	±5,3 ±4,6

№ ИК	Наименование присоединения	Состав ИИК			УСПД	Вид электроэнергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счетчик			Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ра 28139-07		ра 36697-08				

Примечания:

1. Характеристики основной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности.

2. В качестве характеристик основной относительной погрешности указаны границы интервала соответствующие вероятности 0,95.

3. Нормальные условия:

- параметры сети: напряжение (0,98 – 1,02) $U_{ном}$; ток (1 – 1,2) $I_{ном}$, $\cos\phi = 0,9$ инд.;
- температура окружающего воздуха (21 – 25) °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80%;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт ст.);
- напряжение питающей сети переменного тока от 215,6 до 224,4 В;
- частота питающей сети переменного тока от 49 до 51 Гц;
- индукция внешнего магнитного поля не более 0,05 мТл.

4. Рабочие условия:

- параметры сети: напряжение (0,9 – 1,1) $U_{ном}$; ток (0,05 – 1,2) $I_{ном}$; $0,5 \text{ инд} < \cos\phi < 0,8 \text{ емк}$;
- температура окружающего воздуха для измерительных трансформаторов от минус 40 до плюс 60 °С; счетчиков электрической энергии от минус 40 до плюс 60 °С;
- относительная влажность воздуха до 9 при температуре окружающего воздуха 30°С;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт ст.);
- напряжение питающей сети переменного тока от 215,6 до 224,4 В;
- частота питающей сети переменного тока от 49 до 51 Гц;
- индукция внешнего магнитного поля от 0 до 0,5 мТл.

5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, счетчики электрической энергии по ГОСТ 52425 в режиме измерения реактивной электроэнергии и по ГОСТ 52323 в режиме измерения активной энергии;

6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2. Допускается замена УСПД на одностипный утвержденного типа. Замена оформляется актом. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Глубина хранения информации:

- счетчик электрической энергии – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 100 суток; при отключении питания не менее 10 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений – за весь срок эксплуатации системы.

7. Надежность применяемых в системе компонентов:

- счетчик электрической энергии – среднее время наработки на отказ не менее 140000 часов, среднее время восстановления работоспособности 2 часа;
- сервер – среднее время наработки на отказ не менее 70000 часов среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на верхнюю часть титульного листа инструкции по эксплуатации и паспорта АИИС КУЭ принтером.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки АИИС КУЭ входят изделия, указанные в таблице 3.

Таблица 3 Комплект поставки средства измерений

Наименование изделия	Кол-во шт.	Примечание
Счетчик электрической энергии СЭТ-4ТМ.03	6	
Счетчик электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М	18	
Трансформатор тока ТПОЛ-10	12	
Трансформатор тока ТАР	9	
Трансформатор тока ТА	12	
Трансформатор тока ТТИ-А	33	
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-10	6	
Сикон С70	5	
Контроллер Сикон ТС65	5	
Сервер ИКМ Пирамида	1	
Устройство синхронизации времени УСВ-2	1	
Модем iRZ MC52iT	5	
Специализированное программное обеспечение «Пирамида 2000»	1	
Методика поверки 072-12040054-1-00.МП	1	
Инструкция по эксплуатации 072-12040054-1-00.ИЭ	1	
Паспорт 072-12040054-1-00.ПС	1	

Поверка

Осуществляется в соответствии с документом 072-12040054-1-00.МП «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии и мощности ООО «КНАУФ ГИПС» Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФБУ «Марийский ЦСМ» 28.08.2012 г.

Средства поверки - по НД на измерительные компоненты:

- ТТ по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- счетчики электрической энергии по ГОСТ 8.584-04.

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений описан в методике измерений 072-12040054-1-00.МИ, утвержденной и аттестованной в установленном порядке.

Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегион-Энерго».

Юридический адрес: 123104, г. Москва, ул. Большая Бронная, д.23 стр.1.

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д.5/16 стр. 1Б.

e-mail: mezregion@mezregion.ru, тел: (495) 984-71-08, факс: (495) 984-71-16.

Испытательный центр:

Государственный центр испытаний средств измерений ФБУ «Марийский ЦСМ»,
424006, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, 3

тел. 8 (8362) 41-20-18, факс 41-16-94

Аттестат аккредитации № 30118-11 от 08.08.2011.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

м.п.

«___»_____2012 г.