

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» ПС 110 кВ «Магри» Северо-Кавказской железной дороги в границах Краснодарского края

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» ПС 110 кВ «Магри» Северо-Кавказской железной дороги в границах Краснодарского края (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) класса точности 0,2S и 0,5S по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) класса точности 0,2 и 0,5 по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии типа Альфа А1800 класса точности 0,2S и 0,5S (в части активной электроэнергии по ГОСТ 30206-94, ГОСТ Р 52323-2005), класса точности 0,5 и 1,0 (в части реактивной электроэнергии по ГОСТ 26035-83, ГОСТ Р 52425-2005), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – измерительно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета, реализован на базе устройства сбора и передачи данных (далее по тексту – УСПД) RTU-327 (Госреестр № 41907-09, зав. № 000775), выполняющего функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень Центра сбора данных АИИС КУЭ, и содержит программное обеспечение (далее по тексту – ПО) «АльфаЦЕНТР», с помощью которого решаются задачи коммерческого многотарифного учета расхода и прихода электроэнергии в течение заданного интервала времени, измерения средних мощностей на заданных интервалах времени, мониторинга нагрузок заданных объектов;

3-й уровень – измерительно-вычислительный комплекс Центра сбора данных АИИС КУЭ (далее по тексту – ИВК), реализованный на базе серверного оборудования (серверов сбора данных – основного и резервного, сервера управления), ПО «ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА», включающий в себя каналы сбора данных с уровня регионального Центра энергоучета, каналы передачи данных субъектам оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) состоят из трех уровней АИИС КУЭ.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раза в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор данных о состоянии средств измерений во всех измерительных каналах;
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;

- передача результатов измерений в заинтересованные организации; обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (синхронизация часов АИИС КУЭ).

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД регионального Центра энергоучета, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ) типа 35LVS (35HVS). Устройство синхронизации времени УССВ обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД – сервер ИВК, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчиков и УСПД более чем на ± 1 с.

Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по протоколу NTP по оптоволоконной связи, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений. Поправка часов счетчиков согласно описанию типа $\pm 0,5$ с, а с учетом температурной составляющей – $\pm 1,5$ с. Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

Уровень ИВК Центра сбора данных содержит ПО "ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА", включающее в себя модуль "Энергия-Альфа 2". С помощью ПО "ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА" решаются задачи автоматического накопления, обработки, хранения и отображения измерительной информации. Уровень регионального Центра энергоучета содержит ПО "АльфаЦЕНТР", включающее в себя модули "АльфаЦЕНТР АРМ", "АльфаЦЕНТР СУБД "ORACLE", "АльфаЦЕНТР Коммуникатор". С помощью ПО "АльфаЦЕНТР" решаются задачи коммерческого многотарифного учета расхода и прихода электроэнергии в течение заданного интервала времени, измерения средних мощностей на заданных интервалах времени, мониторинга нагрузок заданных объектов.

Таблица 1 – Метрологически значимые модули ПО

Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Идентификационное наименование файла программного обеспечения	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
1	2	3	4	5
"АльфаЦЕНТР"	4	a65bae8d7150931f811c fbc6e4c7189d	"АльфаЦЕНТР АРМ"	MD5
"АльфаЦЕНТР"	9	bb640e93f359bab15a02 979e24d5ed48	"АльфаЦЕНТР СУБД "ORACLE"	
"АльфаЦЕНТР"	3	3ef7fb23cf160f566021b f19264ca8d6	"АльфаЦЕНТР Ком- муникатор"	
"ЭНЕРГИЯ- АЛЬФА"	2.0.0.2	17e63d59939159ef304b 8ff63121df60	ПК "Энергия-Альфа 2"	

ПО ИВК «АльфаЦЕНТР» не влияет на метрологические характеристики системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» ПС 110 кВ «Магри» Северо-Кавказской железной дороги в границах Краснодарского края.

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблицах 3, 4 нормированы с учетом ПО.

Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» ПС 110 кВ «Магри» Северо-Кавказской железной дороги в границах Краснодарского края приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Состав 1-го и 2-го уровней АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование объекта	Состав 1-го и 2-го уровней АИИС КУЭ				Вид электроэнергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик	УСПД	
1	2	3	4	5	6	7
1	ПС 110 кВ Магри, Перемычка с выключателем 110 кВ	ТВГ-110 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 3361; 3362; 3363 Госреестр № 22440-07	СРА 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE 8806658; 1HSE 8806659; 1HSE 8806655 Госреестр № 15852-06	A1802RAL-P4GB-DW- 4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01218920 Госреестр № 31857-11	RTU-327 зав. № 000775 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
2	ПС 110 кВ Магри, Ремонтная перемычка 110 кВ	ТВГ-110 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 4230; 4229; 4228 Госреестр № 22440-07	СРА 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE 8806658; 1HSE 8806659; 1HSE 8806655 Госреестр № 15852-06	A1802RAL-P4GB-DW- 4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01218921 Госреестр № 31857-11	RTU-327 зав. № 000775 Госреестр № 41907-09	активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
3	ПС 110 кВ Магри, Т-1 110 кВ	ТРГ-110 кл.т 0,2S Ктт = 100/1 Зав. № 4396; 4395; 4394 Госреестр № 26813-06	СРА 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1HSE 8806658; 1HSE 8806659; 1HSE 8806655 Госреестр № 15852-06	A1802RAL-P4GB-DW- 4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01218919 Госреестр № 31857-11	RTU-327 Зав. № 000775 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
4	ПС 110 кВ Магри, Т-2 110 кВ	ТРГ-110 кл.т 0,2S Ктт = 100/1 Зав. № 4222; 4223; 4224 Госреестр № 26813-06	СРА 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1HSE 8806660; 1HSE 8806656; 1HSE 8806657 Госреестр № 15852-06	A1802RAL-P4GB-DW- 4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01218918 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
5	ПС 110 кВ Магри, Т-1 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 800/5 Зав. № 13777; 13779; 13781 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1312110000001 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218910 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
6	ПС 110 кВ Магри, Т-2 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 800/5 Зав. № 13778; 13780; 13782 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0064 Госреестр № 16687-07	A1802RL-P4G-DW-3 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01218916 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
7	ПС 110 кВ Магри, Ф-1 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 100/5 Зав. № 13756; 13754 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1312110000001 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218905 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
8	ПС 110 кВ Магри, Ф-2 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 13765; 13768 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0064 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218904 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
9	ПС 110 кВ Магри, Ф-3 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 13767; 13763 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1312110000001 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218908 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
10	ПС 110 кВ Магри, Ф-4 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 13764; 13766 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0064 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218906 Госреестр № 31857-11		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
11	ПС 110 кВ Магри, Ф-5 Резерв 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 100/5 Зав. № 13753; 13760 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1312110000001 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218914 Госреестр № 31857-11	RTU-327 Зав. № 000775 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
12	ПС 110 кВ Магри, Ф-7 ЮГСК 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 100/5 Зав. № 13761; 13748 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1312110000001 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218915 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
13	ПС 110 кВ Магри, Ф-16 ЮГСК 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 100/5 Зав. № 13747; 13751 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0064 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218911 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
14	ПС 110 кВ Магри, ПЭ-1 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 30/5 Зав. № 13745; 13746 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1312110000001 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218913 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
15	ПС 110 кВ Магри, ПЭ-2 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 100/5 Зав. № 13759; 13758 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0064 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218909 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
16	ПС 110 кВ Магри, ПВА-1 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 800/5 Зав. № 13774; 13773; 13771 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1312110000001 Госреестр № 16687-07	A1805RL-P4G-DW-3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218907 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
17	ПС 110 кВ Магри, ПВА-2 10 кВ	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 800/5 Зав. № 13772; 13769; 13770 Госреестр № 30709-11	НАМИТ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0064 Госреестр № 16687-07	A1802RL-P4G-DW-3 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01218917 Госреестр № 31857-11		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
18	ПС 110 кВ Магри, ТСН-1 0,4 кВ	ТСН-6 кл.т 0,5S КТТ = 800/1 Зав. № 21603; 21596; 21594 Госреестр № 26100-03	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218903 Госреестр № 31857-11	RTU-327 зав. № 000775 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
19	ПС 110 кВ Магри, ТСН-2 0,4 кВ	ТСН-6 кл.т 0,5S КТТ = 800/1 Зав. № 21597; 21601; 21592 Госреестр № 26100-03	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218902 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
20	ПС 110 кВ Магри, СЦБ 0,4 кВ	ТСН-6 кл.т 0,5S КТТ = 600/1 Зав. № 51576; 51577; 51578 Госреестр № 26100-03	-	A1805RL-P4G-DW-4 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01218901 Госреестр № 31857-11		активная реактивная

Таблица 3– Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ			
		$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_{5\%}$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 – 4 (Сч. 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	±1,2	±0,8	±0,7	±0,7
	0,9	±1,3	±0,9	±0,8	±0,8
	0,8	±1,4	±1,0	±0,8	±0,8
	0,7	±1,6	±1,1	±0,9	±0,9
	0,5	±2,1	±1,4	±1,1	±1,1
5, 7 – 16 (Сч. 0,5S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	±2,4	±1,7	±1,5	±1,5
	0,9	±2,8	±1,9	±1,7	±1,7
	0,8	±3,3	±2,1	±1,8	±1,8
	0,7	±3,9	±2,5	±2,0	±2,0
	0,5	±5,7	±3,4	±2,6	±2,6
6, 17 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0	±1,0
	0,9	±2,4	±1,4	±1,2	±1,2
	0,8	±2,9	±1,7	±1,4	±1,4
	0,7	±3,6	±2,0	±1,6	±1,6
	0,5	±5,5	±3,0	±2,3	±2,3

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ			
		$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_5\%$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
18 – 20 (Сч. 0,5S; ТТ 0,5S)	1,0	±2,3	±1,5	±1,4	±1,4
	0,9	±2,7	±1,7	±1,5	±1,5
	0,8	±3,2	±2,0	±1,6	±1,6
	0,7	±3,8	±2,3	±1,8	±1,8
	0,5	±5,6	±3,2	±2,3	±2,3

Таблица 4 – Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ			
		$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_5\%$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 – 4 (Сч. 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,9	±2,3	±1,3	±1,0	±1,0
	0,8	±1,6	±0,9	±0,7	±0,7
	0,7	±1,3	±0,8	±0,6	±0,6
	0,5	±1,1	±0,6	±0,5	±0,5
5, 7 – 16 (Сч. 1,0; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,9	±7,4	±5,2	±4,6	±4,2
	0,8	±5,7	±4,5	±3,8	±3,8
	0,7	±5,0	±4,2	±3,6	±3,6
	0,5	±4,4	±3,9	±3,4	±3,4
6, 17 (Сч. 0,5; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,9	±6,3	±3,4	±2,5	±2,5
	0,8	±4,3	±2,3	±1,7	±1,7
	0,7	±3,4	±1,9	±1,4	±1,4
	0,5	±2,4	±1,4	±1,1	±1,1
18 – 20 (Сч. 1,0; ТТ 0,5S)	0,9	±7,3	±5,0	±4,4	±4,0
	0,8	±5,6	±4,3	±3,6	±3,6
	0,7	±4,9	±4,1	±3,5	±3,5
	0,5	±4,3	±3,8	±3,3	±3,3

Примечания:

1 Погрешность измерений $\delta_{1(2)\%P}$ и $\delta_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi=1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $\delta_{1(2)\%P}$ и $\delta_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi<1,0$ нормируется от $I_2\%$.

2 Характеристики относительной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).

3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

4 Нормальные условия эксплуатации:

– Параметры сети: диапазон напряжения - от $0,98 \cdot U_{ном}$ до $1,02 \cdot U_{ном}$; диапазон силы тока от $I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$, $\cos\varphi=0,9$ инд; частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц;

– температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40°С до плюс 50°С; счетчиков - от плюс 18°С до плюс 25°С; ИВКЭ - от плюс 10°С до плюс 30°С; ИВК - от плюс 10°С до плюс 30°С;

– магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,05 мТл.

5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

– параметры сети: диапазон первичного напряжения – от $0,9 \cdot U_{н1}$ до $1,1 \cdot U_{н1}$; диапазон силы первичного тока – от $0,01 I_{н1}$ до $1,2 I_{н1}$; коэффициент мощности $\cos\phi$ ($\sin\phi$) – от 0,5 до 1,0 (от 0,4 до 0,9); частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;

– температура окружающего воздуха - от минус 30°С до плюс 35°С.

Для электросчетчиков:

– для счетчиков электроэнергии Альфа А1800 от минус 40°С до плюс 65 °С;

– параметры сети: диапазон вторичного напряжения от $0,9 \cdot U_{н2}$ до $1,1 \cdot U_{н2}$;

– сила тока от $0,01 \cdot I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$ для ИК № 1 – 20; коэффициент мощности $\cos\phi$ ($\sin\phi$) от 0,5 до 1,0 (от 0,4 до 0,9); частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;

– магнитная индукция внешнего происхождения, не более - 0,5 мТл.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2. Допускается замена УСПД на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на подстанции ОАО "РЖД" порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

– счетчик электроэнергии Альфа А1800 – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;

– УСПД (RTU-327) – среднее время наработки на отказ не менее 40000 часов;

– УССВ 35HVS – среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов;

– ИВК «АльфаЦЕНТР» - среднее время наработки на отказ не менее 70000 часов;

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

– для счетчиков $T_{в} \leq 2$ часа;

– для УСПД $T_{в} \leq 1$ час;

– для сервера $T_{в} \leq 1$ час;

– для компьютера АРМ $T_{в} \leq 1$ час;

– для модема $T_{в} \leq 1$ час.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:

– клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют возможность пломбирования;

– на счетчики предусмотрена возможность пломбирование крышки зажимов и откидывающейся прозрачной крышки на лицевой панели счетчиков;

– наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, серверах, АРМ;

– организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и разграничение прав доступа;

– защита результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи).

Наличие фиксации в журнале событий счетчиков следующих событий

– фактов параметрирования счетчиков;

– фактов пропадания напряжения;

– фактов коррекции шкалы времени.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- серверах, АРМ (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчики электроэнергии Альфа А1800 – до 30 лет при отсутствии питания;
- УСПД (RTU-327) – Хранение данных при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средства измерений – не менее 5 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 5

Таблица 5 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение (Тип)	Кол-во, шт.
Трансформатор тока	ТВГ-110	6
Трансформатор тока	ТРГ-110	6
Трансформатор тока	ТЛП-10	30
Трансформатор тока	ТСН-6	9
Трансформатор напряжения	СПА 123	6
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	2
Счетчик электрической энергии	Альфа А1800	20
Сервер базы данных (основной)	HP ML-570 зав. № CZB2564LKN	1
Устройство синхронизации времени	УССВ 35HVS	1
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	1
Комплексы измерительно-вычислительные для учета электроэнергии	«АльфаЦЕНТР»	1
	«ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА»	1
Методика поверки	МП 1848/550-2014	1
Паспорт-формуляр	610-33-201-4.1-ЭСТ4.ПФ	1

Поверка

осуществляется по документу МП 1848/550-2014 "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» ПС 110 кВ «Магри» Северо-Кавказской железной дороги в границах Краснодарского края. Измерительные каналы. Методика поверки", утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» в мае 2014 г.

Основные средства поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003;
- для трансформаторов напряжения – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-2011;

- для счетчиков Альфа А1800 – в соответствии с документом МП-2203-0042-2006 «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМС им. Д. И. Менделеева» в мае 2006 г.;
- УСПД RTU-327 – по документу «Устройства сбора и передачи данных серии RTU -327. Методика поверки. ДЯИМ.466215.007 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2009 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS) (Госреестр № 27008-04);
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термометр по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50 °С, цена деления 1 °С.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Методика (методы) измерений количества электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» ПС 110 кВ «Магри» Северо-Кавказской железной дороги в границах Краснодарского края ». Аттестована ФБУ «Ростест-Москва». Свидетельство об аттестации методики измерений № 1366/550-01.00229-2014 от 30.05.2014 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» ПС 110 кВ «Магри» Северо-Кавказской железной дороги в границах Краснодарского края

- 1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
- 2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
- 3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при осуществлении торговли.

Изготовитель

Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги"
(ОАО "РЖД")
Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д.2
Тел.: (499) 262-60-55
Факс: (499) 262-60-55
e-mail: info@rzd.ru
<http://www.rzd.ru/>

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»)

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

Телефон: (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

«____» _____ 2014 г.