

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Радуга»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Радуга» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 500 кВ «Радуга» ОАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Сч или Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналобразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые

усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояние средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи), организованного на базе Единой Цифровой Сети Связи Электроэнергетики (ЕЦССЭ). При отказе основного канала передачи данных опрос УСПД осуществляется по резервному каналу связи, реализованному на базе технологии Спутниковой Связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между центром сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ОАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 1 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение (далее по тексту – СПО) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.77-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ 110 кВ Радуга-Выкса 1	ТАТ кл.т 0,2S Ктт = 750/1 Зав. № 04/153; 04/149; 04/152 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8702795; 1HSE8702796; 1HSE8702797 Госреестр № 15853-06	А1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274492 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
2	ВЛ 110 кВ Радуга-Вькса 2	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 04/133; 04/132; 04/131 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8702798; 1HSE8702799; 1HSE8702800 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274483 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
3	ВЛ 110 кВ Радуга-Кулебаки 1	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 04/143; 04/142; 04/141 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8702795; 1HSE8702796; 1HSE8702797 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274460 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
4	ВЛ 110 кВ Радуга-Кулебаки 2	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 04/156; 04/155; 04/154 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8702798; 1HSE8702799; 1HSE8702800 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274443 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
5	ВЛ 110 кВ Радуга-Мухтолово 1	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 04/181; 04/135; 04/140 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8678492; 1HSE8678490; 1HSE8678493 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01275801 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
6	ВЛ 110 кВ Радуга-Мухтолово 2	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 04070948; 04070947; 04070946 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8678495; 1HSE8678491; 1HSE8678494 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274477 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
7	ВЛ 110 кВ Радуга-Навашино с отпайкой на ПС Змейка	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 04/136; 04/137; 04/138 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8702795; 1HSE8702796; 1HSE8702797 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274430 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
8	ВЛ 110 кВ Радуга-Стрелочная 1 с отп. Вербовская	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 04070951; 04070950; 04070949 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8678492; 1HSE8678490; 1HSE8678493 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274490 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
9	ВЛ 110 кВ Радуга-Стрелочная 2 с отп. Вербовская	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 04070942; 04070941; 04070940 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8678495; 1HSE8678491; 1HSE8678494 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274416 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
10	ВЛ 110 кВ Радуга-Муром 2	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 04/151; 04/150; 04/148 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8702798; 1HSE8702799; 1HSE8702800 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274429 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
11	ТСН-5 0,63 МВА	ТТИ кл.т 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 Зав. № Z35597; Z35604; Z35603 Госреестр № 28139-07	-	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01284177 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
12	ВЛ-110 кВ Сталь-1	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 06091108; 06091107; 06091106 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8702795; 1HSE8702796; 1HSE8702797 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274476 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
13	ВЛ-110 кВ Сталь-2	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 06120617; 06120616; 06120615 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8702798; 1HSE8702799; 1HSE8702800 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01275792 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
14	ВЛ-110 кВ Сталь-3	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 1200/1 Зав. № 06120629; 06120628; 06120627 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8729419; 1HSE8729418; 1HSE8729417 Госреестр № 15853-06	A1802RALX- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01220375 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
15	ВЛ-110 кВ Сталь-4	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 1200/1 Зав. № 06120635; 06120634; 06120633 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8729422; 1HSE8729421; 1HSE8729420 Госреестр № 15853-06	A1802RALX- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01220376 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
16	ВЛ-110 кВ Металлургическая-1	ТАТ кл.т 0,2S К _{ТТ} = 750/1 Зав. № 04070954; 04070953; 04070952 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8702795; 1HSE8702796; 1HSE8702797 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274487 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
17	ВЛ-110 кВ Металлургическая-2	ТАТ кл.т 0,2S Ктт = 750/1 Зав. № 04/147; 04/139; 04/134 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8702798; 1HSE8702799; 1HSE8702800 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274454 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
18	ВЛ-110 кВ Металлургическая-3	ТАТ кл.т 0,2S Ктт = 750/1 Зав. № 05112405; 04070932; 04070931 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8678492; 1HSE8678490; 1HSE8678493 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274417 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
19	ВЛ-110 кВ Металлургическая-4	ТАТ кл.т 0,2S Ктт = 750/1 Зав. № 04070936; 04070935; 04070934 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8678495; 1HSE8678491; 1HSE8678494 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274484 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
20	ОРУ-110 кВ, ВЛ 110 кВ Радуга-КМЗ	ТАТ кл.т 0,2S Ктт = 750/1 Зав. № 04070945; 04070944; 04070943 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8678495; 1HSE8678491; 1HSE8678494 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274478 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
21	ОРУ-110 кВ, ВЛ 110 кВ Радуга-ДРО	ТАТ кл.т 0,2S Ктт = 750/1 Зав. № 04070939; 04070938; 04070937 Госреестр № 29838-05	СРВ 123 кл.т 0,2 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1HSE8678492; 1HSE8678490; 1HSE8678493 Госреестр № 15853-06	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274472 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
22	ЩСН-0,4 кВ Жилой дом. Обогрев	ТТИ кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № u54932; u54951; u54952 Госреестр № 28139-07	-	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274680 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08
23	ЩСН-0,4 кВ Жилой дом. Освещение	ТТИ кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № m46869; m46863; s8240 Госреестр № 28139-07	-	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274585 Госреестр № 31857-11	RTU-325 зав. № 008520 Госреестр № 37288-08

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d ₁₍₂₎ %,	d ₅ %,	d ₂₀ %,	d ₁₀₀ %,
		I ₁₍₂₎ % £ I _{изм} < I ₅ %	I ₅ % £ I _{изм} < I ₂₀ %	I ₂₀ % £ I _{изм} < I ₁₀₀ %	I ₁₀₀ % £ I _{изм} £ I ₁₂₀ %
1	2	3	4	5	6
1 – 10, 12 – 21 (Сч. 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	±1,2	±0,8	±0,7	±0,7
	0,9	±1,3	±0,9	±0,8	±0,8
	0,8	±1,4	±1,0	±0,8	±0,8
	0,7	±1,6	±1,1	±0,9	±0,9
	0,5	±2,1	±1,4	±1,1	±1,1
11, 22, 23, (Сч. 0,2S; ТТ 0,5)	1,0	-	±1,8	±1,0	±0,8
	0,9	-	±2,2	±1,2	±1,0
	0,8	-	±2,8	±1,5	±1,1
	0,7	-	±3,4	±1,8	±1,3
	0,5	-	±5,3	±2,7	±1,9
Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d ₁₍₂₎ %,	d ₅ %,	d ₂₀ %,	d ₁₀₀ %,
		I ₁₍₂₎ % £ I _{изм} < I ₅ %	I ₅ % £ I _{изм} < I ₂₀ %	I ₂₀ % £ I _{изм} < I ₁₀₀ %	I ₁₀₀ % £ I _{изм} £ I ₁₂₀ %
1 – 10, 12 – 21 (Сч. 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,9	±2,3	±1,3	±1,0	±1,0
	0,8	±1,6	±0,9	±0,7	±0,7
	0,7	±1,3	±0,8	±0,6	±0,6
	0,5	±1,1	±0,6	±0,5	±0,5

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
11, 22, 23, (Сч. 0,5; ТТ 0,5)	0,9	-	±6,2	±3,1	±2,1
	0,8	-	±4,2	±2,1	±1,4
	0,7	-	±3,3	±1,6	±1,1
	0,5	-	±2,3	±1,2	±0,8

Примечания:

1 Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j = 1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j < 1,0$ нормируется от $I_2\%$;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 Нормальные условия эксплуатации :

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_n$ до $1,01 \cdot U_n$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_n$ до $1,2 \cdot I_n$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

4 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{n1}$ до $1,1 \cdot U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{n1}$ до $1,2 \cdot I_{n1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 30 до 35 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,9 \cdot U_{n2}$ до $1,1 \cdot U_{n2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{n2}$ до $1,2 \cdot I_{n2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

6 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;

- счетчики электроэнергии "Альфа А1800" – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;

- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 100 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электроэнергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчиках электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к

измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	ТАТ	60
2 Трансформатор тока	ТТИ	9
3 Трансформатор напряжения	СРВ 123	18
4 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	21

Продолжение таблицы 4

1	2	3
5 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALX-P4GB-DW-4	2
6 Устройство сбора и передачи данных	RTU-325	1
7 Методика поверки	МП 2125/500-2015	1
8 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.037.03.ИН.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу МП 2125/500-2015 "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Радуга». Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ ФБУ "Ростест-Москва" в марте 2015 г.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 "ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки";
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки" и/или МИ 2925-2005 "Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя";
- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» - по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.4111152.018 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г. и документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Дополнение к методике поверки ДЯИМ.411152.018 МП, утвержденному в 2012 г.
- для УСПД RTU-325 – по документу ДЯИМ.466.453.005МП «Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Радуга».

Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/035-2015 от 05.03.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Радуга»

1 ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

2 ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".

3 ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения".

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при осуществлении торговли.

Изготовитель

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС")

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ" (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 года.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. "_____" _____ 2015 г.