

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 2001 от 26.12.2016 г.)

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Шангалы»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Шангалы» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Шангалы» ОАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту - ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту - ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту - Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера ОАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту - ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояние средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту - ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи, организованному на базе Единой Цифровой Сети Связи Электроэнергетики (ЕЦССЭ).

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между центром сбора и обработки данных (далее по тексту - ЦСОД) ОАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада происходит автоматическая репликация данных по сетям ЕЦССЭ.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 мин, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 1 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение (далее по тексту - СПО) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту - АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3.1.0	
Цифровой идентификатор ПО	B45A806C89B31900EBC38F9 62EC67813	DEB05041E40F7EA8AA50568 3D781295F
Другие идентификационные данные	DataServer	DataServer_USPD

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляют 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ 110 кВ Шангалы - Заячерецкая	ТВ 110/40 кл.т 10 Ктт = 300/5 Зав. № А1669; В1669; С1669 Госреестр № 3189-72	VCU 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 24200244; 24200245; 24200248 Госреестр № 53610-13	А1802RALQ- Р4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272356 Госреестр № 31857-11	RTU-325Т зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
2	ВЛ 110 кВ Шангалы - Кокшеньга	ТВ 110/40 кл.т 10 Ктт = 300/5 Зав. № А1205; В1205; С1205 Госреестр № 3189-72	VCU 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 24200241; 24200246; 24200247 Госреестр № 53610-13	А1802RALQ- Р4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272055 Госреестр № 31857-11	RTU-325Т зав. № 008234 Госреестр № 44626-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ОСМВ 110 кВ	ТВ 110/40 кл.т 10 Ктт = 300/5 Зав. № А1204; В1204; С1204 Госреестр № 3189-72	VCU 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 24200241; 24200246; 24200247 Госреестр № 53610-13	А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272332 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
4	ВЛ 35 кВ Шангалы - ШЛПБ II цепь (ВЛ 35 кВ ШЛПБ-2)	ТВ кл.т 10,0 Ктт = 150/5 Зав. № А9330; С9330 Госреестр № 19720-00	НАМИ-35 УХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = 35000/100 Зав. № 122 Госреестр № 19813-09	А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272075 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
5	ВЛ 35 кВ Шангалы - ШЛПБ I цепь (ВЛ 35 кВ ШЛПБ-1)	ТВ кл.т 10,0 Ктт = 150/5 Зав. № А14063; С14063 Госреестр № 19720-00	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1351539; 1263328; 1263428 Госреестр № 912-07	А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272077 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
6	ВЛ 35 кВ Шангалы - Едемская	ТВ-35/10ХЛ кл.т 10,0 Ктт = 100/5 Зав. № А3614; С3614 Госреестр № 4462-74	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1351539; 1263328; 1263428 Госреестр № 912-07	А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272347 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
7	ВЛ 35 кВ Шангалы - Илеза	ТВ-35/10ХЛ кл.т 10,0 Ктт = 150/5 Зав. № А11406; С11406 Госреестр № 4462-74	НАМИ-35 УХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = 35000/100 Зав. № 122 Госреестр № 19813-09	А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272129 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
8	ВЛ-10-234-01 (Нефтебаза)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 3999; 8880 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 963 Госреестр № 20186-05	А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272033 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
9	ВЛ-10-234-04 (ж.д.)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 2321; 2728 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 963 Госреестр № 20186-05	А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272199 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
10	ВЛ-10-234-08 (Вирово)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 3184; 2733 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 963 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272035 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
11	ВЛ-10-234-10 (Малодоры)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 4001; 3712 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 963 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272310 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
12	ВЛ-10-234-12 (Кононовская)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 4025; 2751 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 963 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272298 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
13	ВЛ-10-234-21 (Шангалы-1)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 3873; 2756 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 936 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272413 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
14	ВЛ-10-234-22 (Едемская)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 6779; 2672 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 936 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272309 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
15	ВЛ-10-234-24 (Шангалы-2)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 6752; 6356 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 936 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272050 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
16	ВЛ-10-234-26 (Кр.Хутор)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 6837; 6881 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 936 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272351 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
17	ВЛ-10-234-27 (Аэропорт)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 7013; 6875 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 936 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272060 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
18	ВЛ-10-234-28 (Сельхозхимия)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 7564; 6876 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 936 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272059 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
19	ВЛ-10-234-06 (ВЛ 10 кВ ЛПК-1)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 8800; 8471 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 963 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272414 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
20	ВЛ-10-234-23 (ВЛ 10 кВ ЛПК-2)	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 8653; 8584 Госреестр № 48923-12	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/10 Зав. № 936 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272321 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
21	КЛ 0,4 кВ ОАО "МегаФон" (ввод 1)	Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 50/5 Зав. № 164692; 164868; 164799 Госреестр № 22656-07	-	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272301 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10
22	КЛ 0,4 кВ ОАО "МегаФон" (ввод 2)	Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 50/5 Зав. № 164715; 164707; 164683 Госреестр № 22656-07	-	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272163 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 008234 Госреестр № 44626-10

Таблица 3 - Метрологические характеристики АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %		
		d ₅ %,	d ₂₀ %,	d ₁₀₀ %,
		I ₅ % £ I _{изм} < I ₂₀ %	I ₂₀ % £ I _{изм} < I ₁₀₀ %	I ₁₀₀ % £ I _{изм} £ I ₁₂₀ %
1	2	3	4	5
1 - 3 (Счетчики 0,2S; ТТ 10; ТН 0,2)	1,0	-	-	±10,9
	0,9	-	-	±14,3
	0,8	-	-	±18,0
	0,7	-	-	±22,3
	0,5	-	-	±35,0

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5
8 - 20 (Счетчики 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	±5,5	±3,0	±2,3
4 - 7 (Счетчики 0,2S; ТТ 10,0; ТН 0,5)	1,0	-	-	±11,0
	0,9	-	-	±14,4
	0,8	-	-	±18,1
	0,7	-	-	±22,4
	0,5	-	-	±35,0
21, 22 (Счетчики 0,2S; ТТ 0,5)	1,0	±1,8	±1,0	±0,8
	0,9	±2,2	±1,2	±1,0
	0,8	±2,8	±1,5	±1,1
	0,7	±3,4	±1,8	±1,3
	0,5	±5,3	±2,7	±1,9
Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %		
		$d_5 \%$,	$d_{20} \%$,	$d_{100} \%$,
		$I_5 \% \leq I_{изм} < I_{20} \%$	$I_{20} \% \leq I_{изм} < I_{100} \%$	$I_{100} \% \leq I_{изм} \leq I_{120} \%$
1 - 3 (Счетчики 0,5; ТТ 10; ТН 0,2)	0,9	-	-	±39,6
	0,8	-	-	±25,6
	0,7	-	-	±18,7
	0,5	-	-	±11,0
8 - 20 (Счетчики 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	±6,5	±3,6	±2,7
	0,8	±4,5	±2,5	±2,0
	0,7	±3,6	±2,1	±1,7
	0,5	±2,8	±1,7	±1,4
4 - 7 (Счетчики 0,5; ТТ 10,0; ТН 0,5)	0,9	-	-	±39,6
	0,8	-	-	±25,6
	0,7	-	-	±18,8
	0,5	-	-	±11,1
21, 22 (Счетчики 0,5; ТТ 0,5)	0,9	±6,4	±3,2	±2,3
	0,8	±4,4	±2,3	±1,7
	0,7	±3,5	±1,9	±1,4
	0,5	±2,7	±1,5	±1,2

Примечания:

- 1 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);
- 2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;
- 3 Нормальные условия эксплуатации :
 Параметры сети:
 - диапазон напряжения - от 0,99 до 1,01·Un;
 - диапазон силы тока - от 0,01 до 1,2·In;

- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до плюс 50 °С; счетчиков - 20 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;

- частота - (50±0,15) Гц.

4 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от 0,9 до 1,1·U_{н1}; диапазон силы первичного тока - от 0,01 до 1,2·I_{н1};

- частота - (50±0,4) Гц;

- температура окружающего воздуха - от минус 30 до плюс 35 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от 0,9 до 1,1·U_{н2}; диапазон силы вторичного тока - от 0,01 до 1,2·I_{н2};

- частота - (50±0,4) Гц;

- температура окружающего воздуха - от минус 40 до плюс 65 °С.

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

6 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 - активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;

- счетчики "Альфа А1800" - среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;

- УСПД - среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты;

- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:

- параметрирования;

- пропадания напряжения;

- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчиков электроэнергии;

- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;

- испытательной коробки;

- УСПД.

- наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчиках электроэнергии;

- пароль на УСПД;

- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);

- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 5 лет;
- ИВКЭ - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 5 лет.
- ИВК - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульном листе паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Тип	Количество, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ТВ 110/40	9
Трансформаторы тока встроенные	ТВ	4
Трансформатор тока	ТВ-35/10ХЛ	4
Трансформатор тока	ТЛМ-10	26
Трансформатор тока	Т-0,66	6
Трансформаторы напряжения емкостные	VCU 123	6
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	3
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	1
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	2
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	A1802RALQ-P4GB-DW-4	22
Устройство сбора и передачи данных для автоматизации измерений и учета энергоресурсов	RTU-325T	1
Методика поверки	МП РТ 3010/500-2015	1
Паспорт - формуляр	АУВП.411711.ФСК.019.09.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу МП РТ 3010/500-2015 "Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Шангалы». Методика поверки", утвержденному ФБУ "Ростест-Москва" 06.05.2015 г.

Основные средства поверки:

- для трансформаторов тока - по ГОСТ 8.217-2003 "Трансформаторы тока. Методика поверки";
- для трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 "Трансформаторы напряжения. Методика поверки" и/или МИ 2925-2005 "Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя";

- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» - по методике поверки МП-2203-0042-2006 утверждённой «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в мае 2006 г.;
- для УСПД RTU-325T - по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325H и RTU-325T. Методика поверки. ДЯИМ.466215.005 МП», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком - по МИ 3000-2006.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Шангалы».

Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/215-2014 от 08.12.2014 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Шангалы»

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2017 г.