

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Кирилловская»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Кирилловская» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 500 кВ «Кирилловская» ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Сч или Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналаобразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метрископ» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между ЦСОД ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Синхронизация часов УСПД выполняется УССВ ИВКЭ, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и УССВ на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 1 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метрископ» (далее по тексту – СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская; ВЛ-110 кВ Кирилловская- Инга I цепь	ТФ3М 110Б-III кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 40050; 33437; 46116 Госреестр № 26421-04	НКФ-110-83ХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 43553; 43531; 43493 Госреестр № 1188-84	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277434 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
2	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская; ВЛ-110 кВ Кирилловская- Инга II цепь	ТФ3М 110Б-III кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 29535; 271; 64 Госреестр № 26421-04	НКФ-110-83У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 37308; 42582; 42397 Госреестр № 1188-84	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277298 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская; ВЛ-110 кВ Кирилловская- Уральская I цепь	ТФЗМ-110Б-ІУ1 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 27863; 24690 Госреестр № 2793-88 ТФЗМ-110Б-ІХЛ1 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 29500 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-83ХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 43553; 43531; 43493 Госреестр № 1188-84	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277289 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
4	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская; ВЛ-110 кВ Кирилловская- Уральская II цепь	ТФЗМ-110Б-ІХЛ1 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 166; 143; 165 Госреестр № 2793-71	НКФ-110-83У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 37308; 42582; 42397 Госреестр № 1188-84	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277390 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
5	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская; ВЛ-110 кВ Кирилловская- Апрельская	ТФЗМ-110Б-ІХЛ1 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 42833; 42436; 141 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-83ХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 43553; 43531; 43493 Госреестр № 1188-84	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277314 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
6	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская; ВЛ-110 кВ Кирилловская- Дружная	ТФЗМ-110Б-ІХЛ1 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 50382; 49619 Госреестр № 2793-88 ТФЗМ-110Б-ІVХЛ1 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 149 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-83У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 37308; 42582; 42397 Госреестр № 1188-84	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277337 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
7	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская; ВЛ-110 кВ Кирилловская-Айка	ТФЗМ-110Б-ІШУ1 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 10224; 10227; 39155 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-83ХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 43553; 43531; 43493 Госреестр № 1188-84	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277284 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
8	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская; ОВ-110 кВ	ТФЗМ-110Б-ІУ1 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 277; 31464; 849 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-83ХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 43553; 43531; 43493 Госреестр № 1188-84 НКФ-110-83У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 37308; 42582; 42397 Госреестр № 1188-84	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277297 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
9	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская ЗРУ 10 кВ 2С-10 яч.3 КЛ-10 кВ 3КТП	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктг = 150/5 Зав. № 8686; 0110 Госреестр № 2473-69	НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 5385 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277363 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
10	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская ЗРУ 10 кВ 1С-10 яч.8 КЛ-10 кВ 4КТП	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 4631; 4564 Госреестр № 2473-69	НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 211 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277280 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
11	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская ЗРУ 10 кВ 1С-10 яч.10 КЛ-10 кВ 5КТП	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 5697; 4910 Госреестр № 2473-69	НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 211 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277358 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
12	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская ВРУ-0,4 кВ яч.4 КЛ-0,4 кВ ф.№4	ТТЭ-60 кл.т 0,5 Ктг = 600/5 Зав. № 1505201226176, 1411201117237, 501201210623 Госреестр № 32501-06	-	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277333 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
13	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская ВРУ-0,4 кВ яч.1 КЛ-0,4 кВ ф.№1	ТТЭ-60 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 501201210626; 501201210625; 501201210627 Госреестр № 32501-06	-	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277344 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
14	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская; ВЛ-110 кВ Кирилловская- Таврическая-3	ТОГФ-110 кл.т 0,2 Ктн = 600/5 Зав. № 543678; 543679; 543680 Госреестр № 44640-11	НКФ-110-83ХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) Зав. № 43553; 43531; 43493 Госреестр № 1188-84	A1802RALXQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277364 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
15	ПС-500/220/110/10 кВ Кирилловская; ВЛ-110 кВ Кирилловская- Таврическая-4	ТОГФ-110 кл.т 0,2 Ктт = 600/5 Зав. № 543681; 543682; 543683 Госреестр № 44640-11	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) Зав. № 37308; 42582; 42397 Госреестр № 14205-94	A1802RALXQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277383 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
16	ПС-220/110/10кВ Кирилловская; Шкафа учета ООО «Северное волокно», КЛ-0,4 кВ Волокно-1	ТОП-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 40/5 Зав. № 4054978; 4054961; 4054976 Госреестр № 47959-11	-	A1805RALXQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01249171 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09
17	ПС-220/110/10кВ Кирилловская; Шкафа учета ООО «Северное волокно», КЛ-0,4 кВ Волокно-2	ТОП-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 40/5 Зав. № 4054954; 4054985; 4054952 Госреестр № 47959-11	-	A1805RALXQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01249178 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
18	ВЛ-500 СГРЭС-2	OSKF-550 кл.т 0,2S КТТ = 2000/1 Зав. № 483966; 483961; 483487 Госреестр № 29687-05	OTCF-550 кл.т 0,2 Ктн = $(500000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 7014367.09; 7014367.06; 7014367.10; 7014367.11; 7014367.05; 7014367.04 Госреестр № 30290-05	A1802ALXQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01216872 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145614 Госреестр № 17049-09

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %				
		d _{1(2)%} ,	d ₅ %,	d ₂₀ %,	d ₁₀₀ %,	
		I _{1(2)%} ≤ I _{изм} < I _{5 %}	I _{5 %} ≤ I _{изм} < I _{20 %}	I _{20 %} ≤ I _{изм} < I _{100%}	I _{100 %} ≤ I _{изм} ≤ I _{120%}	
1	2	3	4	5	6	
1 – 11 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0	
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2	
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4	
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6	
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3	
12, 13 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5)	1,0	-	±1,8	±1,0	±0,8	
	0,9	-	±2,2	±1,2	±1,0	
	0,8	-	±2,8	±1,5	±1,1	
	0,7	-	±3,4	±1,8	±1,3	
	0,5	-	±5,3	±2,7	±1,9	
14, 15 (Сч. 0,2S; ТТ 0,2; ТН 0,5)	1,0	-	±1,2	±1,0	±0,9	
	0,9	-	±1,3	±1,0	±1,0	
	0,8	-	±1,5	±1,1	±1,1	
	0,7	-	±1,7	±1,3	±1,2	
	0,5	-	±2,4	±1,7	±1,6	
16, 17 (Сч. 0,5S; ТТ 0,5)	1,0	-	±2,1	±1,5	±1,4	
	0,9	-	±2,6	±1,7	±1,5	
	0,8	-	±3,1	±1,9	±1,6	
	0,7	-	±3,7	±2,2	±1,8	
	0,5	-	±5,6	±3,0	±2,3	
18 (Сч. 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	±1,2	±0,8	±0,7	±0,7	
	0,9	±1,3	±0,9	±0,8	±0,8	
	0,8	±1,4	±1,0	±0,8	±0,8	
	0,7	±1,6	±1,1	±0,9	±0,9	
	0,5	±2,1	±1,4	±1,1	±1,1	

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	$\cos\phi$	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		$d_{1(2)\%}$, $I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5 \%$	$d_5 \%$, $I_5 \% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$d_{20 \%}$, $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$d_{100 \%}$, $I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1	2	3	4	5	6
1 – 11 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	$\pm 6,5$	$\pm 3,6$	$\pm 2,7$
	0,8	-	$\pm 4,5$	$\pm 2,5$	$\pm 2,0$
	0,7	-	$\pm 3,6$	$\pm 2,1$	$\pm 1,7$
	0,5	-	$\pm 2,8$	$\pm 1,7$	$\pm 1,4$
12, 13 (Сч. 0,5; ТТ 0,5)	0,9	-	$\pm 6,4$	$\pm 3,2$	$\pm 2,3$
	0,8	-	$\pm 4,4$	$\pm 2,3$	$\pm 1,7$
	0,7	-	$\pm 3,5$	$\pm 1,9$	$\pm 1,4$
	0,5	-	$\pm 2,7$	$\pm 1,5$	$\pm 1,2$
14, 15 (Сч. 0,5; ТТ 0,2; ТН 0,5)	0,9	-	$\pm 3,1$	$\pm 2,1$	$\pm 1,9$
	0,8	-	$\pm 2,3$	$\pm 1,6$	$\pm 1,5$
	0,7	-	$\pm 2,0$	$\pm 1,4$	$\pm 1,3$
	0,5	-	$\pm 1,8$	$\pm 1,3$	$\pm 1,2$
16, 17 (Сч. 1,0; ТТ 0,5)	0,9	-	$\pm 7,0$	$\pm 3,7$	$\pm 2,8$
	0,8	-	$\pm 5,1$	$\pm 2,9$	$\pm 2,3$
	0,7	-	$\pm 4,3$	$\pm 2,5$	$\pm 2,2$
	0,5	-	$\pm 3,5$	$\pm 2,2$	$\pm 2,0$
18 (Сч. 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,9	$\pm 5,6$	$\pm 2,1$	$\pm 1,5$	$\pm 1,4$
	0,8	$\pm 4,3$	$\pm 1,7$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
	0,7	$\pm 3,7$	$\pm 1,6$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$
	0,5	$\pm 3,2$	$\pm 1,4$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$

Примечания:

1 Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\phi = 1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\phi < 1,0$ нормируется от $I_2\%$;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_{н1}$ до $1,01 \cdot U_{н1}$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_{н1}$ до $1,2 \cdot I_{н1}$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °C; счетчиков - от 18 до 25 °C; УСПД - от 10 до 30 °C; ИВК - от 10 до 30 °C;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

4 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{н1}$ до $1,1 \cdot U_{н1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{н1}$ до $1,2 \cdot I_{н1}$;

- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;

- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °C.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{н2}$ до $1,15 \cdot U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{н2}$ до $2 \cdot I_{н2}$;

- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;

- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

6 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;

- счетчики электроэнергии «Альфа А1800» – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;

- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 75 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчиков электроэнергии;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.

- наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчиках электроэнергии;
- пароль на УСПД;

- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;

- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.

- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б-III	6
2 Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-ГУ1	5
3 Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IXЛ1	9
4 Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IVХЛ1	1
5 Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-ШУ1	3
6 Трансформатор тока	ТЛМ-10	6
7 Трансформатор тока	ТТЭ-60	6
8 Трансформатор тока	ТОГФ-110	6
9 Трансформатор тока	ТОП-0,66	6
10 Трансформатор тока	OSKF-550	3
11 Трансформатор напряжения	НКФ-110-83ХЛ1	3
12 Трансформатор напряжения	НКФ-110-83У1	3
13 Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66У3	2
14 Трансформатор напряжения	OTCF-550	6
15 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	13
16 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	3
17 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	2
18 Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	1
19 Методика поверки	РТ-МП-2691-500-2015	1
20 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.012.76.ПС-ФО	1

Проверка

осуществляется по документу РТ-МП-2691-500-2015 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Кирилловская». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 23.10.2015 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» - по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.4111152.018 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г. и документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Дополнение к методике поверки ДЯИМ.4111152.018 МП, утвержденному в 2012 г.
- для УСПД ЭКОМ-3000 – в соответствии с методикой «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 2009 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Кирилловская». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/342-2015 от 02.10.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Кирилловская»

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2015 г.