

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Стекловолокно»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Стекловолокно» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Стекловолокно» ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), коммутационное оборудование, в состав которого входят шлюзы Е-422, сетевые концентраторы, технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 2 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Стекловолокно- Уршель	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 979; 932; 1022 Госреестр № 23256-05	НКФ 110-83 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 30094; 30148; 29956 Госреестр № 1188-84	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461868 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
2	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Стекловолокно- Заозерная	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 994; 917; 927 Госреестр № 23256-05	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 16633; 1062179; 1062331 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461885 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Стекловолокно- Кварц	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 909; 986; 928 Госреестр № 23256-05	НКФ 110-83 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 30094; 30148; 29956 Госреестр № 1188-84	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461365 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
4	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Стекловолокно- Ильичев	ТФЗМ-110Б-ІУ1 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 25565; 25463; 27779 Госреестр № 2793-88	НКФ 110-83 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 30094; 30148; 29956 Госреестр № 1188-84	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461884 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
5	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Стекловолокно- Нечаевская	ТФЗМ-110Б-ІУ1 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 27573; 27574; 27572 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 16633; 1062179; 1062331 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461833 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
6	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Стекловолокно-Гусь I цепь (ВЛ 110 кВ Гусь 1)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 1018; 987; 974 Госреестр № 23256-05	НКФ 110-83 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 30094; 30148; 29956 Госреестр № 1188-84	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461870 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
7	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Стекловолокно- Гусь II цепь (ВЛ 110 кВ Гусь 2)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 1009; 980; 941 Госреестр № 23256-05	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 16633; 1062179; 1062331 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461869 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
8	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ОРУ 110 кВ, ОСШ 110 кВ, ОМВ 110 кВ	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 998; 939; 982 Госреестр № 23256-05	НКФ 110-83 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 30094; 30148; 29956 Госреестр № 1188-84	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461883 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
9	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ 6 кВ, 1 СШ 6 кВ, ф. 616	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 51148; 36985 Госреестр № 7069-02	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6511 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461223 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
10	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ 6 кВ, 3 СШ 6 кВ, ф. 611	ТЛО-10 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 15-18969; 15-18968; 15- 18967 Госреестр № 25433-11	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 8985 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461734 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
11	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ, ф. 632	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 25739; 30693 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461227 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
12	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ, ф. 634	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 49993; 45133 Госреестр № 7069-02	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461230 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
13	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ 6 кВ, 1 СШ 6 кВ, ф. 612	ТОЛ-10-1 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 21208; 21206; 21207 Госреестр № 15128-07	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6511 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 587557 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
14	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ, ф. 635	ТОЛ-10-1 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 21210; 21209; 21211 Госреестр № 15128-07	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461231 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
15	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ 6 кВ, 3 СШ 6 кВ, ф. 621	ТПЛ-10-М кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 209; 204 Госреестр № 22192-01	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 8985 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461226 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
16	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ, ф. 633	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 1086; 3407 Госреестр № 2473-05	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461229 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
17	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ 6 кВ, 3 СШ 6 кВ, ф. 617	ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т 0,2S Ктт = 800/5 Зав. № 39075-10; 39602-10; 38982- 10 Госреестр № 32139-06	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 8985 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 572147 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
18	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ, ф. 628	ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т 0,2S Ктт = 800/5 Зав. № 39733-10; 39449-10; 39948- 10 Госреестр № 32139-06	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 577606 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
19	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, ф.614	ТЛО-10 кл.т 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 15-18958; 15-18964; 15- 18966 Госреестр № 25433-11	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6511 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 577259 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
20	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, ф.618	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 00229; 01085 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6511 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461225 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
21	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, ф.636	ТЛО-10 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 15-18970; 15-18971; 15- 18972 Госреестр № 25433-11	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461232 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
22	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, ф.638	ТЛО-10 кл.т 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 15-18962; 15-18965; 15- 18960 Госреестр № 25433-11	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461307 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
23	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, ф. 605	ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т 0,2S Ктт = 1500/5 Зав. № 27738-11; 28269-11; 27616- 11 Госреестр № 32139-06	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 8985 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461732 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
24	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, ф. 607	ТВК-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 17179; 13679 Госреестр № 8913-82	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 8985 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461733 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
25	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, ф. 615	ТОЛ-10-I кл.т 0,2S Ктт = 1500/5 Зав. № 14928; 15149; 14929 Госреестр № 15128-07	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 577598 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
26	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, ф. 623	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 57180; 16485 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 8985 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461228 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
27	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, ф. 626	ТОЛ-10-I кл.т 0,2S Ктт = 1500/5 Зав. № 15150; 14927; 15148 Госреестр № 15128-07	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 8985 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 577602 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
28	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, ф. 637	ТЛО-10 кл.т 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 15-18963; 15-18961; 15- 18959 Госреестр № 25433-11	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461739 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
29	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, ф. 645	ТОЛ-СЭЦ-10 кл.т 0,2S Ктт = 1500/5 Зав. № 27617-11; 27608-11; 27609- 11 Госреестр № 32139-06	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461308 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07
30	ПС 220/110/6 кВ Стекловолокно, ЗРУ-6 кВ, ф. 647	ТОЛ 10-1 кл.т 0,5 Ктт = 1500/5 Зав. № 43678; 48940 Госреестр № 15128-01	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № ПРЕВА Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461306 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-377 Госреестр № 36643-07

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %			
		d ₁₍₂₎ %,	d ₅ %,	d ₂₀ %,	d ₁₀₀ %,
		I ₁₍₂₎ % £ I _{изм} < I ₅ %	I ₅ % £ I _{изм} < I ₂₀ %	I ₂₀ % £ I _{изм} < I ₁₀₀ %	I ₁₀₀ % £ I _{изм} £ I ₁₂₀ %
1 – 3, 6 – 8, 10, 19, 21, 22, 28 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0	±1,0
	0,9	±2,1	±1,4	±1,2	±1,2
	0,8	±2,6	±1,7	±1,4	±1,4
	0,7	±3,2	±2,1	±1,6	±1,6
	0,5	±4,8	±3,0	±2,3	±2,3
4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 24, 26, 30 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
13, 14, 17, 18, 23, 25, 27, 29 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	1,0	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9
	0,9	±1,3	±1,1	±1,0	±1,0
	0,8	±1,5	±1,2	±1,1	±1,1
	0,7	±1,6	±1,3	±1,2	±1,2
	0,5	±2,2	±1,8	±1,6	±1,6
Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %			
		$d_{I(2)\%}$,	$d_5\%$,	$d_{20\%}$,	$d_{100\%}$,
		$I_{I(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} < I_{120\%}$
1 – 3, 6 – 8, 10, 19, 21, 22, 28 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,9	±5,9	±3,9	±3,0	±3,0
	0,8	±4,2	±2,9	±2,3	±2,3
	0,7	±3,4	±2,5	±2,0	±2,0
	0,5	±2,7	±2,2	±1,7	±1,7
4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 24, 26, 30 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	±6,6	±3,8	±3,0
	0,8	-	±4,6	±2,8	±2,3
	0,7	-	±3,8	±2,4	±2,0
	0,5	-	±3,0	±2,0	±1,7
13, 14, 17, 18, 23, 25, 27, 29 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	0,9	±3,0	±2,5	±2,3	±2,3
	0,8	±2,4	±2,2	±1,9	±1,9
	0,7	±2,2	±2,0	±1,7	±1,7
	0,5	±2,0	±1,9	±1,6	±1,6

Примечания:

1 Погрешность измерений $d_{I(2)\%P}$ и $d_{I(2)\%Q}$ для $\cos j = 1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $d_{I(2)\%P}$ и $d_{I(2)\%Q}$ для $\cos j < 1,0$ нормируется от $I_2\%$;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

4 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_n$ до $1,01 \cdot U_n$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_n$ до $1,2 \cdot I_n$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{n1}$ до $1,1 \cdot U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{n1}$ до $1,2 \cdot I_{n1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{n2}$ до $1,15 \cdot U_{n2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{n2}$ до $2 \cdot I_{n2}$;

- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

7 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии EPQS – среднее время наработки на отказ не менее 70000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электроэнергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчиках электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	18
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-ІУ1	6
Трансформатор тока	ТОЛ 10	4
Трансформатор тока	ТЛО-10	15
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	6
Трансформатор тока	ТОЛ-10-І	12
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	2
Трансформатор тока	ТЛМ-10	2
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЦ-10	12
Трансформатор тока	ТВК-10	2
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1	2
Трансформатор напряжения	НКФ 110-83	3
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57	3
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EPQS 111.21.18.LL	30
Устройство сбора и передачи данных	ТК16L	1
Методика поверки	РТ-МП-3033-500-2016	1
Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.044.04.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-3033-500-2016 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Стекловолокно». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 12.02.2016 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;

- для счетчиков электроэнергии EPQS - по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS. Методика поверки РМ 1039597-26:2002»;

- для УСПД ТК16L – по документу «Устройство сбора и передачи данных ТК16L для автоматизации измерений и учета энергоресурсов. Методика поверки» АВБЛ.468212.041 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2007 г.;

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;

- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Стекловолокно». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/472-2015 от 25.11.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Стекловолокно»

- 1 ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
- 2 ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
- 3 ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «_____» _____ 2016 г.