

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Алюминиевая

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Алюминиевая (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ Алюминиевая ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту - ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту - ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту - Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), коммутационное оборудование, в состав которого входят шлюзы Е-422, сетевые концентраторы, технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы;

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту - ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту - ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по измерительным линиям связи поступают на выходы счетчика электроэнергии, где производится измерение мгновенных и средних значений активной и реактивной мощности. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту - ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматизированно формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматизированно передает его в программно-аппаратный комплекс (ПАК) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 2 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту - СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 - Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Алюминиевая 1	ТГМ-220 УХЛ1 кл.т 0,2S К _{тт} = 2000/5 Зав. № 91; 87; 86 Госреестр № 41966-09	НКФ-220-58 кл.т 0,5 К _{тн} = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 39422; 49766; 39372 Госреестр № 14626-00	ЕРQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 451838 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
2	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Алюминиевая 2	ТГМ-220 УХЛ1 кл.т 0,2S К _{тт} = 2000/5 Зав. № 88; 92; 96; 85; 89; 95 Госреестр № 41966-09	НКФ-220-58 кл.т 1,0 К _{тн} = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 2686; 2647; 49710 Госреестр № 14626-00 НКФ-220-58 кл.т 0,5 К _{тн} = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 39422; 49766; 39372 Госреестр № 14626-00	ЕРQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 451808 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС-Алюминиевая 3	ТГМ-220 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 2000/5 Зав. № 90; 93; 94 Госреестр № 41966-09	НКФ-220-58 кл.т 1,0 Ктн = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 2686; 2647; 49710 Госреестр № 14626-00	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 451804 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
4	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ОВВ-220 кВ	ТФНД-220-1 кл.т 0,5 Ктт = 1200/5 Зав. № 19; 17; 20 Госреестр № 3694-73	НКФ-220-58 кл.т 1,0 Ктн = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 2686; 2647; 49710 Госреестр № 14626-00	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 451807 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
5	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ВЛ 110 кВ №1	ТФНД-110М кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 574; 628; 1013 Госреестр № 2793-71	НКФ-110-57 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 715319; 715308; 715313 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 451811 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
6	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ВЛ 110 кВ №2	ТРГ-110 кл.т 0,2S Ктт = 1000/5 Зав. № 5942; 5943; 5944 Госреестр № 49201-12	НКФ-110-57 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 715312; 715322; 715306 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452099 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
7	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ВЛ 110 кВ №5	ТФНД-110М кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 982; 981; 980 Госреестр № 2793-71	НКФ-110-57 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 715319; 715308; 715313 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452237 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
8	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ВЛ 110 кВ №10	ТФНД-110М кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 1076; 1008; 1081 Госреестр № 2793-71	НКФ-110-57 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 715312; 715322; 715306 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452098 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
9	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ОРУ-110 кВ, СП-110 кВ, ВЛ 110 кВ №13	ТФНД-110М кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 1206; 1213; 1210 Госреестр № 2793-71	НКФ-110-57 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 715319; 715308; 715313 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452093 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
10	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ОРУ-110 кВ, СП-110 кВ, ВЛ 110 кВ №14	ТФНД-110М кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 881; 911; 906 Госреестр № 2793-71	НКФ-110-57 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 715312; 715322; 715306 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 451923 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
11	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", ОРУ-110 кВ, ОСП-110 кВ, ОВ-110 кВ	ТФНД-110М кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 1216; 1092; 1215 Госреестр № 2793-71	НКФ-110-57 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 715312; 715322; 715306 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 451920 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
12	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", Ввод 10 кВ Т-1 на КПП-1 ввод-1	ТПШФ кл.т 0,5 Ктт = 6000/5 Зав. № 3065; 3073; 3074 Госреестр № 519-50	НАМИ-10-95 УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 36 Госреестр № 20186-00	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452100 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
13	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", Ввод 10 кВ Т-1 на КПП-1 ввод-3	ТПШФ кл.т 0,5 Ктт = 6000/5 Зав. № 3069; 3067; 3077 Госреестр № 519-50	НАМИ-10-95 УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 57 Госреестр № 20186-00	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452094 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
14	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", Ввод 10 кВ Т-2 на КПП-1 ввод-2	ТПШФ кл.т 0,5 Ктт = 6000/5 Зав. № 2641; 2630; 2640 Госреестр № 519-50	НАМИ-10-95 УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 53 Госреестр № 20186-00	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452095 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
15	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", Ввод 10 кВ Т-2 на КПП-1 ввод-4	ТПШФ кл.т 0,5 Ктт = 6000/5 Зав. № 2624; 2638; 2828 Госреестр № 519-50	НАМИ-10-95 УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 50 Госреестр № 20186-00	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452001 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
16	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", Ввод 10 кВ Т-3 на КПП-1 ввод-5	ТПШФ кл.т 0,5 Ктт = 6000/5 Зав. № 3420; 3406; 3408 Госреестр № 519-50	НАМИ-10-95 УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 25 Госреестр № 20186-00	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 451782 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
17	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", Ввод 10 кВ Т-3 на КПП-1 ввод-6	ТПШФ кл.т 0,5 Ктт = 6000/5 Зав. № 3410; 3409; 3421 Госреестр № 519-50	НАМИ-10-95 УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 35 Госреестр № 20186-00	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 451919 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
18	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", Ввод 10 кВ Т-4 на КПП-2 ввод-7	ТПШФ кл.т 0,5 Ктт = 6000/5 Зав. № 4007; 4006; 2626 Госреестр № 519-50	НАМИ-10-95 УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 47 Госреестр № 20186-00	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452085 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
19	ПС 220/110/10 кВ "Алюминиевая", Ввод 10 кВ Т-4 на КПП-2 ввод-8	ТПШФ кл.т 0,5 Ктт = 6000/5 Зав. № 4020; 4018; 4017 Госреестр № 519-50	НАМИ-10-95 УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 26 Госреестр № 20186-00	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 451783 Госреестр № 25971-06	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
20	Вв.№1 от КПП-1 в сторону ПС 220 кВ Алюминиевая панели №5 ЩСН-0,4 кВ	Т-0,66 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 066296; 066297; 066299 Госреестр № 22656-07	-	СЭТ-4ТМ.03.08 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 0103071147 Госреестр № 27524-04	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
21	Вв.№2 от КПП-1 в сторону ПС 220 кВ Алюминиевая панели №3 ЩСН-0,4 кВ, панели №13 ЩСН-0,4 кВ	Т-0,66 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 066298; 066295; 066294 Госреестр № 22656-07	-	СЭТ-4ТМ.03.08 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 0103070140 Госреестр № 27524-04	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
22	Вв.№1 от КПП-2 в сторону ПС 220 кВ Алюминиевая ЩС-1 0,4 кВ	Т-0,66 кл.т 0,5S К _{тт} = 150/5 Зав. № 066185; 066183; 066184 Госреестр № 22656-07	-	СЭТ-4ТМ.03.08 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 0103070030 Госреестр № 27524-04	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
23	Вв.№2 от КПП-2 в сторону ПС 220 кВ Алюминиевая ЩС-2 0,4 кВ	Т-0,66 кл.т 0,5S К _{тт} = 150/5 Зав. № 066186; 06187; 066182 Госреестр № 22656-07	-	СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 0808091908 Госреестр № 36697-08	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07
24	КПП-2 Алюминиевого завода, ПСН 0,4 кВ, ЩСН-0,4 кВ, панель 1/панель 14, АВ-0,4 кВ, Волгоград-GSM	Т-0,66 кл.т 0,5S К _{тт} = 30/5 Зав. № 000016; 000017; 000024 Госреестр № 52667-13	-	СЭТ-4ТМ.03.08 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 102075877 Госреестр № 27524-04	ТК16L.31 зав. № 1024148150 Госреестр № 36643-07

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d _{1(2)%,}	d _{5%,}	d _{20%,}	d _{100%,}
		I _{1(2)%} £ I _{изм} < I _{5%}	I _{5%} £ I _{изм} < I _{20%}	I _{20%} £ I _{изм} < I _{100%}	I _{100%} £ I _{изм} £ I _{120%}
1	2	3	4	5	6
1 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	1,0	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9
	0,9	±1,3	±1,1	±1,0	±1,0
	0,8	±1,5	±1,2	±1,1	±1,1
	0,7	±1,6	±1,3	±1,2	±1,2
	0,5	±2,2	±1,8	±1,6	±1,6
2, 3, 6 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 1,0)	1,0	±1,6	±1,4	±1,3	±1,3
	0,9	±1,7	±1,5	±1,5	±1,5
	0,8	±1,9	±1,7	±1,7	±1,7
	0,7	±2,2	±2,0	±1,9	±1,9
	0,5	±3,1	±2,8	±2,7	±2,7

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
4, 5, 7 - 11 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 1,0)	1,0	-	±2,1	±1,5	±1,4
	0,9	-	±2,6	±1,8	±1,6
	0,8	-	±3,2	±2,1	±1,9
	0,7	-	±3,9	±2,5	±2,2
	0,5	-	±5,9	±3,7	±3,1
12 - 19 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3
20 - 22, 24 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S)	1,0	±1,8	±1,0	±0,8	±0,8
	0,9	±2,0	±1,3	±1,0	±1,0
	0,8	±2,5	±1,5	±1,1	±1,1
	0,7	±3,0	±1,8	±1,3	±1,3
	0,5	±4,7	±2,8	±1,9	±1,9
23 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S)	1,0	±1,8	±1,0	±0,8	±0,8
	0,9	±2,0	±1,3	±1,0	±1,0
	0,8	±2,5	±1,5	±1,1	±1,1
	0,7	±3,1	±1,8	±1,3	±1,3
	0,5	±4,7	±2,8	±1,9	±1,9
Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d _{1(2)%,}	d _{5%,}	d _{20%,}	d _{100%,}
		I _{1(2)%} ≤ I _{изм} < I _{5%}	I _{5%} ≤ I _{изм} < I _{20%}	I _{20%} ≤ I _{изм} < I _{100%}	I _{100%} ≤ I _{изм} < I _{120%}
1 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 1,0)	0,9	±3,0	±2,5	±2,3	±2,3
	0,8	±2,4	±2,2	±1,9	±1,9
	0,7	±2,2	±2,0	±1,7	±1,7
	0,5	±2,0	±1,9	±1,6	±1,6
2, 3, 6 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 1,0)	0,9	±3,9	±3,6	±3,3	±3,3
	0,8	±3,0	±2,8	±2,6	±2,6
	0,7	±2,6	±2,5	±2,3	±2,3
	0,5	±2,3	±2,2	±2,0	±2,0

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
4, 5, 7 - 11 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 1,0)	0,9	-	$\pm 7,0$	$\pm 4,5$	$\pm 3,9$
	0,8	-	$\pm 5,0$	$\pm 3,3$	$\pm 2,9$
	0,7	-	$\pm 4,1$	$\pm 2,8$	$\pm 2,5$
	0,5	-	$\pm 3,2$	$\pm 2,3$	$\pm 2,1$
12 - 19 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	$\pm 6,6$	$\pm 3,8$	$\pm 3,0$
	0,8	-	$\pm 4,6$	$\pm 2,8$	$\pm 2,3$
	0,7	-	$\pm 3,8$	$\pm 2,4$	$\pm 2,0$
	0,5	-	$\pm 3,0$	$\pm 2,0$	$\pm 1,7$
20 - 22, 24 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S)	0,9	$\pm 6,2$	$\pm 3,5$	$\pm 2,3$	$\pm 2,2$
	0,8	$\pm 4,4$	$\pm 2,5$	$\pm 1,7$	$\pm 1,6$
	0,7	$\pm 3,6$	$\pm 2,1$	$\pm 1,4$	$\pm 1,4$
	0,5	$\pm 2,8$	$\pm 1,7$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
23 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S)	0,9	$\pm 5,7$	$\pm 3,6$	$\pm 2,6$	$\pm 2,6$
	0,8	$\pm 4,0$	$\pm 2,7$	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$
	0,7	$\pm 3,3$	$\pm 2,4$	$\pm 1,8$	$\pm 1,8$
	0,5	$\pm 2,6$	$\pm 2,0$	$\pm 1,6$	$\pm 1,6$

Примечания:

1 Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos \varphi = 1,0$ нормируется от $I_{1\%}$, погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos \varphi < 1,0$ нормируется от $I_{2\%}$;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 В качестве характеристик погрешности ИК установлены пределы допускаемой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95;

4 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_n$ до $1,01 \cdot U_n$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_n$ до $1,2 \cdot I_n$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{n1}$ до $1,1 \cdot U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{n1}$ до $1,2 \cdot I_{n1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{н2}$ до $1,15 \cdot U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{н2}$ до $2 \cdot I_{н2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

7 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 - активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии ЕРQS - среднее время наработки на отказ не менее 70000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М - среднее время наработки на отказ не менее 140000 часов;
- счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03 - среднее время наработки на отказ не менее 90000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД - среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
- счетчиков электроэнергии;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
- пароль на счетчиках электроэнергии;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 5 лет;
- ИВКЭ - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 5 лет.
- ИВК - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ТФНД-110М	18
Трансформатор тока	ТРГ-110	3
Трансформатор тока	Т-0,66	3
Трансформатор тока	ТПШФ	24
Трансформатор тока	Т-0,66	12
Трансформатор тока	ТГМ-220 УХЛ1	12
Трансформатор тока	ТФНД-220-1	3
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95 УХЛ2	8
Трансформатор напряжения	НКФ-220-58	6
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EPQS 111.21.18LL	19
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03.08	4
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М.08	1
Устройство сбора и передачи данных	ТК16L.31	1
Методика поверки	РТ-МП-3266-500-2016	1
Паспорт - формуляр	АУВП.411711.ФСК.045.01.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-3266-500-2016 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Алюминиевая. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 22.04.2016 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока - по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- для счетчиков электроэнергии EPQS - по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS. Методика поверки РМ 1039597-26:2002»;
- для счетчиков СЭТ-4ТМ.03М - в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.145РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.145РЭ, согласованной с руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 04 декабря 2007 г.;
- для счётчиков СЭТ-4ТМ.03 - по методике поверки ИЛГШ.411152.124РЭ1, согласованной с ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 10 сентября 2004 г.;
- для счетчиков электроэнергии «АЛЬФА» - по методике поверки «Многофункциональные счетчики электрической энергии типа АЛЬФА. Методика поверки», согласованной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в 2002 г.;
- для УСПД ТК16L - по документу «Устройство сбора и передачи данных ТК16L для автоматизации измерений и учета энергоресурсов. Методика поверки» АВБЛ.468212.041 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2007 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком - по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Алюминиевая. Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений RA.RU.311298/080-2016 от 10.05.2016 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Алюминиевая

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2016 г.