

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич (далее по тексту-АИИС КУЭ ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич представляет собой многофункциональную, двухуровневую систему, которая состоит из измерительных каналов (далее - ИК), измерительно-вычислительного комплекса электроустановки (далее - ИВКЭ), выполняющего функции информационно-вычислительного комплекса (далее - ИВК), и системы обеспечения единого времени (далее - СОЕВ).

АИИС КУЭ ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электрической энергии и автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электрической энергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированной информации в форме отображения, печатной форме, форме электронного документа (файла);
- ведение журналов событий ИК и ИВКЭ;
- контроль достоверности измерений на основе анализа пропуска данных и анализ журнала событий ИК;
- формирование защищенного от несанкционированных изменений архива результатов измерений, с указанием времени проведения измерения и времени поступления данных в электронный архив, формирование архива технической и служебной информации;
- передача в организации – участники ОРЭ результатов измерений (1 раз в сутки);
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны организаций - участников ОРЭ (1 раз в сутки);
- организация доступа к технической и служебной информации (1 раз в 30 мин);
- синхронизация времени в автоматическом режиме всех элементов ИК и ИВКЭ (счетчик, шлюз E-422, сервер АРМ ПС, УСПД) с помощью СОЕВ, соподчиненной национальной шкале времени безотносительно к интервалу времени с погрешностью не более  $\pm 5$  с;
- автоматизированный (1 раз в сутки) контроль работоспособности программно-технических средств ИК и ИВКЭ;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.).

АИИС КУЭ ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – ИК, включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) классов точности 0,2S; 0,5; 0,5S, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 и счетчики электрической энергии класса точности 0,2S/0,5; вторичные электрические цепи; технические средства каналов передачи данных.

2-й уровень – ИВКЭ включает в себя:

- шкаф технологического коммутационного устройства (далее - ТКУ), в состав которого входит два шлюза E-422, WiFi модем AWK 1100, сетевой концентратор, блоки резервного питания счетчиков, блок питания шкафа, коммутационное оборудование;
- шкаф устройства центральной коммутации (далее – ЦКУ), в состав которого входит WiFi модем AWK 1100, оптический конвертор, сетевой концентратор D-Link, спутниковая станция «SkyEdge PRO», сервер АРМ ПС;
- шкаф УСПД, в состав которого входит УСПД ЭКОМ-3000, блок бесперебойного питания;
- устройство синхронизации системного времени (УССВ) на базе GPS-приемника (в составе УСПД ЭКОМ-3000).

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной электрической мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная электрическая мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной электрической мощности.

Электрическая энергия вычисляется для интервалов времени 30 мин, как интеграл от средней электрической мощности, получаемой периодически за 0,02 с.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение электрической мощности на интервалах времени 3 или 30 мин. В памяти счетчиков ведутся профили нагрузки.

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВКЭ, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

Для обеспечения единого времени в АИИС КУЭ ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич в состав ИВКЭ входит УССВ на базе GPS приемника. УССВ осуществляет прием сигналов точного времени и синхронизацию времени в УСПД.

Контроль меток времени во всех элементах АИИС КУЭ ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич осуществляется УСПД каждые 30 мин. Синхронизация (коррекция) времени в счетчиках ИК производится при расхождении времени внутренних таймеров счетчиков и УССВ на значение более  $\pm 2$  с. Синхронизация времени в шлюзах E-422 и сервере АРМ ПС производится также УССВ при расхождении значений времени в этих устройствах и УССВ на значение более  $\pm 2$  с.

Таким образом, СОЕВ АИИС КУЭ ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич обеспечивает измерение времени в системе с погрешностью не хуже  $\pm 5$  с.

Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, передачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и организационных мероприятий.

### Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение (далее по тексту – СПО) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.





Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
17	КВЛ 10 кВ фидер №11	ТЛМ-10 Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5	НТМИ-10-66У3 Коэф. тр. 10000/100 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5	Устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000»	активная
						реактивная
18	КВЛ 10 кВ фидер №12	ТЛЮ-10 Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5S	НТМИ-10-66У3 Коэф. тр. 10000/100 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
						реактивная
19	КВЛ 10 кВ фидер №13	ТЛЮ-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	НТМИ-10-66У3 Коэф. тр. 10000/100 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
						реактивная
20	КВЛ 10 кВ фидер №16	ТЛП-10 Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5S	НТМИ-10-66У3 Коэф. тр. 10000/100 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
						реактивная
21	КЛ 10 кВ фидер №17	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	НТМИ-10-66У3 Коэф. тр. 10000/100 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
						реактивная
22	КВЛ 10 кВ фидер №18	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	НТМИ-10-66У3 Коэф. тр. 10000/100 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5	активная	
					реактивная	
23	КВЛ 10 кВ фидер №19	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	НТМИ-10-66У3 Коэф. тр. 10000/100 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5	активная	
					реактивная	
24	КВЛ 10 кВ фидер №21	ТЛП-10 Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5S	НТМИ-10-66У3 Коэф. тр. 10000/100 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5	активная	
					реактивная	
25	ОРУ-220 кВ, ВЛ-220 кВ Котельнич-Марадыково	ТФЗМ 220Б-III Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5	НКФ-220-58 Коэф. тр. $220000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5	активная	
					реактивная	



Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Номер ИК	Диапазон силы тока	Метрологические характеристики ИК					
		Границы интервала относительной основной погрешности измерений при доверительной вероятности P=0,95, %			Границы интервала относительной погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации при доверительной вероятности P=0,95, %		
		cos φ = 0,87	cos φ = 0,8	cos φ = 0,5	cos φ = 0,87	cos φ = 0,8	cos φ = 0,5
1	2	3	4	5	6	7	8
1-8 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{Н1}$	0,8	0,9	1,4	1,0	1,1	1,6
	$0,2 I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$	0,8	0,9	1,4	1,0	1,1	1,6
	$0,1 I_{Н1} \leq I_1 < 0,2 I_{Н1}$	0,9	0,9	1,5	1,1	1,1	1,7
	$0,05 I_{Н1} \leq I_1 < 0,1 I_{Н1}$	0,9	1,0	1,7	1,1	1,2	1,8
	$0,02 I_{Н1} \leq I_1 < 0,05 I_{Н1}$	1,2	1,3	2,1	1,4	1,5	2,2
9-14; 16; 18-24; 27 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{Н1}$	1,1	1,2	2,2	1,2	1,4	2,3
	$0,2 I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$	1,1	1,2	2,2	1,2	1,4	2,3
	$0,1 I_{Н1} \leq I_1 < 0,2 I_{Н1}$	1,3	1,5	2,7	1,4	1,6	2,8
	$0,05 I_{Н1} \leq I_1 < 0,1 I_{Н1}$	1,4	1,6	3,0	1,5	1,7	3,0
	$0,02 I_{Н1} \leq I_1 < 0,05 I_{Н1}$	2,2	2,5	4,8	2,3	2,6	4,8
15; 17; 25; 26 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{Н1}$	1,1	1,2	2,2	1,2	1,4	2,3
	$0,2 I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$	1,4	1,6	2,9	1,5	1,7	3,0
	$0,1 I_{Н1} \leq I_1 < 0,2 I_{Н1}$	2,1	2,4	4,6	2,2	2,5	4,6
	$0,05 I_{Н1} \leq I_1 < 0,1 I_{Н1}$	2,4	2,8	5,4	2,5	2,9	5,5



Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	Диапазон силы тока	Метрологические характеристики ИК					
		Границы интервала относительной основной погрешности измерений при доверительной вероятности P=0,95, %			Границы интервала относительной погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации при доверительной вероятности P=0,95, %		
		sin φ = 0,5	sin φ = 0,6	sin φ = 0,87	sin φ = 0,5	sin φ = 0,6	sin φ = 0,87
1	2	3	4	5	6	7	8
1-8 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Сч 0,5)	$I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{Н1}$	1,8	1,6	1,3	3,6	3,6	3,6
	$0,2 I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$	1,8	1,6	1,3	3,6	3,6	3,6
	$0,1 I_{Н1} \leq I_1 < 0,2 I_{Н1}$	1,9	1,7	1,4	3,7	3,6	3,6
	$0,05 I_{Н1} \leq I_1 < 0,1 I_{Н1}$	2,0	1,8	1,9	3,7	3,7	3,9
9-14; 16; 18-24; 27 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,5)	$I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{Н1}$	2,4	2,1	1,5	4,0	3,8	3,7
	$0,2 I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$	2,4	2,1	1,5	4,0	3,8	3,7
	$0,1 I_{Н1} \leq I_1 < 0,2 I_{Н1}$	2,9	2,4	1,7	4,3	4,0	3,8
	$0,05 I_{Н1} \leq I_1 < 0,1 I_{Н1}$	3,2	2,7	2,1	4,5	4,2	4,0
15; 17; 25; 26 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,5)	$I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{Н1}$	2,4	2,1	1,5	4,0	3,8	3,7
	$0,2 I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$	3,1	2,6	1,7	4,4	4,1	3,8
	$0,1 I_{Н1} \leq I_1 < 0,2 I_{Н1}$	4,7	3,8	2,3	5,6	5,0	4,1
	$0,05 I_{Н1} \leq I_1 < 0,1 I_{Н1}$	5,5	4,5	2,9	6,4	5,5	4,5

Примечания:

1. Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).

2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала при доверительной вероятности P=0,95.

3. Нормальные условия эксплуатации:

- параметры сети:

диапазон напряжения (0,99 - 1,01) Uном;

диапазон силы тока (0,02(0,05) - 1,2) Iном,

частота (50±0,15) Гц;

- температура окружающей среды:

ТТ и ТН от - 40 до + 50 °С;

счетчиков от + 21 до + 25 °С;

ИВК от + 10 до + 30 °С.

4. Рабочие условия эксплуатации:

- для ТТ и ТН:

– параметры сети:

диапазон первичного напряжения (0,9 - 1,1) U<sub>Н1</sub>;

диапазон силы первичного тока (0,02 (0,05) - 1,2) I<sub>Н1</sub>;

коэффициент мощности cos φ (sin φ) 0,5 – 0,87 (0,87 - 0,5);

частота - (50±0,2) Гц;

- температура окружающего воздуха - от - 40 до + 60 °С.
- для счетчиков электроэнергии:
  - параметры сети:
    - диапазон вторичного напряжения (0,9 - 1,1)  $U_{н2}$ ;
    - диапазон силы вторичного тока (0,02 - 1,2)  $I_{н2}$ ;
    - коэффициент мощности  $\cos \varphi$  ( $\sin \varphi$ ) 0,5 – 0,87 (0,87 - 0,5);
    - частота (50 ± 0,4) Гц;
  - температура окружающего воздуха от 0 до + 30 °С;
  - магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,5 мТл.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич измерительных компонентов:

- счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS (Госреестр №25971-06)
- средняя наработка на отказ не менее  $T = 70\ 000$  ч;
- устройство сбора и передачи данных «ЭКМ-3000» (Госреестр №17049-09) – средняя наработка на отказ  $T = 75\ 000$  ч.

Надежность системных решений:

- резервирование по двум интерфейсам опроса счетчиков;
- резервирование питания счетчиков, шлюзов Е-422, сервера АРМ ПС, УСПД;
- предусмотрена возможность автономного считывания измерительной информации со счетчиков и визуальный контроль информации на счетчике;
- контроль достоверности и восстановление данных;
- наличие резервных баз данных;
- наличие перезапуска и средств контроля зависания;
- наличие ЗИП.

В журналах событий фиксируются факты:

– журнал счётчика:

- отключение и включение питания;
- корректировка времени;
- удаленная и местная параметризация;
- включение и выключение режима тестирования.

– журнал ИВКЭ:

- дата начала регистрации измерений;
- перерывы электропитания;
- потери и восстановления связи со счётчиками;
- программные и аппаратные перезапуски;
- корректировки времени в каждом счетчике.

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
- привод разъединителя трансформаторов напряжения;
- корпус (или кожух) автоматического выключателя в цепи трансформатора напряжения, а так же его рукоятка (или прозрачная крышка);
- клеммы вторичной обмотки трансформаторов тока;
- промежуточные клеммники, через которые проходят цепи тока и напряжения;
- испытательная коробка (специализированный клеммник);
- крышки клеммных отсеков счетчиков;
- крышки клеммного отсека УСПД.

- защита информации на программном уровне;
- установка двухуровневого пароля на счетчик;
- установка пароля на УСПД;
- защита результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи).

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о результатах измерений (функция автоматизирована);
- о состоянии средств измерений.

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, журнал событий – не менее 35 суток;
- ИВКЭ – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений - не менее 35 суток;
- Сервер АРМ ПС – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений – не менее 4 лет.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учёта электроэнергии ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич типографским способом.

### Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность АИИС КУЭ ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич

Наименование	Тип	№ Госреестра	Количество, шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ 220Б-III	26006-06	3
Трансформатор тока	ТВ-ЭК исп. МЗ	56255-14	24
Трансформатор тока	ТЛО-10	25433-11	15
Трансформатор тока	ТОЛ-10	7069-02	2
Трансформатор тока	ТЛП-10	30709-11	14
Трансформатор тока	ТЛМ-10	2473-00	4
Трансформатор напряжения	НКФ-220-58	14626-06	3
Трансформатор напряжения	НКФ110-83У1	1188-84	6
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	831-69	2
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EPQS	25971-06	27
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	17049-09	1
Методика поверки	П2200475-АУВП.411711.ФСК.033.02М.МП	-	1

Наименование	Тип	№ Госреестра	Количество, шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ 220Б-III	26006-06	3
Паспорт-формуляр	П2200475- АУВП.411711.ФСК.033.02М.ПФ	-	1

### **Поверка**

осуществляется по документу П2200475-АУВП.411711.ФСК.033.02М.МП «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич. Измерительные каналы. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в июне 2016 г.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга России №1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Основные средства поверки:

- для трансформаторов тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- по МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- счетчиков EPQS – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS. Методика поверки РМ 1039597-26:2002», утверждённому Государственной службой метрологии Литовской Республики;
- устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000» - по документу «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 2009 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от -20 до + 60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %, дискретность 0,1 %.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Метод измерений изложен в документе «Методика измерений количества электроэнергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич, аттестованной ФГУП «ВНИИМС», аттестат об аккредитации № 01.00225-2011 от 29.06.2011 г.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии ПС 220/110/10/0,4 кВ Котельнич**

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»). ИНН 7704765961

Юридический адрес: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1

Тел.: (495) 221-75-60

**Заявитель**

Филиал Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир» в г. Москве (Филиал ООО УК «РусЭнергоМир» в г. Москве). ИНН 5404338740

Юридический адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 14, 3 этаж

Тел.: (499) 750-04-06

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»

(ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел/факс: (495)437-55-77 / 437 56 66

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru), [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа №30004-13 от 26.07.2013 г.

**Заместитель**

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.