

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) РП-1 10 кВ и РП-2 10 кВ

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) РП-1 10 кВ и РП-2 10 кВ (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (далее – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения (далее – ТН) по ГОСТ 1983-2001 и счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерений активной электроэнергии и по ГОСТ Р 52425-2005 в режиме измерений реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналобразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (далее – ПО) «АльфаЦЕНТР».

Измерительные каналы (далее – ИК) состоят из двух уровней АИИС КУЭ.

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Для ИК 1-36 цифровой сигнал с выходов счётчиков по GSM-связи, используя GSM-модемы, поступает на сервер ИВК. В сервере ИВК происходит вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, накопление и обработка измерительной информации, оформление отчетных документов.

Передача информации в ПАК ОАО «АТС» за подписью ЭЦП субъекта ОРЭ, в филиал ОАО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень ИИК и ИВК. АИИС КУЭ оснащена устройством синхронизации времени, на основе приемника сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Устройство синхронизации времени обеспечивает автоматическую коррекцию часов сервера БД. Коррекция часов сервера БД проводится при расхождении часов сервера БД и времени приемника более чем на  $\pm 1$  с, пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации часов сервера БД и времени приемника не более  $\pm 1$  с. Часы счетчиков синхронизируются от часов сервера БД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и сервера БД более чем на  $\pm 2$  с. Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает  $\pm 5$  с.

Время (дата, часы, минуты, секунды) коррекции часов счетчика электроэнергии, отражается в его журналы событий.

Время (дата, часы, минуты, секунды) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент, непосредственно предшествующий корректировке, отражается в журнале событий сервера БД.

### Программное обеспечение

В АИИС КУЭ РП-1 10 кВ и РП-2 10 кВ используется ПО «АльфаЦЕНТР» версии 15.04, в состав которого входят модули, указанные в таблице 1. ПО «АльфаЦЕНТР» обеспечивает защиту ПО и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «АльфаЦЕНТР».

Таблица 1 – Метрологические значимые модули ПО

Идентификационные признаки	Значение
Идентификационное наименование ПО	ПО «АльфаЦЕНТР» Библиотека ac_metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	15.04
Цифровой идентификатор ПО	3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5

Комплексы измерительно-вычислительные для учета электрической энергии «АльфаЦЕНТР», в состав которых входит ПО «АльфаЦЕНТР», зарегистрированы в Госреестре СИ РФ (Рег. № 44595-10).

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности ИВК «АльфаЦЕНТР», получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

Пределы допускаемых относительных погрешностей по активной и реактивной электроэнергии не зависят от способов передачи измерительной информации и способов организации измерительных каналов ИВК «АльфаЦЕНТР».

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2, нормированы с учетом ПО.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики

Порядковый номер	Наименование объекта и номер ИК	Измерительные компоненты				Вид электроэнергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счётчик	УСПД		Основная погрешность, ( $\pm\delta$ ), %	Погрешность в рабочих условиях, ( $\pm\delta$ ), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	РП-1 10 кВ ввод 1	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 8331; Зав. № 8335; Зав. № 8333	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Зав. № 8372; Зав. № 8336; Зав. № 8215	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810135946	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
2	РП-1 10 кВ яч. 102	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7690; Зав. № 7982	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Зав. № 8372; Зав. № 8336; Зав. № 8215	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130445	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
3	РП-1 10 кВ яч. 103	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7766; Зав. № 7869	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Зав. № 8372; Зав. № 8336; Зав. № 8215	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130370	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	РП-1 10 кВ яч. 104	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7759; Зав. № 7768	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8372; Зав. № 8336; Зав. № 8215	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130512	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
5	РП-1 10 кВ яч. 105	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7764; Зав. № 7749	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8372; Зав. № 8336; Зав. № 8215	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130543	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
6	РП-1 10 кВ яч. 106	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7763; Зав. № 7754	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8372; Зав. № 8336; Зав. № 8215	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136566	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
7	РП-1 10 кВ яч. 107	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7674; Зав. № 7871	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8372; Зав. № 8336; Зав. № 8215	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136236	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	РП-1 10 кВ яч. 108	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7765; Зав. № 8117	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8372; Зав. № 8336; Зав. № 8215	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136257	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
9	РП-1 10 кВ ввод 2	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 8340; Зав. № 8341; Зав. № 8410	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8246; Зав. № 8187; Зав. № 8100	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136450	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
10	РП-1 10 кВ яч. 202	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 8116; Зав. № 8095	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8246; Зав. № 8187; Зав. № 8100	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130515	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
11	РП-1 10 кВ яч. 203	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 200/5 Зав. № 8990; Зав. № 9019	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8246; Зав. № 8187; Зав. № 8100	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136395	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	РП-1 10 кВ яч. 204	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7751; Зав. № 7762	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8246; Зав. № 8187; Зав. № 8100	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136152	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
13	РП-1 10 кВ яч. 205	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7756; Зав. № 7758	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8246; Зав. № 8187; Зав. № 8100	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136250	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
14	РП-1 10 кВ яч. 206	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7753; Зав. № 7750	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8246; Зав. № 8187; Зав. № 8100	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136365	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
15	РП-1 10 кВ яч. 207	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7987; Зав. № 7691	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8246; Зав. № 8187; Зав. № 8100	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136443	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	РП-1 10 кВ яч. 208	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7757; Зав. № 8033	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8246; Зав. № 8187; Зав. № 8100	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136400	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
17	РП-2 10 кВ ввод 1	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 8314; Зав. № 8364; Зав. № 8361	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8245; Зав. № 8244; Зав. № 8243	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130369	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
18	РП-2 10 кВ яч. 102	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7692; Зав. № 7767	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8245; Зав. № 8244; Зав. № 8243	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130446	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
19	РП-2 10 кВ яч. 103	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7769; Зав. № 7951	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8245; Зав. № 8244; Зав. № 8243	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130456	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	РП-2 10 кВ яч. 104	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 200/5 Зав. № 8876; Зав. № 8991	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8245; Зав. № 8244; Зав. № 8243	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130421	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
21	РП-2 10 кВ яч. 105	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7914; Зав. № 7947	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8245; Зав. № 8244; Зав. № 8243	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130482	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
22	РП-2 10 кВ яч. 106	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7962; Зав. № 7904	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8245; Зав. № 8244; Зав. № 8243	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130503	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
23	РП-2 10 кВ яч. 107	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7870; Зав. № 7752	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8245; Зав. № 8244; Зав. № 8243	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130460	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8



Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	РП-2 10 кВ яч. 108	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7952; Зав. № 7676	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8245; Зав. № 8244; Зав. № 8243	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130468	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
25	РП-2 10 кВ яч. 109	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7673; Зав. № 8046	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8245; Зав. № 8244; Зав. № 8243	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130447	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
26	РП-2 10 кВ ввод 2	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 8380; Зав. № 8334; Зав. № 8330	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8322; Зав. № 8217; Зав. № 8216	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810131137	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
27	РП-2 10 кВ яч. 202	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7997; Зав. № 7693	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8322; Зав. № 8217; Зав. № 8216	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810136491	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	РП-2 10 кВ яч. 203	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7892; Зав. № 7694	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8322; Зав. № 8217; Зав. № 8216	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810131186	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
29	РП-2 10 кВ яч. 204	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7891; Зав. № 8006	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8322; Зав. № 8217; Зав. № 8216	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130510	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
30	РП-2 10 кВ яч. 205	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7760; Зав. № 7889	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8322; Зав. № 8217; Зав. № 8216	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130502	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
31	РП-2 10 кВ яч. 206	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7883; Зав. № 8002	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8322; Зав. № 8217; Зав. № 8216	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130384	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	РП-2 10 кВ яч. 207	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7761; Зав. № 7890	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8322; Зав. № 8217; Зав. № 8216	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130481	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
33	РП-2 10 кВ яч. 208	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7675; Зав. № 7893	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8322; Зав. № 8217; Зав. № 8216	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130509	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
34	РП-2 10 кВ яч. 209	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 7755; Зав. № 7931	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 8322; Зав. № 8217; Зав. № 8216	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810130533	-	активная  реактивная	1,2  2,8	3,4  5,8
35	РП-2 РУ-0,4 кВ ф. ГРП	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1111151740	-	активная  реактивная	1,1  2,4	3,2  6,4
36	РП-2 РУ-0,4 кВ ф. СКЗ	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1111151642	-	активная  реактивная	1,1  2,4	3,2  6,4

Примечания:

1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).

2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

3 Нормальные условия эксплуатации:

- параметры сети: напряжение (0,98–1,02)  $U_{ном}$ ; ток (1,0–1,2)  $I_{ном}$ , частота - (50±0,15) Гц;  $\cos \varphi = 0,9$  инд.;

- температура окружающей среды: ТТ и ТН - от + 15 до + 35 °С; счетчиков - от + 21 до + 25 °С; ИВК - от + 10 до + 30 °С;

- относительная влажность воздуха (70±5) %;

- атмосферное давление (100±4) кПа;

- магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,05 мТл.

4 Рабочие условия эксплуатации:

а) для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения - (0,9–1,1)  $U_{н1}$ ; диапазон силы первичного тока - (0,02–1,2)  $I_{н1}$ ; коэффициент мощности  $\cos \varphi$  ( $\sin \varphi$ ) 0,5–1,0 (0,87–0,5); частота - (50±0,4) Гц;

- температура окружающего воздуха - от - 40 до + 70 °С.

б) для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - (0,9–1,1)  $U_{н2}$ ; диапазон силы вторичного тока - (0,01–1,2)  $I_{н2}$ ; коэффициент мощности  $\cos \varphi$  ( $\sin \varphi$ ) - 0,5–1,0 (0,87–0,5); частота - (50±0,4) Гц;

- относительная влажность воздуха (40–60) %;

- атмосферное давление (100±4) кПа;

- температура окружающего воздуха:

- для счётчиков электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.01 от - 40 до + 60 °С;

- для счётчиков электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МК.20 от - 40 до + 60 °С;

- магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,5 мТл.

в) для аппаратуры передачи и обработки данных:

- параметры питающей сети: напряжение (220±10) В; частота (50±1) Гц;

- температура окружающего воздуха от + 10 до + 30 °С;

- относительная влажность воздуха (70±5) %;

- атмосферное давление (100±4) кПа.

5 Погрешность в рабочих условиях указана для  $\cos \varphi = 0,8$  инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии для ИК № 1 - 36 от 0 до + 30 °С.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками такими же, как у перечисленных в Таблице 2.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- электросчётчик СЭТ-4ТМ.03М.01 – среднее время наработки на отказ не менее  $T = 165000$  ч, среднее время восстановления работоспособности  $t_{в} = 2$  ч;

- электросчётчик ПСЧ-4ТМ.05МК.20 – среднее время наработки на отказ не менее  $T = 165000$  ч, среднее время восстановления работоспособности  $t_{в} = 2$  ч;

- сервер – среднее время наработки на отказ не менее  $T = 70000$  ч, среднее время восстановления работоспособности  $t_{в} = 1$  ч.

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации–участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счётчика:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекции времени в счетчике;
- журнал сервера БД:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекции времени в счетчике и сервере БД;
  - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - электросчётчика;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - сервера;
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
  - электросчетчика;
  - сервера.

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 45 суток; при отключении питания - не менее 10 лет;
- Сервер БД - хранение результатов измерений, состояний средств измерений – не менее 3,5 лет (функция автоматизирована).

**Знак утверждения типа**

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средства измерений

В комплект поставки АИИС КУЭ входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Рег. №	Количество, шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11	51679-12	72
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-НТЗ-10	51676-12	12
Счётчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М.01	36697-12	34
Счётчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК.20	46634-11	2
Программное обеспечение	«АльфаЦЕНТР»	-	1
Методика поверки	-	-	1
Паспорт-Формуляр	-	-	1
Руководство по эксплуатации	-	-	1

### Поверка

осуществляется по документу МП 206.1-009-2016 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) РП-1 10 кВ и РП-2 10 кВ. Измерительные каналы. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в июне 2016 г.

Основные средства поверки:

- для трансформаторов тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- по МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- счетчиков СЭТ-4ТМ.03М.01 – по документу ИЛГШ.411152.145 РЭ1 «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки», согласованному с ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» «04» мая 2012 г.;
- счетчиков ПСЧ-4ТМ.05МК.20 – по документу ИЛГШ.411152.167РЭ1 «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки», согласованному с ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 21 марта 2011 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS) (Рег. № 27008-04);
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от - 20 до + 60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10 до – 100 %, дискретность 0,1 %.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки со штрих-кодом и (или) оттиска клейма поверителя.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Метод измерений изложен в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) РП-1 10 кВ и РП-2 10 кВ, аттестованной ФГУП «ВНИИМС», аттестат об аккредитации № 01.00225-2011 от 29.06.2011 г.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) РП-1 10 кВ и РП-2 10 кВ**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

### **Изготовитель**

Закрытое акционерное общество «РеконЭнерго» (ЗАО «РеконЭнерго»)

ИНН 3328489050

Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, 12А

Тел./ Факс: (473) 222-73-78, 222-73-79, 254-52-61, 254-50-99

E-mail: [office@rekonenergo.ru](mailto:office@rekonenergo.ru)

<http://www.rekonenergo.ru/>

### **Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергопроект» (ООО «Спецэнергопроект»)

Адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, к. 2

### **Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: 8 (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru), [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.