

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Февральск

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Февральск (АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения и передачи информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журналы событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени на базе приемника GPS; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе ПК; каналобразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных и специальное программное обеспечение (СПО) «Метроскоп».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи Ethernet.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между Центром сбора и обработки данных (ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Ежедневно оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» формирует файл отчета с результатами измерений в формате XML и передает его в программно-аппаратный комплекс (ПАК) АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в АИИС КУЭ в состав ИВК и ИВКЭ входят устройства синхронизации системного времени (УССВ), подключенные к серверу уровня ИВК и УСПД. Сличение часов сервера и УСПД с часами УССВ ежесекундное. Коррекция часов сервера и УСПД выполняется при расхождении с показаниями УССВ более чем на ± 2 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчиков и часов УСПД более чем на ± 2 с.

Погрешность системного времени АИИС КУЭ не превышает $\pm 5,0$ с.

Журналы событий счетчика электроэнергии отражают время (дату, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп) (АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» установленного в ИВК указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО (АИИС КУЭ) ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	Не ниже 1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблицах 3 и 4, нормированы с учетом ПО.

Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя.

Уровень защиты - высокий, в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ, а также метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2 - 4.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ

№№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав ИК АИИС КУЭ				Вид электроэнергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик статический трёхфазный переменного тока активной/реактивной энергии	УСПД	
1	2	3	4	5	6	7
ПС 220 кВ Февральск						
1	ПС Февральск ОРУ - 110 кВ, ВЛ 110 кВ Февральск - Коболдо 2	IMB123 класс точности 0,2S КТТ=400/5 Зав. № 1HSE 8820754; 1HSE 8820755; 1HSE 8820756 Рег. № 32002-06	НКФ-110-57У1 класс точности 0,5 КТН=110000/100 Зав. № 20349; 25765; 27975 Рег. № 14205-94	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156393 Рег. № 31857-06	RTU-325L зав. № 004426 Рег. № 37288- 08	активная реактивная
2	ПС Февральск ОРУ - 110 кВ, ВЛ 110 кВ Февральск - Коболдо 1	IMB123 класс точности 0,2S КТТ=400/5 Зав. № 1HSE 8820751; 1HSE 8820752; 1HSE 8820753 Рег. № 32002-06	НКФ-110-57У1 класс точности 0,5 КТН=110000/100 Зав. № 28381; 28011; 1039033 Рег. № 14205-94	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156391 Рег. № 31857-06		активная реактивная
3	ПС Февральск ОРУ - 35 кВ, ВЛ - 35 кВ Февральск - Исса	ТФЗМ-35А-У1 класс точности 0,5 КТТ=100/5 Зав. № 33234; 33267 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 У1 класс точности 0,5 КТН=35000/100 Зав. № 1262957; 1263541; 1263448 Рег. № 912-70	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156313 Рег. № 31857-06		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
4	ПС Февральск ОРУ - 35 кВ, ВЛ - 35 кВ Февральск - Драгошевск	ТФЗМ-35А-У1 класс точности 0,5 Ктт=100/5 Зав. № 34984; 35028 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 У1 класс точности 0,5 Ктн=35000/100 Зав. № 1192130; 1274269; 1192279 Рег. № 912-70	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156312 Рег. № 31857-06	RTU-325L зав. № 004426 Рег. № 37288- 08	активная реактивная
5	ПС Февральск ОРУ - 110 кВ ОВ 110 кВ	IMB123 класс точности 0,2S Ктт=400/5 Зав. № 1HSE 8820759; 1HSE 8820758; 1HSE 8820757 Рег. № 32002-06	НКФ-110-57У1 класс точности 0,5 Ктн=110000/100 Зав. № 28381; 28011; 1039033 Рег. № 14205-94	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156392 Рег. № 31857-06		активная реактивная
6	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч.10	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 24445; 24460; 24488 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02388; 02389; 02390 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156362 Рег. № 31857-11		активная реактивная
7	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 16	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=300/5 Зав. № 24524; 24443; 24400 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02388; 02389; 02390 Рег. № 35955-07	A1802-RAL-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 06952721 Рег. № 31857-11		активная реактивная
8	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 23	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=150/5 Зав. № 24387; 24395; 24392 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02402; 02401; 02400 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01179269 Рег. № 31857-11		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
9	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 25	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 24531; 24429; 24744 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02402; 02401; 02400 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156567 Рег. № 31857-11	RTU-325L зав. № 004426 Рег. № 37288-08	активная реактивная
10	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 26	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 24489; 24444; 24458 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02388; 02389; 02390 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156325 Рег. № 31857-11		активная реактивная
11	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 24	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 24491; 24477; 24490 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02388; 02389; 02390 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156364 Рег. № 31857-11		активная реактивная
12	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 9	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 23947; 23811; 23793 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02402; 02401; 02400 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01157085 Рег. № 31857-11		активная реактивная
13	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 13	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 23813; 24156; 23844 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02402; 02401; 02400 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01179001 Рег. № 31857-11		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
14	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 11	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 23831; 23812; 23882 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02402; 02401; 02400 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01182984 Рег. № 31857-11	RTU-325L зав. № 004426 Рег. № 37288-08	активная реактивная
15	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 17	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 24461; 24398; 24396 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02402; 02401; 02400 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01182998 Рег. № 31857-11		активная реактивная
16	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 19	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 24399; 24397; 24388 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02402; 02401; 02400 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01179118 Рег. № 31857-11		активная реактивная
17	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч.22	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 24446; 24459; 24483 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02388; 02389; 02390 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156382 Рег. № 31857-11		активная реактивная
18	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 20	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 24487; 24512; 24486 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02388; 02389; 02390 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156324 Рег. № 31857-11		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
19	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 18	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=150/5 Зав. № 24537; 24478; 24538 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02388; 02389; 02390 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156297 Рег. № 31857-11	RTU-325L зав. № 004426 Рег. № 37288-08	активная реактивная
20	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 21	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 24057; 24153; 24117 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02402; 02401; 02400 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01182959 Рег. № 31857-11		активная реактивная
21	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 14	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=100/5 Зав. № 24482; 24485; 24484 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02388; 02389; 02390 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156294 Рег. № 31857-11		активная реактивная
22	ПС Февральск КРУН - 10кВ, яч. 3	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 24302; 24814; 24304 Рег. № 32139-11	НОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 02402; 02401; 02400 Рег. № 35955-07	A1802-RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156294 Рег. № 31857-11		активная реактивная

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК					
		Основная относительная погрешность ИК ($\pm\delta$), %			Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации ($\pm\delta$), %		
		$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1	2	3	4	5	6	7	8
1; 2; 5 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,1	1,3	2,1	1,3	1,5	2,2
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	0,8	1,0	1,7	1,0	1,2	1,8
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,7	0,9	1,4	0,9	1,1	1,6
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,7	0,9	1,4	0,9	1,1	1,6
3, 4 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,8	2,8	5,4	1,9	2,9	5,5
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,1	1,6	2,9	1,2	1,7	3,0
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3
6 - 22 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,8	2,5	4,8	1,9	2,6	4,8
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,1	1,6	3,0	1,2	1,7	3,0
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК			
		Основная относительная погрешность ИК ($\pm\delta$), %		Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации ($\pm\delta$), %	
		$\cos \varphi = 0,8$ ($\sin \varphi = 0,6$)	$\cos \varphi = 0,5$ ($\sin \varphi = 0,87$)	$\cos \varphi = 0,8$ ($\sin \varphi = 0,6$)	$\cos \varphi = 0,5$ ($\sin \varphi = 0,87$)
1	2	3	4	5	6
1; 2; 5 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Сч 0,5)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	2,3	1,6	2,9	2,2
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,6	1,2	1,9	1,5
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,3	1,0	1,5	1,2
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,3	0,9	1,4	1,2
3, 4 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,5)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	4,4	2,6	4,5	2,7
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	2,4	1,5	2,5	1,6
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,8	1,2	1,9	1,4
6 - 22 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,5)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	4,0	2,4	4,2	2,7
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	2,6	1,8	2,9	2,2
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,9	1,2	2,3	1,7
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,9	1,2	2,3	1,7

Примечания:

- 1 Погрешность измерений $d_{I(2)\%P}$ и $d_{I(2)\%Q}$ для $\cos j = 1,0$ нормируется от $I_{1\%}$, а погрешность измерений $d_{I(2)\%P}$ и $d_{I(2)\%Q}$ для $\cos j < 1,0$ нормируется от $I_{2\%}$.
- 2 Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 10 до плюс 30 °С.
- 3 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой).
- 4 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
- 5 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_n$ до $1,01 \cdot U_n$;
- диапазон силы тока - от I_n до $1,2 \cdot I_n$;
- коэффициента мощности $\cos j$ ($\sin j$) - 0,87(0,5);
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,05 мТл.

Температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до плюс 50 °С; счетчиков - от плюс 18 до плюс 25 °С; ИВКЭ - от плюс 10 до плюс 30 °С; ИВК - от плюс 10 °С до плюс 30 °С.

6 Рабочие условия эксплуатации:

для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения - от $0,9 \cdot U_{n1}$ до $1,1 \cdot U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,05 \cdot I_{n1}$ до $1,2 \cdot I_{n1}$; коэффициент мощности $\cos j$ ($\sin j$) - 0,8 - 1,0 (0,6 - 0,5); частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 30 до плюс 35 °С.
- для счетчиков электроэнергии СЭТ-4ТМ.03 и СЭТ-4ТМ.02:
- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,9 \cdot U_{n2}$ до $1,1 \cdot U_{n2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{n2}$ до $1,2 \cdot I_{n2}$; коэффициент мощности $\cos j$ ($\sin j$) - 0,8 - 1,0 (0,6 - 0,5); частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от плюс 10 °С до плюс 30 °С;
- магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,5 мТл.

7 Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005; ГОСТ 30206-94 в части активной электроэнергии и ГОСТ Р 52425-2005; ГОСТ 26035-83 в части реактивной электроэнергии.

8 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с такими же метрологическими характеристиками, перечисленными в таблице 2.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчик типа Альфа А1800 - среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД RTU-325L - среднее время наработки на отказ не менее 100000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
 - резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекция времени.

Защищенность применяемых компонентов:

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.

наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчике;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях при отключении питания - до 5 лет;
- ИВК - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Количество, шт./экз.
Трансформатор тока ИМВ123	9
Трансформатор тока ТФЗМ-35А-У1	4
Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10	51
Трансформатор напряжения НКФ-110-57У1	9
Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65 У1	6
Трансформатор напряжения НОЛ-СЭЩ-10	6
Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные Альфа А1800	22
УСПД типа RTU-325L	1
Методика поверки МП 206.1-085-2016	1
Паспорт-формуляр АУВП.411711.ФСК.008.22.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу МП 206.1-085-2016 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Февральск. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в сентябре 2016 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока - в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- средства измерений по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей».
- средства измерений МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- счетчиков Альфа А1800 - в соответствии с документом МП 2203-0042-2006 «Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 19 мая 2006 г.;
- для УСПД RTU-325L - по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005 МП.», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20 до плюс 60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %, дискретность 0,1 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверки.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Февральск». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений АИИС КУЭ RA.RU.311298/165-2016 от 31.08.2016.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Февральск

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефон/Факс: +7 (495) 710-93-33/(495) 710-96-55

E-mail: info@fsk-ees.ru

Web-сайт: www.fsk-ees.ru

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

ИНН 7733157421

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Телефон/Факс: +7 (495) 620-08-38/(495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2016 г.