

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «МагнитЭнерго» 4-й очереди

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «МагнитЭнерго» 4-й очереди (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии (мощности).

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - информационно-измерительный комплекс (ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), многофункциональные счетчики электрической энергии (Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

На уровне ИИК АИИС КУЭ реализуются следующие функции:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии и нарастающим итогом на начало расчетного периода (день, месяц);
- коррекция времени в составе системы обеспечения единого времени;
- автоматическая регистрация событий, сопровождающих процессы измерений, в «Журнале событий»;
- хранение результатов измерений, информации о состоянии средств измерений;
- предоставление доступа к измеренным значениям и «Журналам событий» со стороны информационно-вычислительного комплекса АИИС КУЭ.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя сервер сбора и обработки данных (Сервер БД), сервер точного времени; автоматизированные рабочие места на базе персональных компьютеров (АРМ); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных и программное обеспечение.

На втором уровне АИИС КУЭ реализуются следующие функции:

- автоматический сбор результатов измерений электроэнергии с заданной дискретностью (30 мин);
- сбор и передача «Журналов событий» с уровня ИИК в базу данных ИВК;
- хранение результатов измерений и данных о состоянии средств измерений;
- возможность масштабирования долей именованных величин количества электроэнергии;
- расчет потерь электроэнергии от точки измерений до точки поставки;
- автоматический сбор результатов измерений после восстановления работы каналов связи, восстановления питания;
- формирование и передача результатов измерений в XML-формате по электронной почте;
- организация дистанционного доступа к компонентам АИИС КУЭ;
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ.

Первичные токи преобразуются измерительными ТТ и ТН в допустимые для безопасных измерений значения и по проводным линиям поступают на измерительные входы Счетчиков (в случае отсутствия ТН подключение цепей напряжения Счетчика производится по проводным линиям, подключенных к первичному напряжению). В Счетчиках аналого-цифровой преобразователь осуществляет измерение мгновенных аналоговых значений величин, пропорциональных фазным напряжениям и токам по шести каналам, и выполняет преобразование их в цифровой код, а также передачу по скоростному последовательному каналу в микроконтроллер. Микроконтроллер по полученным измерениям вычисляет мгновенные значения активной и полной мощности.

Средняя активная и полная электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности. При каждой вышеописанной итерации (30 мин) Счетчик записывает результат вычислений во внутреннюю память посредством ведения массивов мощности.

На уровне ИВК Сервер БД не реже одного раза в сутки, в автоматическом режиме (либо по запросу в ручном режиме), посредством каналаобразующей аппаратуры по протоколу ТСР/IP инициирует сеанс связи со Счетчиками ИИК. После установки связи с устройством, происходит считывание результатов измерений за прошедшие сутки, производится дальнейшая обработка измерительной информации, в частности, формирование, сохранение поступающей информации в базу данных, оформление отчетных документов.

АИИС КУЭ позволяет осуществлять импорт результатов измерений со сторонних (внешних) систем учета электрической энергии, типы которых утверждены, при этом результаты измерений представлены в виде макетов XML (регламентированы Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности).

Один раз в сутки (или по запросу в ручном режиме) Сервер БД ИВК автоматически формирует файл отчета с результатами измерений в формате XML и передает их организациям в рамках согласованного регламента.

В качестве Сервера СД используется промышленный сервер IBMx3650M3.

Каналы связи являются цифровыми и, соответственно, не вносят дополнительных погрешностей при измерениях. Передача данных на всех уровнях внутри системы организована с помощью сравнения контрольных сумм по стандартизированным протоколам передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ обеспечивает синхронизацию часов времени на всех уровнях АИИС КУЭ (Сервер БД, Счетчики). В качестве эталонного времени в СОЕВ используется время, транслируемое спутниковыми системами ГЛОНАСС/GPS, получаемое специализированным устройством синхронизации времени УСВ-1 (Регистрационный номер 28716-05).

Синхронизация времени Сервера БД производится от УСВ-1 (УСВ) автоматически не реже 1 раза в 60 минут.

Сличение времени Сервера БД и Счетчиков происходит при каждом обращении Сервера БД к счетчикам. Коррекция времени часов счетчика производится автоматически при обнаружении рассогласования времени более чем на  $\pm 2$  с.

В АИИС КУЭ обеспечена защита от несанкционированного доступа на физическом уровне путем пломбирования:

- Счетчиков;
- всех промежуточных клеммников вторичных цепей;
- сервера БД.

### Программное обеспечение

Набор программных компонентов АИИС КУЭ состоит из стандартизированного и специализированного программного обеспечения (ПО).

Под стандартизированным ПО используются операционные системы линейки Microsoft Windows, а также Системы управления базами данных. Данное ПО имеет сертификаты соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) и пригодно к применению на территории Российской Федерации.

Специализированное ПО АИИС КУЭ представляет собой программный комплекс «Энергосфера», которое функционирует на уровне ИВК (Сервер БД, АРМ), а также специализированное ПО Счетчиков.

Конструкция Счетчиков исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Счетчики имеют программную защиту с помощью пароля на чтение результатов измерений, а также их конфигурацию, разграниченную в двух уровнях (пользователя и администратора).

Метрологически значимой частью ПК «Энергосфера» является специализированная программная часть (библиотека). Данная программная часть выполняет функции синхронизации, математической обработки информации, поступающей от приборов учета. Идентификационные данные метрологически значимой части ПК «Энергосфера» приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	pso_metr.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.1
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	СВЕВ6F6СА69318ВЕD976Е08А2ВВ7814В
Другие идентификационные данные	Программный модуль опроса «Библиотека»

Специализированное ПО предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, а так же предусматривает разграничение прав пользователей путем создания индивидуальных учетных записей. Получение измерительной информации возможно только при идентификации пользователя путем ввода соответствующих данных пользователя («логин») и соответствующего ему пароля. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

В АИИС КУЭ обеспечено централизованное хранение информации о важных программных и аппаратных событиях («Журнал событий»):

- изменение значений результатов измерений;
- изменение коэффициентов трансформации (масштабных коэффициентов);
- факт и величина синхронизации (коррекции) времени;
- пропадание питания;
- замена Счетчика;
- события, полученные с многофункциональных счетчиков электрической энергии (события ИИК).

### Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных компонентов ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Основные технические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблице 4.

Таблица 2 - Состав измерительных компонентов ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование	Состав ИИК			Состав СОЕВ
		Трансформаторы тока (Тип, кл. точ., коэф. тр. ФИФ)	Трансформаторы напряжения (Тип, кл. точ., коэф. тр. ФИФ)	Многофункциональные счетчики электрической энергии (Тип, кл. точ., ФИФ)	Устройство синхронизации системного времени (Тип, ФИФ)
1	2	3	4	5	6
1	КТП 6/0,4 кВ ИП Модина И.П., РУ-6 кВ, I С.Ш. 6 кВ, Ввод Т1	ТОЛ-НТЗ-10 кл.т 0,5 К <sub>ТТ</sub> = 100/5 Рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-6 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = 6000/√3/100/√3 Рег. № 51676-12	Меркурий 234 кл.т 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
2	КТП 6/0,4 кВ ИП Модина И.П., РУ-6 кВ, II С.Ш. 6 кВ, Ввод Т2	ТОЛ-НТЗ-10 кл.т 0,5 К <sub>ТТ</sub> = 100/5 Рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-6 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = 6000/√3/100/√3 Рег. № 51676-12	Меркурий 234 кл.т 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
3	ТП-1643п 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод I С.Ш. 0,4 кВ	СТ кл.т 0,5 К <sub>ТТ</sub> = 2000/5 Рег. № 49676-12	-	Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
4	ТП-1643п 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод II С.Ш. 0,4 кВ	СТ кл.т 0,5 К <sub>ТТ</sub> = 2000/5 Рег. № 49676-12	-	Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
5	ВРУ-0,4 кВ Административное здание ПАО «Мегафон» (Офис №2); г. Краснодар, ул. Лузана, 46; Ввод 1	ТШП-0,66 кл.т 0,5 К <sub>ТТ</sub> = 600/5 Рег. № 47512-11	-	Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
6	ВРУ-0,4 кВ Административное здание ПАО «Мегафон» (Офис №2); г. Краснодар, ул. Лузана, 46; Ввод 2	ТШП-0,66 кл.т 0,5 К <sub>ТТ</sub> = 600/5 Рег. № 47512-11	-	Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
7	ВРУ-0,4 кВ торгово- производственного здания, г. Краснодар, ул. Алма-Атинская, 89, Ввод 0,4 кВ	ТТИ кл.т 0,5 К <sub>ТТ</sub> = 300/5 Рег. № 28139-12	-	Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	УСВ-1 Рег. № 28716-05
8	ТП-60 10/04 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод С.Ш. 0,4 кВ	Т-0,66 кл.т 0,5 К <sub>ТТ</sub> = 400/5 Рег. № 52667-13	-	СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08	УСВ-1 Рег. № 28716-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
9	ТП-177 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод С.Ш. 0,4 кВ	Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 52667-13	-	Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	УСВ-1 Рег. № 28716-05
10	ТП-144 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод С.Ш. 0,4 кВ	Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 52667-13	-	СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08	УСВ-1 Рег. № 28716-05
11	ТП- 249 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод С.Ш. 0,4 кВ	Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Рег. № 52667-13	-	Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
12	ЗТП КВ6-50п 10/0,4кВ 630 кВА, РУ-10кВ, Ввод Т1	ТОЛ кл.т 0,5S Ктт = 50/5 Рег. № 47959-11	ЗНОЛ кл.т 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Рег. № 46738-11	СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	УСВ-1 Рег. № 28716-05
13	ЗТП КВ6-288 10/0,4кВ 400 кВА, РУ-0,4кВ, С.Ш. 0,4кВ, Р14 (фидер №14), Щит учёта	ТТН-Ш кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 41260-09	-	Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	УСВ-1 Рег. № 28716-05
14	КТП-10/0,4 кВ №0132, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ	ТШП-0,66М кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Рег. № 57564-14	-	Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
15	ТП-808 (РП-22) 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ, С.Ш. 1 10 кВ, яч.20	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 75/5 Рег. № 30709-11	ЗНОЛ кл.т 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Рег. № 46738-11	Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
16	ТП-808 (РП-22) 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ, С.Ш. 2 10 кВ, яч.19	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 75/5 Рег. № 30709-11	ЗНОЛ кл.т 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Рег. № 46738-11	Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
17	КТП-289 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, С.Ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ	ТПОЛ кл.т 0,5S Ктт = 75/5 Рег. № 47958-11	ЗНОЛ кл.т 0,5 Ктн = 6000/√3/100/√3 Рег. № 46738-11	Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	УСВ-1 Рег. № 28716-05
18	РП-10 кВ №2635п, 1СШ-10 кВ, Яч. 13, Ввод-1 10 кВ	КСОН (4МС7) кл.т 0,2S Ктт = 800/5 Рег. № 50848-12	4МТ кл.т 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Рег. № 44087-10	СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	УСВ-1 Рег. № 28716-05
19	РП-10 кВ №2635п, 2СШ-10 кВ, Яч. 14, Ввод-2 10 кВ	КСОН (4МС7) кл.т 0,2S Ктт = 800/5 Рег. № 50848-12	4МТ кл.т 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Рег. № 44087-10	СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	УСВ-1 Рег. № 28716-05

**Примечания:**

Допускается замена измерительных компонентов на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных.

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК (класс точности Счетчик/ТТ/ ТН)	Вид энергии <sup>4</sup>	cosφ	Границы интервала относительной погрешности ИК в нормальных условиях эксплуатации				Границы интервала относительной погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации			
			d <sub>1(2)%</sub> ,	d <sub>5 %</sub> ,	d <sub>20 %</sub> ,	d <sub>100 %</sub> ,	d <sub>1(2)%</sub> ,	d <sub>5 %</sub> ,	d <sub>20 %</sub> ,	d <sub>100 %</sub> ,
			I <sub>&gt;5 %</sub> <sup>3</sup>	I <sub>5-20 %</sub>	I <sub>20-100 %</sub>	I <sub>100-120 %</sub>	I <sub>5 %</sub>	I <sub>5-20 %</sub>	I <sub>20-100 %</sub>	I <sub>100-120 %</sub>
1, 2	А	1,0	-	±1,8	±1,1	±0,9	-	± 1,9	± 1,2	± 1,0
		0,8	-	±2,8	±1,6	±1,2	-	± 2,9	± 1,7	± 1,4
		0,5	-	±5,4	±2,9	±2,2	-	± 5,5	± 3,0	± 2,3
	Р	0,8	-	±4,4	±2,4	±1,9	-	± 4,6	± 2,8	± 2,3
		0,5	-	±2,7	±1,5	±1,2	-	± 3,0	± 2,0	± 1,7
3 - 11, 13, 14	А	1,0	-	±1,7	±1,0	±0,8	-	± 2,1	± 1,6	± 1,4
		0,8	-	±2,8	±1,5	±1,1	-	± 3,1	± 2,0	± 1,7
		0,5	-	±5,4	±2,7	±1,9	-	± 5,5	± 3,0	± 2,3
	Р	0,8	-	±4,5	±2,4	±1,8	-	± 5,4	± 3,9	± 3,6
		0,5	-	±2,9	±1,6	±1,3	-	± 4,1	± 3,4	± 3,3
12, 15 - 17	А	1,0	±2,1	±1,2	±1,0	±1,0	± 2,4	± 1,7	± 1,6	± 1,6
		0,8	±2,7	±1,7	±1,3	±1,3	± 3,0	± 2,2	± 1,8	± 1,8
		0,5	±4,9	±3,1	±2,3	±2,3	± 5,1	± 3,4	± 2,7	± 2,7
	Р	0,8	±4,1	±2,9	±2,1	±2,1	± 5,2	± 4,2	± 3,7	± 3,7
		0,5	±2,7	±2,1	±1,5	±1,5	± 4,0	± 3,7	± 3,4	± 3,4
18, 19	А	1,0	±1,1	±0,8	±0,7	±0,7	± 1,3	± 1,0	± 0,9	± 0,9
		0,8	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9	± 1,5	± 1,2	± 1,1	± 1,1
		0,5	±2,1	±1,7	±1,4	±1,4	± 2,2	± 1,8	± 1,6	± 1,6
	Р	0,8	±2,0	±1,7	±1,3	±1,3	± 2,4	± 2,2	± 1,9	± 1,9
		0,5	±1,6	±1,4	±1,0	±1,0	± 2,0	± 1,9	± 1,6	± 1,6

Примечания:

- 1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовая).
- 2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие доверительной вероятности P = 0,95.
- 3 I<sub>>5 %</sub> - область нагрузок до 5 %, I<sub>5-20 %</sub> - область нагрузок 5-20 %, I<sub>20-100 %</sub> - область нагрузок 20-100 %, I<sub>100-120 %</sub> - область нагрузок 100-120 %.
- 4 А - При измерениях активной электрической энергии, Р - При измерениях реактивной электрической энергии.

Таблица 4 - Основные технические характеристики ИК АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
<p>Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от <math>U_{ном}</math>, В - ток, % от <math>I_{ном}</math> - частота сети, Гц - коэффициент мощности - температура окружающей среды, °С</p>	<p>от 98 до 102 от 5 до 120 от 49,85 до 50,15 0,9 от +18 до +25</p>
<p>Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от <math>U_{ном}</math>, В - ток, % от <math>I_{ном}</math> - частота сети, Гц - коэффициент мощности - температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С - температура окружающей среды в месте расположения Счетчиков, °С</p>	<p>от 90 до 110 от 2 до 120 от 49,6 до 50,4 от 0,5<sub>инд</sub> до 0,8<sub>смк</sub> от -40 до +50  от +10 до +30</p>
<p>Характеристики надежности применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p> <p>Счетчики: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более</p> <p>Сервер БД: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более</p> <p>УСВ-1: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более</p>	<p>35000 72 80000 1 35000 24</p>
<p>Глубина хранения информации</p> <p>Счетчики: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сутки, не менее</p> <p>Сервер БД: - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее</p>	<p>45 3,5</p>
Ход часов компонентов АИИС КУЭ, с/сут, не более	±5

**Знак утверждения типа**

наносится на титульный листы паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

## Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Кол-во
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	4 шт.
Трансформатор тока	СТ	6 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66	6 шт.
Трансформатор тока	ТТИ	3 шт.
Трансформатор тока	Т-0,66	12 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ	3 шт.
Трансформатор тока	ТТН-Ш	3 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66М	3 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10	4 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	3 шт.
Трансформатор напряжения	КСОН (4МС7)	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-6	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ	12 шт.
Трансформатор напряжения	4МТ	6 шт.
Многофункциональный счетчик электрической энергии	Меркурий 234	11 шт.
Многофункциональный счетчик электрической энергии	Меркурий 230	3 шт.
Многофункциональный счетчик электрической энергии	СЭТ-4ТМ.03М	5 шт.
Сервер БД	IBMx3650M3	1 шт.
Устройство синхронизации времени	УСВ-1	1 шт.
Методика поверки	РТ-МП-4152-500-2017	1 экз.
Паспорт - формуляр	38321669.411711.004.ПФ	1 экз.

### Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-4152-500-2017 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «МагнитЭнерго» 4-й очереди. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 03.02.2017 г.

Основные средства поверки:

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы GPS (регистрационный номер 27008-04);
- приборы для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер ПКЭ (регистрационный номер 39900-08);
- термогигрометр CENTER (регистрационный номер 22129-09);
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска поверительного клейма и (или) наклейки.



### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «Методика измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «МагнитЭнерго» 4-й очереди. 38321669.411711.004.МИ».

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «МагнитЭнерго» 4-й очереди**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизи-рованные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

### **Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго» (ООО «МагнитЭнерго»)

ИНН 7715902899

Адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5

Телефон: 8 (861) 277-45-54

Web-сайт: [www.magnitenergo.ru](http://www.magnitenergo.ru)

E-mail: [magnitenergo@magnitenergo.ru](mailto:magnitenergo@magnitenergo.ru)

### **Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве»

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Телефон: 8 (495) 544-00-00

Web-сайт: [www.rostest.ru](http://www.rostest.ru)

E-mail: [info@rostest.ru](mailto:info@rostest.ru)

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.310639 выдан 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.