

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Каналы измерительные №№ 17, 18 и 19 автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии единой национальной энергетической системы подстанции 500 кВ «Таврическая» – ИК №№ 17, 18 и 19 АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Таврическая»

Назначение средства измерений

Каналы измерительные №№ 17, 18 и 19 автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии единой национальной энергетической системы ПС 500 кВ «Таврическая» (далее по тексту – ИК АИИС КУЭ ЕНЭС) предназначены для измерения активной и реактивной электроэнергии в составе системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Таврическая», зарегистрированной в Государственном реестре средств измерений под № ГР 59232-14.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 500 кВ «Таврическая» ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

ИК АИИС КУЭ состоит из следующих уровней:

1-ый уровень – уровень информационно-измерительного комплекса (ИИК), обеспечивает измерение физических величин и преобразование их в информационные сигналы. ИИК включает в себя: измерительные трансформаторы тока (ТТ) классов точности (K_T) 0,5S по ГОСТ 7746 и счетчик активной и реактивной электроэнергии типа Альфа А1800 с $K_T = 0,2S$ для активной электроэнергии по ГОСТ Р 52323 и $K_T = 0,5$ по ТУ 4228-011-29056091-11 для реактивной электроэнергии (№ ГР 31857-11), вторичные электрические цепи.

2-ой уровень – уровень информационно-вычислительного комплекса электроустановки (ИВКЭ) состоит из устройства сбора и передачи данных (УСПД) типа RTU-325T, устройства синхронизации системного времени (УССВ) и каналобразующей аппаратуры.

3-ий уровень – уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) состоит из серверов центра сбора и обработки информации (ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» (г. Москва) и МЭС Сибири – филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (г. Красноярск). На серверах ЦСОД функционирует специализированное программное обеспечение (СПО) АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп».

Первичные фазные токи, преобразованные трансформаторами тока в аналоговые унифицированные сигналы, и первичные напряжения с шины 400 В по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. Измерения электроэнергии выполняются путем интегрирования по времени мощности контролируемого присоединения.

Измерения активной мощности (P) счетчиком выполняется путём перемножения мгновенных значений сигналов напряжения (u) и тока (i) и интегрирования полученных значений мгновенной мощности (p) по периоду основной частоты сигналов.

Счетчик производит измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывает полную мощность $S = U \cdot I$. Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму $Q = \sqrt{S^2 - P^2}$. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин. Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчика по проводным линиям связи поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК ЦСОД АИИС КУЭ.

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ и осуществляется перевод измеренных значений в именованные физические величины с учетом постоянной счетчика, а также умножение на коэффициенты трансформации, передачу через GSM-модемы в сервер базы данных (БД) ИВК.

Синхронизация часов счетчика ИК производится при каждом обращении к ИК сервера БД АИИС, коррекция таймеров счетчика производится при расхождении с часами УСПД, превышающем ± 2 с. Коррекция часов УСПД производится каждые 30 мин при расхождении с часами УССВ, превышающем ± 1 с.

Программное обеспечение

Структура прикладного программного обеспечения (ПО) ИК АИИС КУЭ ЕНЭС:

– СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» осуществляет обработку, организацию учета и хранение результатов измерений электроэнергии; осуществляет отображение, хранение и вывод на печать результатов измерений и данных журналов событий; а также их отображение и передачу в автоматическом режиме в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии;

- «Конфигуратор RTU-325T» - программа, необходимая для подключения к ИК УСПД RTU-325T (поставляется в комплекте с УСПД).

ПО ИК АИИС КУЭ ЕНЭС обеспечивает:

- поддержку функционирования ИВК в составе локальной вычислительной сети (при необходимости);
- функционирование системы управления базами данных (формирование базы данных, управление файлами, их поиск, поддержку);
- формирование отчетов и их отображение, вывод на печатающее устройство;
- поддержку системы обеспечения единого времени;
- решение конкретных технологических и производственных задач пользователей.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Влияние ПО на метрологические характеристики измерения электрической энергии отсутствует.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные	Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода MD5

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ ЕНЭС с указанием наименования присоединений и измерительных компонентов приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ ЕНЭС при измерении электроэнергии в рабочих условиях эксплуатации приведены в таблицах 3 и 4.

Основные технические характеристики приведены в таблице 5.

Таблица 2 – Состав ИК АИИС КУЭ ЕНЭС

№ ИК	Наименование присоединения	Счетчик электроэнергии	Трансформатор тока (ТТ)	УСПД	ИВК	Вид электроэнергии
17	Ввод ТСН № 1, панель 1С, (ТН1-01)	A1802 RAL-P4GB-DW-4, 1 ед.; зав. № 01299898; $K_T = 0,2S/0,5$; № ГР 31857-11	ТСН 10, 3 ед.; зав. № 219391, 219392, 219393; $K_T = 0,5S$; $K_I = 1500/5$; № ГР 26100-03	RTU-325Т, 1 ед.; зав. № 004709; № ГР 37288-08	ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» № ГР 45048-10	Активная, Реактивная
18	Ввод ТСН № 2, панель 12С, (ТН2-02)	A1802 RAL-P4GB-DW-4, 1 ед.; зав. № 01299900; $K_T = 0,2S/0,5$; № ГР 31857-11	ТСН 10, 3 ед.; зав. № 219394, 237395, 219396; $K_T = 0,5S$; $K_I = 1500/5$; № ГР 26100-03			
19	Ввод ТСН №3 панель 6С САВ3-1 (ТН3-01)	A1802 RAL-P4GB-DW-4, 1 ед.; зав. № 01299899; $K_T = 0,2S/0,5$; № ГР 31857-11	ТСН 10, 3 ед.; зав. № 237145, 237146, 237144; $K_T = 0,5S$; $K_I = 1500/5$; № ГР 26100-03			

Примечание – Допускается замена измерительных компонентов ИК на аналогичные СИ (утвержденного типа), с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2 в случае, если предприятие-владелец ИК АИИС КУЭ не претендует на улучшение метрологических характеристик ИК АИИС КУЭ. Замена оформляется актом в установленном на предприятии порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа как его неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Доверительные границы допускаемых относительных погрешностей измерений активной электроэнергии для рабочих условий измерений при $P = 0,95$

Номер ИК	Коэффициент мощности, $\cos(\varphi)$	$d_{2\%P}, [\%]$	$d_{5\%P}, [\%]$	$d_{20\%P}, [\%]$
		$W_{PI2\%} \leq W_{Ризм} < W_{PI5\%}$	$W_{PI5\%} \leq W_{Ризм} < W_{PI20\%}$	$W_{PI20\%} \leq W_{Ризм} \leq W_{PI120\%}$
17 ÷ 19	0,5	±5,3	±3,2	±2,0
	0,6	±4,3	±2,7	±1,6
	0,8	±2,9	±2,2	±1,2
	0,866	±2,5	±2,1	±1,1
	1,0	±1,9	±1,3	±0,9

Таблица 4 – Доверительные границы допускаемых относительных погрешностей измерений реактивной электроэнергии для рабочих условий измерений при $P = 0,95$

Номер ИК	Коэффициент мощности, $\sin(\varphi)$	$d_{2\%Q}, [\%]$	$d_{5\%Q}, [\%]$	$d_{20\%Q}, [\%]$
		$W_{QI2\%} \leq W_{Qизм} < W_{QI5\%}$	$W_{QI5\%} \leq W_{Qизм} < W_{QI20\%}$	$W_{QI20\%} \leq W_{Qизм} \leq W_{QI120\%}$
17 ÷ 19	0,5	±5,7	±3,7	±3,0
	0,6	±4,7	±3,3	±2,7
	0,8	±3,5	±2,9	±2,4
	0,866	±3,2	±2,8	±2,3
	1,0	±2,7	±2,7	±2,2

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться посредством электронной почты и сотовой связи стандарта GSM;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
 - а) параметрирования;
 - б) отсутствия напряжения при наличии тока в измерительных цепях;
 - в) корректировки часов.

Защищенность применяемых компонентов:

- путем пломбирования счетчиков электроэнергии типа Альфа А1800 пломбой спереди в 3-х местах;
- путем пломбирования трансформаторов тока пломбой в 2-х местах на месте крепления задней крышки;
- путем пломбирования УСПД сбоку пломбой;
- путем пломбирования пломбой крышки испытательного клеммника;
- путем наклеивания полос пломбирования на разветвительную коробку в 2-х местах.

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации ИК АИИС КУЭ ЕНЭС типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность ИК №№ 17, 18 и 19 АИИС КУЭ ЕНЭС приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность ИК №№ 17, 18 и 19 АИИС КУЭ ЕНЭС

Наименование	Обозначение	Количество
Трансформатор тока	ТСН 10	9
Электросчетчик	A1802 RAL-P4GB-DW-4	3
Контроллер	RTU-325T	1
Паспорт-формуляр	ЕМНК.466454.06090.01-ФО	1
Методика поверки	18-18/017 МП	1

Поверка

осуществляется по документу 18-18/017 МП «Каналы измерительные №№ 17, 18 и 19 автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии единой национальной энергетической системы подстанции 500 кВ «Таврическая». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Красноярский ЦСМ» 20.01.2017 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;
- счетчика электроэнергии по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800.Методика поверки ДЯИМ.4111152.018 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г. и документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Дополнение к методике поверки ДЯИМ.4111152.018 МП», утвержденному в 2012 г.;
- УСПД RTU-325T по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325H и RTU-325T. Методика поверки. ДЯИМ.466215.005МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;
- вольтамперфазометр Парма ВАФ-А по методике поверки, изложенной в разделе «7 Поверка прибора» руководства по эксплуатации РА 1.007.001 РЭ и согласованной с ГЦИ СИ Тест-С.-Петербург в декабре 2004 г.;

– переносной компьютер с ПО «MeterCat Альфа А1800» и «Конфигуратор RTU-325».

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки, в виде наклейки со штрих-кодом или оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений активной и реактивной электрической энергии с использованием ИК АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Таврическая». Методика аттестована ФБУ «Красноярский ЦСМ», свидетельство об аттестации № 18.311212.028-2017 от 27.01.2017 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к каналам измерительным №№ 17, 18 и 19 автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии единой национальной энергетической системы подстанции 500 кВ «Таврическая» – ИК №№ 17, 18 и 19 АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ «Таврическая»

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S

ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефон: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Web-сайт: www.fsk-ees.ru

E-mail: info@fsk-ees.ru

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Электросетьсервис»
(ООО «Электросетьсервис»)

Адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Овражная, 62, стр. 1

Телефон: (391) 277-41-77, 258-08-28

Web-сайт: www.krasess.ru

E-mail: office@krasess.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае»

Адрес: 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 1-А

Телефон: (391) 236-30-80

Факс: (391) 236-12-94

Web-сайт: <http://www.krascsm.ru>

E-mail: csm@krascsm.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Красноярский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311536 от 26.02.2016 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2017 г.