

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ООО «Симбирская энергосбытовая компания» (Саранск-1, Саранск-2)

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учёта электрической энергии ООО «Симбирская энергосбытовая компания» (Саранск -1,Саранск-2) (далее - АИИС КУЭ), предназначена для измерения активной и реактивной электрической энергии, потребленной за установленные интервалы времени, автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения информации, формирования отчётных документов, передачи данных в утвержденных форматах в АО «АТС» и другие заинтересованные организации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

измерение 30-минутных приращений активной электроэнергии;

периодический (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);

хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;

передача в организации (внешние пользователи) результатов измерений;

предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций (внешних пользователей);

обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);

диагностика функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;

конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;

ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности (КТ) 0,5 по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности (КТ) 0,5 по ГОСТ 1983-2001, счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03 класса точности (КТ) 0,2S/0,5 и СЭТ-4ТМ.03.01 класса точности (КТ) 0,5S/1 (регистрационный номер 27524-04), СЭТ-4ТМ.03М класса точности (КТ) 0,5S/1,0 (регистрационный номер 36697-12) по ГОСТ 30206-94, ГОСТ 31819.22-2012 при измерении активной электрической энергии и ГОСТ 26035-83, ГОСТ 31819.23-2012 при измерении реактивной электрической энергии, указанные в таблице 2 (5 точек измерения).

2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) включающий в себя сервер «ИКМ-Пирамида» (регистрационный номер 45270-10), устройство синхронизации времени УСВ-2 (регистрационный номер 41681-10), автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, специализированное программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000».

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин. Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин. Цифровой сигнал с выходов счетчиков электрической энергии по проводным линиям связи интерфейса RS-485 поступает на входы соответствующего GSM-модема, далее по основному каналу связи стандарта GSM с помощью службы передачи данных GPRS на сервер ИВК «ИКМ-Пирамида», где производится обработка измерительной информации (перевод в именованные величины с учётом постоянной счётчика, умножение на коэффициенты трансформации), сбор, хранение результатов измерений, оформление отчётных документов, а также передача информации всем заинтересованным субъектам в рамках согласованного регламента. При отказе основного канала сервер ИВК «ИКМ-Пирамида» переключается на резервный, организованный по технологии CSD стандарта GSM.

Сформированные XML-отчеты передаются заинтересованным организациям и участникам Оптового рынка электроэнергии (мощности) по выделенному каналу доступа в сеть Интернет.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее-СОЕВ). СОЕВ выполняет законченную функцию измерения времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), созданной на основе устройства синхронизации времени УСВ-2, принимающего сигналы точного времени от спутников глобальных систем позиционирования (GPS/ГЛОНАСС) установленного на уровне ИВК и синхронизирующим собственное время по сигналам времени, получаемым от ГЛОНАСС/GPS-приёмника. Сравнение показаний часов сервера ИВК «ИКМ-Пирамида» и УСВ-2 происходит 1 раз в час. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации фронта выходного импульса 1 Гц по сигналам от встроенного ГЛОНАСС/GPS-приёмника к шкале координированного времени UTC ± 10 мкс. Синхронизация часов сервера и УСВ-2 осуществляется независимо от наличия расхождений. Абсолютная погрешность текущего времени, измеряемого ИВК «ИКМ-Пирамида» (системное время) в сутки, не более ± 3 с. Сличение показаний часов счетчиков и сервера ИВК «ИКМ-Пирамида» производится во время сеанса связи со счетчиками (1 раз в 30 минут). Корректировка часов счётчиков осуществляется при расхождении с часами сервера на величину более чем ± 1 с.

Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Журналы событий счетчика электроэнергии и сервера ИВК «ИКМ-Пирамида» отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент, непосредственно предшествующий корректировке.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ на уровне ИВК установлено программное обеспечение (далее - ПО) «Пирамида 2000».

ПО «Пирамида 2000» аттестовано ФГУП «ВНИИМС». Свидетельство об аттестации № АПО-209-15 от 26.10.2011 года.

Идентификационные данные (признаки) ПО «Пирамида 2000» приведены в таблице 1.

Таблица 1- Идентификационные данные (признаки) ПО «Пирамида2000»

Идентификационные данные (признаки)	Значения
1	2
Наименование ПО	«Пирамида 2000»
1.Идентификационное наименование ПО	CalcClients.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО	e55712d0b1b219065d63da949114dae4
2.Идентификационное наименование ПО	CalcLeakage.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО	b1959ff70be1eb17c83f7b0f6d4a132f
3.Идентификационное наименование ПО	CalcLosses.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО	d79874d10fc2b156a0fdc27e1ca480ac
4.Идентификационное наименование ПО	Metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО	52e28d7b608799bb3ccea41b548d2c83
5.Идентификационное наименование ПО	ParseBin.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО	6f557f885b737261328cd77805bd1ba7
6.Идентификационное наименование ПО	ParseIEC.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО	48e73a9283d1e66494521f63d00b0d9f
7.Идентификационное наименование ПО	ParseModbus.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО	c391d64271acf4055bb2a4d3fe1f8f48
8.Идентификационное наименование ПО	ParsePiramide.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО	ecf532935ca1a3fd3215049af1fd979f
9.Идентификационное наименование ПО	SynchroNSI.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО	530d9b0126f7cdc23ecd814c4eb7ca09
10.Идентификационное наименование ПО	VerifyTime.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО	1ea5429b261fb0e2884f5b356a1d1e75
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений по Р.50.2.077-2014 - высокий.

Конструкция АИИС КУЭ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО АИИС КУЭ и измерительную информацию (наличие специальных средств защиты-разграничение прав доступа, использование ключевого носителя, пароли, фиксация изменений в журнале событий), исключающие возможность несанкционированной модификации, загрузки фальсифицированного ПО и данных, считывания из памяти, удаления или иных преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО и измеренных данных.

Метрологические и технические характеристики

Перечень компонентов АИИС КУЭ с указанием непосредственно измеряемой величины, наименования присоединений, типов и классов точности средств измерений, входящих в состав измерительного канала (далее-ИК), представлен в таблице 2.

Таблица 2- Перечень компонентов АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименования присоединений	Состав измерительного канала					Вид электроэнергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик	ИВК	УСВ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГПП 110/10 кВ "Роботы", КРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.25	ТОЛ-10 УТ2 КТ 0,5 К _{тт} = 150/5 Зав. № 27501 Зав. № 26601 Рег.№ 8009-77	ЗНОЛ.06-10 У3 КТ 0,5 К _{тн} = 10000/100 Зав. №8901 Зав. №9284 Зав №9928 Рег.№ 3344-04	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5 Зав. № 0108054197 Рег.№ 27524-04	ИВК «ИКМ-Пирамида» зав. № 502, Рег № 45270-10	УСВ-2 зав.№ 3027, Рег.№ 41681-10	Активная/Реактивная
2	ГПП 110/10 кВ "Роботы", КРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.53	ТОЛ-10 УТ2 КТ 0,5 К _{тт} = 150/5 Зав. № 5063 Зав. № 4500 Рег.№ 8009-77	ЗНОЛ.06-10 У3 КТ 0,5 К _{тн} = 10000/100 Зав. №12244 Зав. №12245 Зав. №12243 Рег.№ 3344-04	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5 Зав. № 0108052042 Рег.№ 27524-04			
3	РП-10 кВ ООО «Мордоввторсырье», 1 с.ш. 10 кВ, яч.2	ТЛО-10 КТ 0,5 К _{тт} = 100/5 Зав. № 15541 Зав. № 15544 Рег.№25433-08	ЗНОЛ.06 КТ 0,5 К _{тн} = 10000/100 Зав. №1314 Зав. №100 Зав. №98 Рег.№ 3344-04	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5 Зав. № 0108055006 Рег.№ 27524-04			
4	РП-10 кВ ООО «Мордоввторсырье», 1 с.ш. 10 кВ, яч.3	ТОЛ-К-10У2 КТ 0,5S К _{тт} = 50/5 Зав. № 5/3235 Зав. № 5/3274 Зав. № 5/3275 Рег.№57873-14		СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5 Зав. № 0801170145 Рег.№ 36697-12			
5	КТПБ 110/10 кВ ОАО "СТЗ", КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, яч.4	ТЛМ-10 КТ 0,5 К _{тт} = 150/5 Зав. № 0528 Зав. № 3044 Рег.№ 48923-12	НТМИ-10-66 КТ 0,5 К _{тн} = 10000/100 Зав. №2723 Рег.№ 831-69	СЭТ-4ТМ.03.01 КТ 0,5S/1 Зав. №0108078009 Рег.№ 27524-04			

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной (реактивной) электрической энергии при рабочих условиях эксплуатации (параметры сети: напряжение $(0,9-1,1)U_{ном}$, ток $(0,01-1,2)I_{ном}$; $0,5 \text{ инд.} \leq \cos \phi \leq 0,8 \text{ емк.}$; допускаемая температура окружающей среды для измерительных трансформаторов тока и напряжения от минус 10 до плюс 40 °С, для счетчиков электрической энергии от минус 40 до плюс 60 °С, для сервера «ИКМ Пирамида» от 10 до 25 °С; температура окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электрической энергии от с 10 до 35 °С приведены в таблице 3.

Таблица 3- Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной (реактивной) электрической энергии при рабочих условиях эксплуатации

Номер ИК	Значение $\cos \phi$	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной (реактивной) электрической энергии в рабочих условиях, $(\pm) d \%$							
		$d_{1(2)\%}$, $I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$		$d_{5\%}$, $I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$		$d_{20\%}$, $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$		$d_{100\%}$, $I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$	
		А	Р	А	Р	А	Р	А	Р
1-3	0,5	-	-	5,4	2,6	3,0	1,6	2,2	1,4
	0,8	-	-	2,9	4,5	1,6	2,5	1,3	2,0
	1	-	-	1,8	Не норм	1,1	Не норм	1,0	Не норм
4	0,5	5,4	3,3	3,0	1,7	2,2	1,4	2,2	1,4
	0,8	2,9	4,9	1,6	2,7	1,3	2,0	1,3	2,0
	1	1,8	Не норм	1,1	Не норм	0,9	Не норм	1,0	Не норм
5	0,5	-	-	3,2	2,7	2,4	2,5	2,4	2,5
	0,8	-	-	1,9	3,5	1,5	3,0	1,5	3,0
	1	-	-	1,3	Не норм	1,1	Не норм	1,6	Не норм

Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИК при измерении активной (реактивной) электрической энергии (параметры сети: напряжение $(0,98-1,02)U_{ном}$, ток $(0,01-1,2)I_{ном}$ $0,5 \text{ инд.} \leq \cos \phi \leq 0,8 \text{ емк.}$, приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИК АИИС КУЭ при измерении активной (реактивной) электрической энергии

Номер ИК	Значение $\cos \phi$	Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИК при измерении активной (реактивной) электрической энергии, $(\pm) d \%$							
		$d_{1(2)\%}$, $I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$		$d_{5\%}$, $I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$		$d_{20\%}$, $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$		$d_{100\%}$, $I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$	
		А	Р	А	Р	А	Р	А	Р
1-3	0,5	-	-	5,4	2,6	3,0	1,6	2,2	1,4
	0,8	-	-	2,9	4,5	1,6	2,5	1,3	2,0
	1	-	-	1,8	Не норм	1,1	Не норм	1,0	Не норм
4	0,5	3,0	1,5	2,2	1,2	2,2	1,2	2,2	1,2
	0,8	1,6	2,5	1,2	1,9	1,2	1,9	1,2	1,9
	1	1,1	Не норм	0,9	Не норм	0,9	Не норм	0,9	Не норм
5	0,5	-	-	3,1	1,9	2,3	1,5	2,3	1,5
	0,8	-	-	1,7	2,8	1,3	2,1	1,3	2,1
	1	-	-	1,2	Не норм	1,0	Не норм	1,0	Не норм

Надежность применяемых в системе компонентов:

счетчик электрической энергии многофункциональный СЭТ-4ТМ.03
среднее время наработки на отказ, не менее, $T_{ср} = 140\ 000$ ч;
среднее время восстановления работоспособности, $t_v = 2$ ч;

счетчик электрической энергии многофункциональный СЭТ-4ТМ.03М
среднее время наработки на отказ, не менее, 140 000 ч;
среднее время восстановления работоспособности, тв = 2 ч;
трансформаторы тока и трансформаторы напряжения
среднее время наработки на отказ, не менее, Т_{ср} = 400 000 ч,
среднее время восстановления работоспособности, не более, тв = 168 ч;
устройство синхронизации времени УСВ-2
среднее время наработки на отказ, не менее, Т_{ср} 35 000 ч;
среднее время восстановления работоспособности, тв = 2 ч;
сервер ИВК «ИКМ-Пирамида»
среднее время наработки на отказ, не менее, Т_{ср} = 70000 ч,
среднее время восстановления работоспособности, тв = 2 ч.

Надежность системных решений:

защита от кратковременных сбоев питания сервера ИВК «ИКМ-Пирамида» с помощью источника бесперебойного питания;
резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии (мощности) с помощью электронной почты и сотовой связи.

Регистрация событий:

журнал событий счетчика:
параметрирования;
вскрытие счетчика;
пропадания напряжения;
коррекции времени в счетчике;
журнал сервера ИВК «ИКМ-Пирамида»:
даты начала регистрации измерений;
перерывов электропитания;
потери и восстановления связи со счётчиками;
программных и аппаратных перезапусков;
корректировки времени в счетчике и сервере;
изменения ПО.

Защищенность применяемых компонентов:

механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
электросчетчика;
промежуточных клеммников вторичных цепей;
сервера ИВК «ИКМ-Пирамида».

защита информации на программном уровне:
результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи);

установка пароля на счетчик;
установка пароля на сервер.

Глубина хранения информации:

счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, не менее, 114 суток;
сервер ИВК «ИКМ-Пирамида» - хранение результатов измерений, состояний средств измерений, не менее, 3,5 лет (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки АИИС КУЭ входит техническая документация на ИК и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 4.

Таблица 4- Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ 4ТМ.03	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ 4ТМ.03М и модификация СЭТ 4ТМ.03М.01	1 шт./1 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УТ2	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-К-10У2	3 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10	2 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10 УЗ	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	1 шт.
Устройство синхронизации времени	УСВ-2	1 шт.
Сервер -комплекс информационно-вычислительный	ИКМ-Пирамида	1 шт.
Наименование документации		
Методика поверки	МП 4222-07-7325106267-2017	1 экз.
Формуляр ФО	ФО 4222-07-7325106267-2017	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 4222-07-7325106267-2017 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ООО «Симбирская энергосбытовая компания» (Саранск-1,Саранск-2). Методика поверки», утвержденному ФБУ «Самарский ЦСМ» 18.05.2017 г.

Основные средства поверки - по НД на измерительные компоненты:

трансформаторы тока по ГОСТ 8.217-2003;

трансформаторы напряжения по ГОСТ 8.216-2011;

счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03 в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.124 РЭ1. «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.124 РЭ1, согласованной руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 10.09. 2004 г.;

счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М в соответствии с документом ИЛГШ.411152.145РЭ1. «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки», утвержденным руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 04. 05. 2012 г.;

ИБК «ИКМ-Пирамида» в соответствии с документом «Комплексы информационно-вычислительные «ИКМ-Пирамида. Методика поверки ВЛСТ.230.00.000, утвержденным ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;

устройство синхронизации времени УСВ-2 в соответствии с документом «Устройства синхронизации времени УСВ-2. Методика поверки ВЛСТ.237.00.001 И1», утвержденным ФГУП «ВНИИФТРИ» 12.05.2010 г.;

радиочасы МИР РЧ-01 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 27008-04);

мультиметр «Ресурс-ПЭ-5» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 33750-12).

Допускается применять аналогичные средства поверки, не приведенные в перечне, но обеспечивающие определение метрологических характеристик АИИС КУЭ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска и (или) наклейки со штрих кодом и заверяется подписью поверителя.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика (метод) измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учёта электрической энергии ООО «Симбирская энергосбытовая компания» (Саранск-1, Саранск-2)

МВИ 4222-07-7325106267-2017. Методика аттестована ФБУ «Самарский ЦСМ». Свидетельство об аттестации № 206/RA.RU 311290/2015/2017 от 05.05.2017 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учёта электрической энергии ООО «Симбирская энергосбытовая компания» (Саранск-1, Саранск-2)

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 31819.22-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2 S и 0,5 S

ГОСТ 31819.23-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии. (IEC 62053-23:2003, MOD)

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская энергосбытовая компания»
(ООО «СЭСК»)

ИНН 7325106267

Адрес: 432071, Российская Федерация, г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д. 24

Телефон: (8422) 30-34-64

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Самарский центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ «Самарский ЦСМ»)

Адрес: 443013, пр. Карла Маркса, 134, г. Самара

Телефон: (846) 336-08-27

E-mail: smrcsm@saminfo.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Самарский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU 311281 от 16.11.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2017 г.